





Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей Камминз серии В

Для всех стран кроме США, Канады,
Австралии, Новой Зеландии и Пуэрто Рико



Предисловие

Настоящее руководство содержит информацию, необходимую для правильной эксплуатации и технического обслуживания Вашего двигателя Камминз. Руководство содержит важные сведения по технике безопасности, технические характеристики двигателя и его систем, рекомендации по поиску неисправностей и их устранению, а также перечни изготовителей комплектующих и полномочных представителей фирмы Камминз по ремонту и техническому обслуживанию.

Прочтите инструкцию и следуйте всем указаниям по технике безопасности. Особое внимание обратите на МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, изложенные в Разделе i.

Настоящее руководство всегда должно быть в месте нахождения двигателя. При продаже или аренде оборудования, на котором установлен двигатель, руководство должно передаваться новому владельцу.

Вся информация, технические характеристики и рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту в настоящем руководстве основаны на данных по состоянию на момент публикации. Фирма "Камминз Энджин Кампани, Инк." сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию двигателей в любое время без принятия каких-либо обязательств. Если вы обнаружите несоответствие информации настоящего руководства характеристикам Вашего двигателя, обратитесь к ближайшему полномочному представителю Камминз.

При изготовлении двигателя использовались новейшие технологии и комплектующие высокого качества. Если возникнет необходимость в запасных частях, настоятельно рекомендуем использовать только фирменные детали "Камминз" или завода по ремонту двигателей "Камминз" (РеКон), имеющие следующие товарные знаки:

Примечание: Информация о гарантийных обязательствах "Камминз Энджин Кампани, Инк." дается в Разделе W. Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания Вашего двигателя.

Содержание

	Раздел	
Введение	i	[redacted]
Идентификация двигателя	E	[redacted]
Инструкция по эксплуатации	1	[redacted]
Техническое обслуживание	2	[redacted]
Операции ежедневного технического обслуживания	3	[redacted]
Операции технического обслуживания через каждые 10 000 км пробега [6 000 миль], 250 моточасов или 3 месяца эксплуатации	4	[redacted]
Операции технического обслуживания через каждые 19 000 км пробега [12 000 миль], 500 моточасов или 6 месяцев эксплуатации	5	[redacted]
Операции технического обслуживания через каждые 38 000 км пробега [24 000 миль], 1 000 моточасов или 12 месяцев эксплуатации	6	[redacted]
Операции технического обслуживания через каждые 77 000 км пробега [48 000 миль], 2 000 моточасов или 2 года эксплуатации	7	[redacted]

Раздел

■ Схемы функциональные систем двигателя	D
■ Отыскание неисправностей и способы их устранения	T
■ Ремонт	A
■ Данные для контроля и регулирования	V
■ Сервисная поддержка	S
■ Изготовители комплектующих	C
■ Гарантийные обязательства	W
■ Техническая литература	L
■ Предметный указатель	X

Важные номера для ссылок

Ниже запишите данные на двигатель, которые необходимы для ссылок при организации технического обслуживания и ремонта.

Модель двигателя _____

Заводской номер двигателя _____

CPL _____

Номер топливного насоса высокого давления _____

Номера фильтров:

• Фильтроэлемент воздухоочистителя _____

• Масляный фильтр _____

• Топливный фильтр _____

• Топливный фильтр-водоотделитель _____

Номера ремней _____

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Раздел i - Введение

Содержание раздела

	Страница
Вниманию владельцев и механизаторов	i-2
О руководстве по эксплуатации	i-3
Как пользоваться руководством	i-4
Символы	i-5
Иллюстрации	i-7
Меры безопасности	i-8
Термины и сокращения	i-11

Вниманию владельцев и механизаторов

Плановопредупредительное техническое обслуживание является наиболее простым и дешевым видом технического обслуживания. Соблюдайте периодичность технического обслуживания согласно рекомендаций Раздела 2.

Ведите учет проведения профилактического техобслуживания.

При эксплуатации Вашего двигателя используйте только те виды топлива, масла и охлаждающей жидкости, которые указаны в Разделе V.

При изготовлении двигателей фирма "Камминз Энджин Кампани, Инк." использует новейшие технологии и комплектующие высшего качества. Если возникнет необходимость в запасных частях, настоятельно рекомендуем использовать только фирменные детали "Камминз" или завода по ремонту двигателей "Камминз" (PeKon).

Технический персонал полномочных сервисных центров фирмы "Камминз" подготовлен для оказания квалифицированной технической помощи и обеспечения запчастями. В случае невозможности решения Ваших проблем силами местного сервисного пункта следуйте рекомендациям, изложенным в Разделе S.

О руководстве по эксплуатации

Настоящее руководство содержит информацию, необходимую для правильной эксплуатации и технического обслуживания Вашего двигателя согласно рекомендациям фирмы "Камминз Энджин Кампани, Инк." Дополнительную литературу по техническому обслуживанию и ремонту можно заказать, отослав по почте заполненный бланк заказа технической литературы, который приведен в Разделе L.

В данном руководстве **не** содержится информации о техническом обслуживании транспортного средства или комплектного оборудования, на котором установлен двигатель. По вопросам технического обслуживания оборудования, в состав которого входит двигатель, обращайтесь к изготовителям этого оборудования.

В тексте руководства используются как метрические, так и принятые в США единицы измерения. Первыми всегда указываются метрические единицы измерения, а затем американские, которые заключены в скобки.

С целью облегчить понимание текста в руководстве используется множество иллюстраций и графических символов. Полный перечень используемых символов и описание их значений приведены на странице i-5.

Каждому Разделу предшествует "Содержание", что поможет Вам быстро найти нужную информацию.

Как пользоваться руководством

Настоящее руководство составлено в соответствии с рекомендуемой периодичностью технического обслуживания двигателя. В Разделе 2 приведена таблица, в которой указана плановая периодичность. Найдите в таблице тот вид технического обслуживания, который Вы собираетесь проводить и выполните все операции указанные в соответствующей графе. Кроме того, Вы **должны** выполнить все операции, предусмотренные для предыдущего периода.

Ведите учет всех производимых операций технического обслуживания. Для ведения такого учета в Разделе 2 предусмотрена свободная таблица, где Вы должны указать дату, величину пробега в километрах или моточасах и какая именно операция была проведена.

При поиске и устраниении неисправностей двигателя руководствуйтесь указаниями Раздела Т.

В Разделе V изложены технические требования, предъявляемые фирмой "Камминз" к топливу, моторному маслу, охлаждающей жидкости, а также приведены значения крутящего момента затяжки всех резьбовых соединений двигателя.

Символы

В настоящем руководстве использованы графические обозначения (символы), облегчающие понимание инструкционных указаний. Ниже приводятся значения каждого из используемых символов:



ОСТОРОЖНО! - Несоблюдение предосторожностей может привести к серьезным травмам персонала либо нанесению значительного ущерба имуществу.



ВНИМАНИЕ! - Несоблюдение предосторожностей может стать причиной легких травм или повреждения детали, узла или двигателя.



СНЯТЬ или **РАЗОБРАТЬ**



УСТАНОВИТЬ или **СОБРАТЬ**



ОСМОТРЕТЬ, ПРОВЕРИТЬ



ОЧИСТИТЬ деталь или узел



ЗАМЕРИТЬ линейный или временной параметр



СМАЗАТЬ деталь или узел



ЗАТЯНУТЬ с указанным крутящим моментом



ЗАМЕРИТЬ электрический параметр



ССЫЛКА на другую страницу настоящего руководства
или другую техническую литературу для получения
дополнительной информации.




МАССА комплектующей детали 23 кг [50 lb] и более.
Во избежание травм рекомендуется пользоваться
подъемными механизмами либо прибегнуть
к посторонней помощи.

Иллюстрации

Назначение иллюстраций, используемых в руководстве - дать наглядное представление о том, как следует выполнять требуемую операцию технического обслуживания. Некоторые иллюстрации имеют обобщенный характер и, возможно, не всегда точно соответствуют конкретному двигателю или детали.

Для облегчения понимания некоторые рисунки упрощены, на них не показаны детали, не имеющие непосредственного отношения к выполняемой операции, описанной в инструкции.

На многих иллюстрациях имеются символы, указывающие на необходимость выполнения той или иной операции, а также на **допустимое (OK)** или **недопустимое (перечеркнутое OK)** состояние.



Общие указания по мерам безопасности



ОСТОРОЖНО !



Несоблюдение рекомендованных указаний или халатное отношение к выполнению требуемых операций технического обслуживания и ремонта может стать причиной ожогов, порезов, увечий, удушья и других травм и даже смерти.

Прежде, чем приступать к выполнению операций технического обслуживания и ремонта, внимательно прочтите и уясните все требования по обеспечению безопасности. Приведенный ниже перечень содержит общие указания, которые должны неукоснительно соблюдаться в целях личной безопасности. Особые меры предосторожности для некоторых видов работ содержатся в текстах Разделов, когда это необходимо.

- Необходимо обеспечить, чтобы рабочее место, где производится техническое обслуживание двигателя, было сухим, хорошо освещалось и вентилировалось, содержалось в порядке, чтобы инструменты и, используемые для ремонта, детали находились в специально отведенных для них местах, а на прилегающей к ремонтному участку территории не содержались источники возгорания и опасные вещества. Необходимо осознавать, что в противном случае могут возникнуть опасные условия работы.
- Ношение защитных очков и защитной обуви на участке технического обслуживания и ремонта двигателя обязательно.
- Необходимо помнить, что врачающиеся детали опасны и могут стать причиной порезов, увечий и других травм.
- Не допускается небрежное ношение одежды, как и ношение порванной одежды. На время работы снимите всякого рода украшения.
- Перед началом ремонтных работ отсоедините аккумуляторную батарею (отрицательный провод [-] в первую очередь) и разрядите все конденсаторы. Во избежание случайного пуска двигателя отсоедините пневмостартер, если он имеется.
В кабине или на пульте управления повесьте табличку "Не включать!" .
- Для проворачивания коленчатого вала вручную используйте ТОЛЬКО предписанные руководством технические приемы. Не пытайтесь провернуть коленчатый вал двигателя, используя крыльчатку вентилятора. Это может привести к серьезной физической травме или вызвать преждевременный выход вентилятора из строя.
- Если двигатель работал и охлаждающая жидкость еще горячая, дайте двигателю остыть и только затем осторожно поверните крышку наливной горловины, снимая избыточное давление в системе охлаждения.

- Не допускается работа с агрегатами, если они поддерживаются ТОЛЬКО домкратами или кран-балкой. Прежде, чем приступить к ремонту двигателя, **обязательно** зафиксируйте его положение с помощью специальных подставок или на стенде.
- Убедитесь в отсутствии избыточного давления в пневматической системе, смазочной системе и системе охлаждения прежде чем снимать или отсоединять трубопроводы, арматуру или другие детали этих систем. При отсоединении любого устройства от системы, работающей под давлением, не забывайте о возможном наличии в ней избыточного давления. **Нельзя** рукой проверять наличие утечек из систем, работающих под давлением. Масло и топливо под высоким давлением представляют угрозу Вашей безопасности.
- Во избежание удушья или обморожения надевайте защитную одежду при работе с жидким хладагентом (фреоном), а отсоединение трубопроводов хладагента производите ТОЛЬКО в хорошо проветриваемых помещениях. С целью защиты окружающей среды системы с жидким хладагентом **должны** правильно опорожняться и заправляться с применением оборудования, исключающего попадание газообразного хладагента (фтористого углерода) в атмосферу. В соответствии с федеральным законодательством хладагенты должны находиться в закрытой системе и рециркулироваться.
- Во избежание травмоопасных ситуаций при подъеме деталей и узлов весом 23 кг [50 lb] и более пользуйтесь грузоподъемными механизмами или обратитесь за посторонней помощью. Проверьте, чтобы все грузоподъемные механизмы, цепи, крюки и стропы были в исправном состоянии и соответствующей грузоподъемности. Убедитесь в правильном положении крюков. **Обязательно** используйте распорку, если это необходимо. **Не допускайте** перегрузку одной из сторон.
- Антикоррозийная присадка к охлаждающей жидкости содержит щелочь. **Не допускайте** попадания этого вещества в глаза, а также продолжительного или неоднократного контакта с кожей. Избегайте его попадания внутрь организма. В случае его попадания на кожу немедленно промойте это место водой с мылом, а при попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды в течение не менее 15 минут. СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЕТЬЯМ.
- Метилэтилкетон (МЕК) и другие альдегиды относятся к числу легковоспламеняющихся веществ и **требуют** осторожного обращения. Для обеспечения полной безопасности необходимо выполнять инструкции изготовителя. ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЕТЬЯМ.
- Во избежание ожогов помните, что непосредственно после **остановки** двигателя его комплектующие, а также жидкости в трубопроводах, полостях и магистралях могут быть горячими.
- Всегда пользуйтесь только исправным инструментом. Перед выполнением любой операции убедитесь, что Вы знаете правила пользования тем или иным инструментом. При замене деталей пользуйтесь ТОЛЬКО фирменными запчастями "Камминз" и "Камминз Рекон".

Общие технические характеристики
Страница i-10

Раздел i - Введение
Двигатели серии В

- При замене крепежных деталей **всегда** используйте деталь того же номера (или равноценную ей). **Нельзя** использовать крепежную деталь более низкого качества.
- **Нельзя** выполнять ремонтные операции в состоянии усталости, после употребления алкогольных напитков или приема сильно-действующих медицинских препаратов.
- Ряд государственных агентств США установили, что бывшее в употреблении моторное масло может иметь канцерогенные свойства и сочетании с другими факторами может стать токсичным веществом. Избегайте длительных контактов, вдыхания паров и попадания в Ваш организм отработавшего моторного масла.

Термины и сокращения

AFC	Air Fuel Control	Регулирование соотношения воздуха и топлива в рабочей смеси.
API	American Petroleum Institute	Американский институт нефти
ASA	Air Signal Attenuator	Аттенюатор воздушного сигнала
ASTM	American Society of Testing and Materials	Американское общество по испытаниям и использованию материалов
C	Celsius	по Цельсию
CARB	California Air Resources Board	Калифорнийский Совет воздушных ресурсов
C.I.D.	Cubic Inch Displacement	Рабочий объем в кубических дюймах
Cm	Centimeter	Сантиметр
CPL	Control Parts List	Перечень контрольных деталей
cSt	Centistokes	Сантистокс
DCA	Diesel Coolant Additive	Присадка к охлаждающей жидкости дизельного двигателя
E.C.S.	Emission Control System	Система ограничения выбросов вредных веществ
EPA	Environmental Protection Agency	Агентство по защите окружающей среды
E.S.N.	Engine Serial Number	Заводской номер двигателя
F	Fahrenheit	по Фаренгейту
ft-lb	Food Pound	Футо-фунт
GVW	Gross Vehicle Weight	Полная масса транспортного средства
Hg	Mercury	Ртутный столб
HP	Horsepower	Мощность в л.с.
HVT	Hydraulic Variable Timing	Гидравлическое регулирование момента впрыскивания топлива
H ₂ O	Water	Водяной столб
in-lb	Inch Pound	Дюймо-фунт

Термины и сокращения
Страница i-12

Раздел i - Введение
Двигатели серии В

kg	Kilograms	Килограмм
km	Kilometers	Километр
km/l	Kilometers per Liter	Километров на литр (топлива)
kPa	Kilopascal	Килопаскаль
L	Liter	Литр
m	Meter	Метр
mm	Millimeter	Миллиметр
MPa	Megapascal	Мегапаскаль
MPH	Miles Per Hour	Миль в час
MPQ	Miles Per Quart	Миль на кварту (топлива)
N·m	Newton-meter	Ньютоно-метр
OBC	Outer Base Circle	Внешняя базовая окружность
OEM	Original Equipment Manufacturer	Изготовитель комплектного оборудования
ppm	Parts Per Million	Частей на миллион
psi	Pounds Per Square Inch	Фунтов на квадратный дюйм
PTD	PT (type D)TM(Pressure Timed (type D) injektor	Форсунка Pi Ti типа Ди
PTG	Pressure Timing Governing	Регулирование времени подачи топлива под давлением
RPM	Revolutions Per Minute	Обороты в минуту
S.A.E.	Society of Automotive Engineers	Общество инженеров-автомобилистов
STC	Step Timing Control	Ступенчатое регулирование момента впрыскивания топлива
TDC	Top Dead Center	Верхняя мертвая точка
VSS	Vehicle Speed Sensor	Датчик скорости движения автомобиля


Раздел Е - Идентификация двигателя

Содержание раздела

	Страница
Идентификация двигателя	E-2
Паспортная табличка двигателя	E-2
Система условных обозначений для автомобильных двигателей	E-3
Система условных обозначений для двигателей промышленного назначения	E-3
 Паспортная табличка топливного насоса высокого давления (ТНВД)	 E-4
Lucas CAV DPA	E-4
Robert Bosch VE	E-4
Robert Bosch, рядный	E-5
Stanadyne DB4	E-5
Nippondenso	E-6
 Общие технические характеристики (кроме автомобильных двигателей)	 E-7
Батареи аккумуляторные (удельная плотность электролита)	E-10
 Общие технические характеристики (автомобильные двигатели)	 E-11, E-12, E-13, E-14
 Внешние комплектующие узлы и детали двигателя	 E-15

Идентификация двигателя

Паспортная табличка двигателя



Паспортная табличка содержит всю необходимую информацию о Вашем двигателе. Заводской номер двигателя (1) и перечень контрольных деталей (CPL) (2) необходимы Вам для заказа запасных частей и организации технического обслуживания двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Без согласования с фирмой "Камминз" нельзя менять паспортную табличку.

Cummins Engine Company, Inc. Columbus, Indiana 47202-3005 Made in U.S.A.	Engine Cert. I.D. Pouce Cube/L	C.I.D./ L. Pouce Cube/L	Family Famille	CPL	Model Modele	FEL	EPA	CARB
3925422					Catalyst No. Catalyseur No.	NOX		
WARNING Injury may result and warranty is voided if fuel rate rpm at altitudes exceed published maximum values for this model and application.	Timing-T.D.C. Calage-P.M.H.	Valve lash cold Jeux Soup. à Froid	Int. Adm.	Exh. Ech.	Engine No. Moteur No.	PM		
AVERTISSEMENT: Danger de blessures et d'annulation de la garantie, si débit combustible, tr/min ou altitude, dépassent les valeurs maximum annoncées pour ce modèle et son utilisation.					Ref. No.			
Date of Mfg. Date of Fabrication	Idle Speed (rpm) Vitesse Ralenti	E.C.S.	Advertised HP Puiss. Indiquée (ch)	mm ³ stroke	at a	rpm		

ap9plgb

Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В

**Система условных обозначений
для двигателей промышленного
назначения (производства до 1996 г.)**

Обозначение модели двигателя промышленного назначения включает следующие данные:

4 B T A 3.9

- 4 - Рабочий объем в литрах
- B - Наличие охлаждения наддувочного воздуха
- T - Наличие турбонаддува
- A - Серия двигателя
- 3.9 - Число цилиндров



**Система условных обозначений для
автомобильных двигателей и двигателей
промышленного назначения**

Обозначение модели автомобильного двигателя включает следующие данные:



B 5.9 - 190

- B - Номинальная мощность в л.с.
- 5.9 - Рабочий объем в литрах
- - Серия двигателя
- 190 - Число цилиндров

Идентификация двигателя
Страница Е-3



Паспортная табличка ТНВД
Страница Е-4



Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В

Паспортная табличка топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Табличка находится на боковой части ТНВД. Она содержит информацию о калибровании ТНВД.



Местоположение паспортной таблички насоса Robert Bosch VE

Местоположение паспортной таблички насоса Lucas CAV DPA



Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В

**Местоположение паспортной таблички
насоса Stanadyne DB4**

Паспортная табличка ТНВД
Страница Е-5



Паспортная табличка ТНВД
Страница Е-6



Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В

Номер ТНВД с регулятором в сборе по каталогу "Камминз" указан на паспортной табличке регулятора.

Местоположение паспортной таблички насоса Nippondenso

На табличке указываются: номер по каталогу Nippondenso (A), заводской номер Nippondenso (B), номер по каталогу Камминз (C) и штриховой код насоса (D).

Общие технические характеристики (кроме автомобильных двигателей)

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ДВИГАТЕЛЯ	4B3.9	4BT3.9	4BTA3.9	6B5.9	6BT5.9	6BTA5.9
Диаметр цилиндра, мм [in.]				102 [4.02]		
Ход поршня, мм [in.]				120 [4.72]		
Рабочий объем, л [in. ³]		3,9 [239]			5,9 [359]	
Вес двигателя (сухого) без маховика и электрооборудования, кг [lbs]	308 [680]	320 [705]	329 [725]	388 [855]	399 [880]	411 [905]
Порядок работы цилиндров	1, 3, 4, 2			1, 5, 3, 6, 2, 4		
Тепловые зазоры в системе газораспределения						
- Впускных клапанов, мм [in.]			0,25 [.010]			
- Выпускных клапанов, мм [in.]			0,51 [.020]			
Степень сжатия	18,5:1	17,5:1	16,5:1	18,5:1	17,5:1	16,5:1
Направление вращения коленчатого вала (вид на двигатель спереди)				По часовой стрелке		
Система питания двигателя воздухом:						
- С естественным воздухозабором	X			X		
- С турбонаддувом		X	X		X	X
- С водяным промежуточным охлаждением			X			X
- С воздушным промежуточным охлаждением						

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики автомобильных двигателей приведены на последующих страницах.

**Общие технические характеристики
(кроме автомобильных двигателей)**
Страница E-8

**Идентификация двигателя
Двигатели серии В**

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА кПа [psi]	4B3.9	4BT3.9	4BTA3.9*	6B5.9	6BT5.9	6BTA5.9*
Минимально допустимое давление масла на режиме холостого хода	69[10]	69[10]	69[10]	69[10]	69[10]	69[10]
Минимально допустимое давление масла при номинальных оборотах	207 [30]	207 [30]	207 [30]	207 [30]	207 [30]	207 [30]
Давление открытия клапана смазочной системы	449 [65]	449 [65]	449 [65]	449 [65]	449 [65]	449 [65]
Перепад давлений для открытия перепускного клапана	172 [25]	172 [25]	172 [25]	172 [25]	172 [25]	172 [25]
Вместимость, л [QT]						
Только стандартного поддона	9,5 [10]	9,5 [10]	9,5 [10]	14,2 [15]	14,2 [15]	14,2 [15]
Всей системы (поддон, фильтр, магистрали)	10,9 [11.5]	11 [11.6]	11 [11.6]	16,3 [17.2]	16,4 [17.3]	16,4 [17.3]
Объем в квартах [QT] от метки "L" до метки "H" на указателе уровня	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, л [QT]						
Вместимость (только двигатель)	7,0 [7.4]	7,0 [7.4]	7,9 [8.4]	9,0 [9.5]	9,0 [9.5]	9,9 [10.5]
Температурный диапазон работы клапанов термостата °C [гр F]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]
Давление в системе охлаждения, поддерживаемое крышкой наливной горловины радиатора, кПа [psi]						
104 °C [220 °F]	103 [15]	103 [15]	103 [15]	103 [15]	103 [15]	103 [15]
99 °C [210 °F]	48 [7]	48 [7]	48 [7]	48 [7]	48 [7]	48 [7]

* С водяным промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В

Общие технические характеристики
(кроме автомобильных двигателей)
Страница Е-9

**СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ,
ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
И ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ**

4B3.9 4BT3.9 4BTA3.9 6B5.9 6BT5.9 6BTA5.9

Максимально допустимое разрежение во впускном тракте из-за загрязнения фильтроэлемента воздухоочистителя при номинальных оборотах под нагрузкой, мм Н₂О [in.H₂O]

508 [20] 635 [25] 635 [25] 508 [20] 635 [25] 635 [25]

Максимально допустимое противодавление в выпускном тракте при номинальных оборотах под нагрузкой. мм рт.ст. [in.HG]

----- 76,2 мм [3 in.] -----

Максимальный перепад давления на топливных фильтрах, кПа [psi]

----- 34 [5] -----

Максимально допустимое сопротивление в магистрали слива топлива, мм рт.ст. [in.HG]

----- 518 мм [20,4 in.] -----

Максимально допустимое разрежение на линии всасывания топлива из бака до топливоподкачивающего насоса, мм рт.ст. [in.HG]

----- 100 мм[4in] -----

**Общие технические характеристики
(кроме автомобильных двигателей)**
Страница Е-10

Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	4B3.9	4BT3.9	4BTA3.9	6B5.9	6BT5.9	6BTA5.9
Минимальная рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи - с легким вспомогательным оборудованием *						
- Стартер 12 в	625CCA	625CCA	625CCA	800CCA	800CCA	800CCA
- Стартер 24 в	312CCA	400CCA	400CCA	400CCA	400CCA	400CCA
- с тяжелым вспомогательным оборудованием **						
- Стартер 12 в	800CCA	800CCA	800CCA	950CCA	950CCA	950CCA
- Стартер 24 в	400CCA	400CCA	400CCA	475CCA	475CCA	475CCA
Максимально допустимое сопротивление цепи стартера, ом						
- Стартер 12 в	-----	-----	-----	0,0012	-----	-----
- Стартер 24 в	-----	-----	-----	0,0020	-----	-----

Примечания:

* Стандартное легкое вспомогательное оборудование включает: генератор переменного тока, небольшой насос рулевого управления при наличии механического сцепления.

** Стандартное тяжелое вспомогательное оборудование включает: гидронасос при наличии гидротрансформатора.

CCA - Cold Cranking Amperes - ток холодной прокрутки.

Батарея аккумуляторная (удельная плотность электролита)

Удельная плотность электролита при 27 гр С [80 гр F]	Степень зарженности аккумуляторной батареи
1,260 - 1,280	100%
1,230 - 1,250	75%
1,200 - 1,220	50%
1,170 - 1,190	25%
1,110 - 1,130	Батарея разряжена

Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В

Общие технические характеристики
(автомобильные двигатели)
 Страница Е-11

Общие технические характеристики (автомобильные двигатели)

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА кПа [psi]	B3.9-110	B3.9-140	B5.9-160	B5.9-180	B5.9-190	B5.9-210	B5.9-23
Диаметр цилиндра, мм [in.]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]
Ход поршня, мм [in.]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]
Рабочий объем, л [in. ³]	3,9 [239]	3,9 [329]	5,9 [359]	5,9 [359]	5,9 [359]	5,9 [359]	5,9 [359]
Вес двигателя (сухого) без маховика и электрооборудования, кг [lbs.]	308 [680]	308 [680]	428 [942]	428 [942]	428 [942]	428 [942]	428 [942]
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-4-2
Тепловые зазоры в механизме газораспределения, мм [in.]							
- впускных клапанов	0,25 [0.010]	0,25 [0.010]	0,25 [0.010]	0,25 [0.010]	0,25 [0.010]	0,25 [0.010]	0,25 [0.010]
- выпускных клапанов	0,51 [0.020]	0,51 [0.020]	0,51 [0.020]	0,51 [0.020]	0,51 [0.020]	0,51 [0.020]	0,51 [0.020]
Степень сжатия	17,6:1	17,6:1	17,5:1	17,5:1	17,1:1	17,1:1	17,1:1
Направление вращения коленчатого вала (вид на двигатель спереди) ..				по часовой стрелке			
Система питания двигателя воздухом:							
- с естественным воздухозабором	X	X	X	X	X	X	X
- с турбонаддувом							
- с водяным промежуточным охлаждением							
- с воздушным промежуточным охлаждением	X	X	X	X	X	X	X

Общие технические характеристики (автомобильные двигатели)

Раздел Е - Идентификация двигателя

Общие технические характеристики (автомобильные двигатели)

Общие технические характеристики (автомобильные двигатели)

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ, ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ И ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ	B3.9-110	B3.9-140	B5.9-160	B5.9-180	B5.9-190	B5.9-210	B5.9-230
Максимально допустимое разрежение во впускном тракте из-за загрязнения фильтроэлемента воздухоочистителя при номинальных оборотах под нагрузкой, мм H ₂ O [in.H ₂ O]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]
Максимально допустимое противодавление в выпускном тракте при номинальных оборотах под нагрузкой, мм рт.ст. [in.HG]	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*
Максимально допустимое разрежение на линии всасывания топлива из бака до топливоподкачивающего насоса, мм рт.ст. [in.HG]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]
Максимально допустимое сопротивление в магистрали слива топлива, мм рт.ст. [in.HG]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]
Максимальный перепад давления на топливных фильтрах, кПа [psi] ...	34 [5]	34 [5]	34 [5]	34 [5]	34 [5]	34 [5]	34 [5]

* с катализатором

**Общие технические характеристики
(автомобильных двигателей)**

Страница E-14

**Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В**

Общие технические характеристики (автомобильные двигатели)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	B3.9-110	B3.9-140	B5.9-160	B5.9-180	B5.9-190	B5.9-210	B5.9-230
Минимальная рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи							
- с легким вспомагательным оборудованием *							
- Стартер 12 в	625CCA 400CCA	625CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA
- Стартер 24 в							
- с тяжелым вспомагательным оборудованием **							
- Стартер 12 в	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA	950CCA 475CCA	950CCA 475CCA	950CCA 475CCA	950CCA 475CCA	950CCA 475CCA
- Стартер 24 в							
Максимально допустимое сопротивление цепи стартера, ом				0,0012			
- Стартер 12 в				0,0020			
- Стартер 24 в							

Примечания:


* Стандартное легкое вспомагательное оборудование включает: генератор переменного тока, небольшой насос рулевого управления при наличии механического сцепления.


** Стандартное тяжелое вспомагательное оборудование включает: гидронасос при наличии гидротрансформатора.

CCA - Cold Cranking Amperes - ток холодной прокрутки

Внешние комплектующие узлы и детали двигателя

Иллюстрации, представленные на следующих страницах, показывают расположение навесных агрегатов, фильтров и других деталей двигателя, представляющих интерес для его правильной эксплуатации и грамотного технического обслуживания. В зависимости от модели двигателя расположение некоторых компонентов может отличаться от изображенного на рисунках.






ВИД НА ДВИГАТЕЛЬ С ЗАДИ

Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В


Внешние комплектующие
Страница Е-17



ВИД НА ДВИГАТЕЛЬ СО СТОРОНЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА

**Внешние комплектующие узлы
и детали двигателя**
Страница E-18

Раздел Е - Идентификация двигателя
Двигатели серии В



ВИД НА ДВИГАТЕЛЬ СПЕРЕДИ

Раздел 1 - Инструкция по эксплуатации
Содержание раздела

	Страница
Общие указания	1-2
Пуск двигателя	1-2
Алгоритм процедуры пуска двигателя	1-4
Эксплуатация двигателя в холодное время года	1-6
Требования к средствам облегчения пуска двигателя	1-6
Жалюзи	1-7
Утеплители радиатора	1-7
Пуск двигателя в холодное время года	1-8
С применением пусковой жидкости и механического	
или электромеханического дозатора	1-8
С использованием пусковой жидкости без дозатора	1-8
Пуск двигателя после длительного простоя или смены масла	1-9
Работа двигателя	1-10
Рабочий диапазон двигателя	1-11
Останов двигателя	1-11

Общие указания

Правильный уход за двигателем обеспечит ему длительный срок службы, более высокие эксплуатационные качества и показатели экономичности.

- Ежедневно производите контрольную проверку двигателя в соответствии с рекомендациями Раздела 2.
- Ежедневно проверяйте работоспособность указателей давления масла и температуры охлаждающей жидкости, контрольных ламп и других приборов.

⚠ Осторожно! НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В МЕСТАХ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ИЛИ ИСПАРЕНИЯ. Через систему воздухозабора они могут попасть в цилиндры двигателя и вызвать работу двигателя на оборотах, превышающих предельно допустимые, что может привести к возгоранию, взрыву и/или нанести значительный материальный ущерб. Существует множество средств обеспечения безопасности в этом случае, например, устройства, отключающие подачу воздуха в цилиндры с целью исключения разгона оборотов двигателя в условиях когда может произойти разлив топлива или утечка газа и возникнуть пожароопасная среда. Помните, что фирма "Камминз" не может знать всех условий применения Вашего двигателя. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ НЕСУТ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ И МЕХАНИЗАТОРЫ.**

За дополнительной информацией обращайтесь на станции технического обслуживания и ремонта, являющиеся полномочными представителями фирмы "Камминз".

Пуск двигателя

Пуск автомобильного двигателя (THBD Bosch VE и P с регулятором частоты вращения RQV-K) при температуре выше 16 ° C [60 ° F]
Уберите ногу с педали подачи топлива. Топливный насос VE имеет внутренний пусковой контур, который автоматически обеспечивает пусковую подачу топлива. Рядный топливный насос обеспечивает достаточное количество топлива для пуска двигателя при свободном положении педали.

THBD Bosch VE, Bosch A, MW и P с регуляторами частоты вращения RQV и RQV-K - ниже 16 ° C [60 ° F]

После включения стартера нажмите педаль подачи топлива до упора. Полностью нажатая педаль обеспечивает достаточную подачу топлива насосом VE для пуска двигателя и поддержания его работы сразу после пуска. Для рядных топливных насосов с регуляторами RQV и RQV-K полное нажатие педали требуется для выдвижения и удержания рейки насоса в положение пусковой подачи топлива. Нажимать педаль подачи топлива нужно после включения стартера, чтобы рычаг останова двигателя на насосе мог перейти в рабочее положение до начала движения педали.

Промышленные / судовые двигатели

Все насосы - выше 0 ° С [32 ° F].

Уберите ногу с педали подачи топлива. Все регуляторы автоматически обеспечивают пусковую подачу топлива при свободном положении педали.

Распределительные насосы - ниже 0 ° С [0 ° F]

При проворачивании коленчатого вала нажмите педаль подачи топлива до упора, что обеспечит пусковую подачу топлива и поддержание работы двигателя сразу после пуска.

Рядные насосы - ниже 0 ° С [32 ° F]

Уберите ногу с педали подачи топлива. Регулятор числа оборотов RSV оснащен "стартовой пружиной", которая автоматически переводит рейку насоса в положение пусковой подачи топлива.

Алгоритм процедуры пуска двигателя

	Свободное положение педали	Полностью нажатая педаль
Автомобильные двигатели		
Все насосы - выше 16 ° С [60 ° F]	X	
Все насосы - ниже 16 ° С [60 ° F]		X Примечание 1
Промышленные / судовые двигатели		
Все насосы - выше 0 ° С [32 ° F]	X	
Рядные насосы - ниже 0 ° С [32 ° F]	X	
Распределительные насосы - ниже 0 ° С [32 ° F]		X

Примечание 1: Педаль подачи топлива нажать после включения стартера.

- Отключите от двигателя приводимый агрегат или, если есть коробка передач, установите нейтральную передачу.
- Если в системе питания двигателя топливом установлен отдельный выключатель подачи топлива, электрический или механический, то установите его в положение "RUN" (работа).
- Для рядных насосов Bosch полностью нажмите педаль после включения стартера.

⚠ Внимание: Во избежание поломки стартера продолжительность его работы не должна превышать 30 секунд с интервалами между попытками пуска 2 минуты (касается только электрических стартеров).

- Если за три попытки двигатель пустить не удалось, проверьте систему подачи топлива. Отсутствие голубого или белого дыма на выхлопе при прокручивании коленчатого вала стартером свидетельствует о том, что в цилиндры двигателя топливо не поступает.
- Сразу же после пуска двигателя переведите педаль подачи топлива в положение холостого хода.
- Показания давления масла в смазочной системе должны появиться в течение 15 секунд после пуска двигателя - следите за показаниями приборов.
- При пуске холодного двигателя частоту вращения коленчатого вала увеличивайте постепенно, чтобы обеспечить достаточную подачу масла к подшипниками коленчатого вала.

⚠ Внимание! Двигатель не должен работать на холостом ходу в течение длительного времени. Продолжительные периоды работы (более 10 мин.) на холостом ходу могут нанести вред двигателю, т.к. из-за чрезмерного падения температуры в камере сгорания топливо сгорает не полностью. Это вызывает закоксовку отверстий распылителя форсунки и поршневых колец и может вызвать заедание клапанов. Если температура охлаждающей жидкости слишком падает (60°C [140°F]), то несгоревшее топливо будет смыывать масло со стенок цилиндров и разжигать масло в картере двигателя, в результате чего все подвижные детали двигателя не получат смазочное масло в нужном количестве.

- Двигатель должен проработать 3-5 минут на холостом ходу, прежде чем давать ему нагрузку.

⚠ Внимание! Если для пуска двигателя используется внешний электрический источник, то соединяйте его проводами (перемычками) параллельно основной аккумуляторной батарее. Во избежание случайного пуска перед подключением внешнего электрического источника установите выключатель подачи топлива в положение "OFF" (выключено) и выньте ключ из замка выключателя приборов и стартера.


Эксплуатация двигателя в холодное время года

Требования к средствам облегчения пуска

Обращайтесь к приведенной ниже схеме для определения необходимых средств облегчения пуска двигателя в холодное время года.

При эксплуатации двигателя в условиях низких температур - ниже 0° С [32° F] - порядок пуска холодного двигателя имеет особенности, оговоренные выше.

При температуре окружающей среды ниже 0° С [32° F] необходимо дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение 5 минут и только затем давать полную нагрузку.



Раздел 1 - Инструкция по эксплуатации Двигатели серии В

Утеплители радиатора



На автомобилях, оборудованных двигателем с воздушным охлаждением наддувочного воздуха, в холодное время года можно использовать утеплитель радиатора, однако его конструкция должна быть такой, чтобы утеплитель не закрывал всю фронтальную поверхность радиатора.

Для сохранения работоспособности охладителя наддувочного воздуха (ОНВ) необходимо оставить незакрытой поверхность радиатора площадью не менее 770 см² (28 см X 28 см).

Жалюзи

На двигателях с воздушным ОНВ, имеющим жалюзи, которые регулируют прохождение воздуха через охладитель, должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие открытие жалюзи при повышении температуры воздуха во впускном коллекторе, что поможет избежать перегрева и отказа двигателя.

Эксплуатация двигателя в холодное время года Страница 1-7



Пуск двигателя в холодное время года

С применением пусковой жидкости и механического или электромеханического дозатора

- Установите педаль подачи топлива в среднее положение.
- Отключите от двигателя приводимый механизм или, если есть коробка передач, установите нейтральную передачу.
- Поверните ключ выключателя приборов и стартера в первое фиксированное положение, чтобы открыть отсечной клапан топливного насоса.
- При проворачивании коленчатого вала двигателя стартером обеспечьте подачу пусковой жидкости включением дозирующего устройства.
- Показание давления масла в системе **должно** появиться на манометре в течение 30 секунд после пуска двигателя.

Использование пусковой жидкости без дозатора

- ⚠ Осторожно!** Нельзя использовать пусковую жидкость у открытого огня, либо с применением пускового подогревателя или факельного устройства. Такое сочетание чревато взрывом.
- ⚠ Осторожно!** Нельзя вдыхать пары пусковой жидкости, поскольку они могут нанести вред здоровью.
- ⚠ Внимание!** Не допускайте впрыскивания слишком большого количества пусковой жидкости, т.к. это может вызвать повреждение двигателя.
- Впрысните дозу пускового топлива во впускной патрубок воздухоочистителя, в то время как Ваш помощник стартером проворачивает коленчатый вал.
 - **⚠ Осторожно!** Нельзя использовать летучие жидкости для облегчения пуска двигателя при работе в подземных шахтах или туннелях из-за опасности взрыва. Указания на этот счет можно получить у местных органов надзора за безопасностью работ.

Пуск двигателя после длительного простоя или смены масла

После каждой смены масла или простоя двигателя свыше 30 дней необходимо выполнить следующие операции, которые обеспечивают достаточную циркуляцию масла в смазочной системе двигателя:

- Отсоедините электрический провод от электромагнитного отсечного клапана топливного насоса высокого давления.
- Проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером до появления давления на манометре или до тех пор, пока не погаснет сигнальная лампочка аварийного давления масла.
- Подсоедините электропровод к электромагнитному отсечному клапану.
- Пуск двигателя осуществляется в обычном порядке, (см. "Пуск двигателя")
- О прокачке топливной системы смотрите Раздел 5, "Топливная система-Прокачка"

Работа двигателя

- Двигатель **не** должен долго (более 1 мин.) работать с полной нагрузкой при частоте вращения коленчатого вала ниже максимального крутящего момента (1100 - 1600 об/мин в зависимости от параметров конкретного двигателя).
- Перед тем, как остановить двигатель после работы с полной нагрузкой, дайте ему поработать на холостом ходу от 3 до 5 минут.
- Постоянно контролируйте давление масла и температуру охлаждающей жидкости по показаниям приборов. Рекомендации о рабочих давлениях и температуре даны в Разделе V. Необходимо остановить двигатель, если давление масла или температура охлаждающей жидкости превышают значения, указанные в технической характеристике двигателя.

⚠ Внимание! Длительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 60 °C [140 °F] или выше 100 °C [212 °F] может вызвать повреждение двигателя.

- Если двигатель начнет перегреваться, снизьте нагрузку на него, для чего отпустите педаль подачи топлива или перейдите на пониженную передачу либо сделайте то и другое до тех пор, пока температура двигателя не снизится до нормальных рабочих пределов. Если температура двигателя **не** снижается при этом, нужно остановить двигатель и обратиться к Разделу Т - "Отыскание неисправностей и способы их устранения" или кполномочным представителям фирмы "Камминз".
- Большинство неисправностей заранее дают о себе знать. Поэтому всегда будьте внимательны к изменениям характера работы двигателя, звукам и внешнему виду двигателя, которые могут указывать на необходимость проведения технического обслуживания и ремонта. Ниже перечислены некоторые признаки изменений в работе двигателя, на которые следует обращать внимание:

— Перебои в работе цилиндров	— Повышенная дымность	— Подтекание топлива, масла или охлаждающей жидкости
— Повышенная вибрация	— Потеря мощности	— Резкое изменение рабочей температуры двигателя и давления масла
— Появление необычных шумов	— Повышенный расход масла	
— Повышенный расход топлива		

Рабочий диапазон двигателя

⚠ Внимание ! Двигатели Камминз имеют конструкцию, позволяющую им успешно работать с полной нагрузкой на переходных режимах с числом оборотов коленчатого вала вплоть до величины, соответствующей максимальному крутящему моменту, что соответствует рекомендациям по вождению автомобиля с хорошим уровнем экономичности. Длительная же работа двигателя с полной нагрузкой на оборотах коленчатого вала ниже величины, соответствующей максимальному крутящему моменту (от 1100 до 1600 об/мин в зависимости от конкретного двигателя) сокращает ресурс двигателя до капитального ремонта, может вызвать серьезные повреждения и считается плохой практикой эксплуатации двигателя.

⚠ Внимание ! Ситуация, когда двигатель работает с числом оборотов коленчатого вала ниже величины, соответствующей максимальному крутящему моменту, может возникнуть при переключении передач из-за разницы в передаточных отношениях между передачами, однако работа двигателя в таком режиме не должна продолжаться более 1 минуты.

⚠ Внимание ! Работа двигателя в диапазоне, превышающем максимальное число оборотов холостого хода, может вызвать серьезные повреждения двигателя. При движении на крутом уклоне используйте передачи в сочетании с моторным и рабочим тормозами для того, чтобы контролировать скорость автомобиля и число оборотов коленчатого вала двигателя.

Останов двигателя

- Перед остановом двигателя после работы с полной нагрузкой дайте ему поработать на холостом ходу в течение 3-5 минут, что обеспечит постепенное и равномерное охлаждение двигателя.
- Переведите ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).

Для заметок

Раздел 2 -Техническое обслуживание

Содержание раздела

	Страница
Общие указания	2-2
Инструменты	2-3
График технического обслуживания	2-4
Постстраничный указатель операций технического обслуживания	2-5
Формуляр по учету технического обслуживания	2-8



Общие указания

Фирма "Камминз" рекомендует проводить техническое обслуживание в соответствии с предлагаемой в данном Разделе периодичностью.

Если двигатель постоянно работает при температуре окружающей среды ниже -18°C [0°F] или выше 38°C [100°F], то техническое обслуживание следует проводить через более короткие промежутки времени. Сокращение интервалов между операциями технического обслуживания также необходимо в тех случаях, когда двигатель эксплуатируется в условиях сильной запыленности или с частыми остановами. Конкретные рекомендации о периодичности технического обслуживания Вашего двигателя Вы можете получить уполномоченного представителя фирмы "Камминз".

В конце Раздела приведен формуляр по учету технического обслуживания и ремонта как удобная форма регистрации проводимых операций.

Если в состав Вашего двигателя входит комплектующая деталь или агрегат, изготовленителем которой фирма "Камминз" не является, то рекомендации по его техническому обслуживанию следует получить у производителя этих комплектующих. Перечень поставщиков комплектующих с указанием их адресов и контактных телефонов приведен в Разделе С.

Инструменты

В тексте руководства даются указания по использованию необходимого инструмента или оснастки в виде знака (символа), означающего применение инструмента, за которым следует указание размера ключа или название инструмента. Если за символом следует ряд размеров и названий, то это означает, что для выполнения данной операции требуется несколько инструментов.

Головки торцевые	Ключи гаечные рожковые/ накидные	Другие инструменты
19 мм	19 мм	Ключи для снятия масляных фильтров (75-80 мм и 90-95 мм)
17 мм	17 мм	Храповый ключ с квадратным хвостовиком 1/2 дюйма
15 мм	15 мм	Динамометрический ключ
	14 мм	Плоская отвертка
	13 мм	Шестигранный ключ 5/16 дюйма
	10 мм	Плоские калибры (0,25 мм и 0,51 мм)
		Шестерня для проворачивания коленчатого вала, номер по каталогу 3824591

График технического обслуживания

Ежедневно или при дозаправке топливом	Каждые 10 000 км [6 000 Mi], 250 час. или 3 месяца	Каждые 19 000 км [12 000 Mi], 500 час. или 6 месяцев	Каждые 38 000 км [24 000 Mi], 1000 час. или 12 месяцев	Каждые 77 000 км [48 000 Mi], 2000 час. или 2 года
Проверьте			Сменить/Заменить	
<ul style="list-style-type: none"> • Уровень масла • Уровень охл. жидк. • Вентилятор - осмотром • Ремни - осмотром • Фильтр-водоотделитель 	<ul style="list-style-type: none"> • Моторное масло (1) • Масляный фильтр 	<ul style="list-style-type: none"> • Моторное масло • Масляный фильтр • Топливный фильтр (5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Моторное масло • Масляный фильтр • Топливный фильтр 	<ul style="list-style-type: none"> • Моторное масло • Масляный фильтр • Топливный фильтр • Антифриз (3)
		Отрегулировать		
		Проверить/Осмотреть		
	<ul style="list-style-type: none"> • Воздухоочиститель • Систему впуска воздуха • Воздушный охладитель 	<ul style="list-style-type: none"> • Воздухоочиститель • Систему впуска воздуха • Антифриз (3) • Воздушный охладитель 	<ul style="list-style-type: none"> • Воздухоочиститель • Систему впуска воздуха • Воздушный охладитель • Ступицу вентилятора • Антифриз • Подшипник натяжного устройства • Натяжение ремня 	<ul style="list-style-type: none"> • Воздухоочиститель • Систему впуска воздуха • Возд. охладитель (4) • Ступицу вентилятора • Подшипник натяжного устройства • Натяжение ремня • Гаситель крутильных колебаний

(1) Периодичность смены масла в зависимости от условий эксплуатации см. в Разделе 4.

(2) Первая регулировка зазоров в механизме газораспределения; в последующем регулировку проводите через каждые 77 000 км [48 000 Mi] или при каждой 8-ой замене масла для автомобильных двигателей или через каждые 2 000 моточасов, 2 года для двигателей промышленного назначения.

(3) Необходимо применять универсальный антифриз, химсостав которого соответствует требованиям GM6038M. Смену производите через каждые два года или 320 000 км [200 000 Mi], смотря что наступит раньше.

(4) Периодичность технического обслуживания 2 года или 320 000 км [200 000 Mi], смотря что наступит раньше.

(5) Периодичность технического обслуживания при каждой смене масла или через каждые 19 000 км [12 000 Mi], 500 моточасов или 6 месяцев, смотря что наступит раньше.

Постстраничный указатель операций технического обслуживания

Для облегчения поиска необходимой информации ниже приводится постраничный указатель конкретных инструкций по проведению различных видов технического обслуживания, перечисленных в таблице "График технического обслуживания".

Ежедневно или при дозаправке топливом

- Ремни - осмотр 3-5
- Уровень моторного масла - проверка 3-3
- Уровень охлаждающей жидкости - проверка 3-4
- Вентилятор - осмотр 3-6
- Топливный фильтр-водоотделитель - слив 3-3

Каждые 10 000 км [6 000 Miles], 250 моточасов или 3 месяца эксплуатации

- Масло моторное - замена 4-5
- Фильтры масляные - замена 4-5
- Система впуска воздуха - проверка 4-11
- Воздухоочиститель - проверка 4-13
- Охладитель воздушный наддувочного воздуха 4-11

Каждые 19 000 км [12 000 Miles], 500 моточасов или 6 месяцев эксплуатации

• Масло моторное - замена	4-5
• Фильтр масляный - замена	4-5
• Фильтр топливный - замена	5-3
• Система впуска воздуха - проверка	4-11
• Охладитель воздушный наддувочного воздуха - осмотр	4-11
• Охлаждающая жидкость - проверка	5-9

Каждые 38 000 км [24 000 Miles], 1 000 моточасов или 12 месяцев эксплуатации

• Масло моторное - замена	4-5
• Фильтр масляный - замена	4-5
• Фильтр топливный - замена	5-3
• Система впуска воздуха - проверка	4-11
• Охладитель воздушный наддувочного воздуха - осмотр	4-11
• Тепловые зазоры в механизме газораспределения - регулировка (только первый раз, затем каждые 77 000 км)	6-3
• Ступица вентилятора - проверка	6-11
• Подшипник натяжного устройства ремня - проверка	6-11
• Натяжение ремня - проверка	6-9
• Охлаждающая жидкость - проверка	5-9

Каждые 77 000 км [48 000 Miles], 2 000 моточасов или 2 года эксплуатации

• Масло моторное - замена	4-5
• Фильтр масляный - замена	4-5
• Фильтр топливный - замена	5-3
• Система впуска воздуха - проверка	4-11
• Термовыборы в механизме газораспределения - регулировка	6-3
• Ступица вентилятора - проверка	6-11
• Подшипник натяжного устройства ремня - проверка	6-9
• Натяжение ремня - проверка	6-11
• Гаситель крутильных колебаний - осмотр	7-7
• Охлаждающая жидкость - замена	7-3
• Воздушный охладитель наддувочного воздуха - проверка герметичности (320 000 км/200 000 Mi)	A-87

Формуляр по учету технического обслуживания

Формуляр по учету технического обслуживания

Заводской номер двигателя:

Модель двигателя:

Ф.И.О. владельца:

Модель оборудования:

Раздел 2 - Техническое обслуживание

Двигатели серии В

Формуляр по учету технического обслуживания

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Раздел 3 - Ежедневное техническое обслуживание

Содержание раздела

	Страница
Общие указания	3-2
Фильтр-водоотделитель топливный	3-3
Слив отстоя	3-3
Уровень масла	3-4
Проверка	3-4
Уровень охлаждающей жидкости	3-5
Проверка	3-5
Вентилятор	3-7
Осмотр	3-7
Ремень	3-7
Осмотр	3-7

Общие указания

Профилактическое техническое обслуживание начинается с ежедневной проверки состояния двигателя и его систем.

Перед пуском двигателя проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости. Осмотрите двигатель на предмет:

- утечки жидкостей
- незакрепленных или поврежденных деталей
- изношенных или поврежденных ремней
- любых изменений во внешнем виде двигателя

Раздел 3 - Ежедневное техническое обслуживание
Двигатели серии В

Фильтр-водоотделитель топливный
Слив отстоя

Ежедневно сливайте воду и осадок из водоотделителя.


Остановите двигатель. Рукой откройте сливной кран. Поверните кран **против часовой стрелки** на 4 полных оборота пока он не выйдет на 1 дюйм. Сливайте воду из фильтра до тех пор, пока не появится чистое топливо.


Внимание ! Не затягивайте кран слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу.

Рукой надавите на кран вверх и закройте его поворотом **по часовой стрелке**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в слив уйдет более 2-х унций, то необходимо повторно заправить фильтр, чтобы избежать трудностей при пуске. См. "Топливные магистрали низкого давления и топливные фильтры - прокачка" в Разделе 5.

Фильтр-водоотделитель
Страница 3-3





Уровень масла

Проверка



Нельзя эксплуатировать двигатель, если уровень масла ниже метки "L" (нижний) или выше метки "H" (верхний) на указателе уровня. Проверять уровень масла нужно через 15 минут после останова двигателя. Этого времени достаточно, чтобы масло стекло в поддон картера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильного замера уровня масла автомобиль **должен** стоять строго в горизонтальном положении.

Объем масла между метками "L" и "H"

4-цилиндровый - 0,95 л [1.0 ам.кварты]
6-цилиндровый - 1,89 л [2.0 ам. кварты]

Уровень охлаждающей жидкости


Проверка

Осторожно! Нельзя снимать крышку наливной горловины радиатора на горячем двигателе. Прежде чем снять крышку, обеспечивающую заданное давление в системе охлаждения, следует подождать, пока температура охлаждающей жидкости не опустится ниже 50 ° С [120 ° F]. Несоблюдение этого требования может привести к сильным ожогам от горячих брызг и паров охлаждающей жидкости. Для снятия избыточного давления в системе охлаждения отворачивайте крышку медленно и осторожно.





ПРИМЕЧАНИЕ: Для устранения утечек в системе охлаждения нельзя применять герметизирующие добавки, т.к. они могут привести к образованию пробок в системе охлаждения, ограничить поток охлаждающей жидкости и вызвать перегрев двигателя.

Уровень охлаждающей жидкости **необходимо** проверять ежедневно.



Уровень охлаждающей жидкости
Страница 3-6



Радел 3 - Ежедневное техническое обслуживание
Двигатели серии В



Внимание ! Нельзя доливать холодную охлаждающую жидкость в горячий двигатель, т.к. могут пострадать литые детали. Дайте двигателю остить до температуры ниже 50 ° С [120 ° F] прежде чем доливать охлаждающую жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем пускать двигатель убедитесь, что система охлаждения заправлена полностью.


При заправке системы охлаждения оставляйте незаполненной наливную горловину радиатора или расширительную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые радиаторы имеют две наливные горловины, поэтому когда система охлаждения не заполнена, то заливку охлаждающей жидкости **необходимо** производить через обе наливные горловины.

Ремень

Осмотр

Состояние ремня проверяйте осмотром на отсутствие пересекающихся трещин. Допускаются поперечные (по ширине ремня) трещины. **Не допускается** пересечение продольных (по длине ремня) трещин с поперечными. Ремень подлежит замене в случае износа или выкрашивания его фрагментов.




Вентилятор

Осмотр

Осторожно! Поврежденные лопасти вентилятора могут стать причиной травм. Не пытайтесь провернуть коленчатый вал двигателя воздействуя на крыльчатку вентилятора. Это может привести к поломке лопасти (ей) и вывести вентилятор из строя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проворота коленчатого вала следует использовать специальную шестерню.

Необходим ежедневный визуальный контроль состояния вентилятора. Осматривайте вентилятор с целью проверить, нет ли на нем трещин, прослабленных залепок, изогнутых или слабо закрепленных лопастей. При необходимости затяните болты. При обнаружении поломок вентилятор замените.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые 10 000 км [6 000 Miles], 250 моточасов или 3 месяца эксплуатации

Содержание раздела

	Страница
Общие указания	4-2
Периодичность смены моторного масла и масляного фильтра	4-2
Масло моторное и масляный фильтр	4-4
Смена	4-4
Система впуска воздуха	4-10
Осмотр	4-10
Воздушный охладитель наддувочного воздуха	4-11
Осмотр	4-11
Очистка	4-12
Воздухоочиститель	4-13
Проверка	4-13

Общие указания

Одновременно с техническим обслуживанием данной периодичности **необходимо выполнить** все операции, предусмотренные для ежедневного технического обслуживания.

Периодичность смены моторного масла и масляного фильтра

Предлагаемая на следующей странице логическая схема поможет Вам определить **максимальный** интервал смены масла и масляного фильтра в километрах и милях пробега или в моточасах или месяцах эксплуатации, смотря что наступит раньше.

**Раздел 4 - Техническое обслуживание каждый
10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов**

Двигатели серии В

**Периодичность смены моторного
 масла и масляного фильтра**

Страница 4-3

Ваш двигатель установлен на транспортное средство, эксплуатируемое на автомобильных дорогах?

ДА

Ваше транспортное средство относится к перечисленным ниже?
 - Магистральный грузовой автомобиль
 - Междугородный автобус
 - Ежемесячный пробег не менее 8000 миль

ДА

Периодичность смены масла	КМ	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ
	16 000	10 000	250	3

НЕТ

НЕТ

Выберите периодичность смены масла для Вашего транспортного средства или оборудования*				
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ОБОРУДОВАНИЕ	КМ	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ
Мусоровоз	10 000	6 000	250	3
Бетонномешалка/самосвал	10 000	6 000	250	3
Развозной автофургон	10 000	6 000	250	6
Пригородный или городской автобус	10 000	6 000	250	3
Школьный автобус	10 000	6 000	250	6
Пожарная машина	10 000	6 000	250	3
Жилой автофургон	10 000	6 000	250	6

Ваш двигатель установлен на транспортное средство или оборудование, используемое в дорожно-строительном, горном или лесном применении?

ДА

Выберите периодичность смены масла для Вашего транспортного средства или оборудования*				
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ОБОРУДОВАНИЕ	КМ	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ
Автокран	10 000	6 000	250	3
Автомобиль для уборки улиц	10 000	6 000	250	3
Асфальтоукладчик	Н/И	Н/И	250	6
Кран	Н/И	Н/И	250	6
Канавокопатель	Н/И	Н/И	250	6
Бульдозер	Н/И	Н/И	250	6
Скребер	Н/И	Н/И	250	6
Трелевочный трактор	Н/И	Н/И	250	6

Ваш двигатель установлен на транспортное средство или оборудование, используемое в сельскохозяйственном и морском применении или на стационарных установках?

ДА

Выберите периодичность смены масла для Вашего транспортного средства или оборудования*				
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ОБОРУДОВАНИЕ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ		
Сельскохозяйственный трактор	250	6		
Комбайн	250	6		
Иrrигационное оборудование	250	6		
Генераторная установка	250	6		
Компрессорная установка	250	6		
Пожарный насос	250	6		
Прогулочная яхта	250	6		
Буксирный катер	250	3		

НЕТ

Периодичность смены масла:
 КМ МИЛИ ЧАСЫ МЕСЯЦЫ
 10 000 6 000 250 3

* В зависимости от того, что наступит первым. Если Ваше транспортное средство нарабатывает много моточасов при малом количестве километров пробега, то периодичность смены масла измеряется часами.

Масло моторное и масляный фильтр

Замена

⚠ Внимание! Во избежание кожных и других заболеваний не допускайте длительных и частых контактов с отработавшим моторным маслом.

- В случае загрязнения тщательно промойте.
- Храните в местах, недоступных детям.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Обращение с отработавшими моторными маслами регулируется федеральным и республиканским законодательствами и постановлениями местных органов власти. По вопросам сбора и утилизации отработавшего масла обращайтесь к организациям и предприятиям, имеющим на это разрешение и располагающим специальным оборудованием и мощностями. За консультациями по этим вопросам обращайтесь в комитеты по охране окружающей среды при местных органах власти.

Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые 10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов

Двигатели серии В

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель находится в эксплуатации, то периодичность смены масла **должна** составлять 10 000 км [6 000 miles] пробега или 250 моточасов или 3 месяца эксплуатации (или периодичность, определяемая для Вашего двигателю по схеме на странице 4-3).

При смене масла нужно заменить также и масляный фильтр во избежание загрязнения свежего масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сливать масло нужно горячим, когда загрязняющие его вещества находятся во взвешенном состоянии.

17 мм



Внимание! Горячее масло может вызвать ожоги.



Дайте двигателю поработать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 60 ° С [140 ° F]. Остановите двигатель. Снимите пробку слива отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора отработавшего масла используйте емкость вместимостью не менее 20 л [15 U.S. qts].

Масло моторное и масляный фильтр

Страница 4-5





Ключ 90-95 мм

для снятия фильтров

Двигатели серии В

Очистите от грязи местостыковки масляного фильтра и снимите фильтр. Протрите привалочную поверхность фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кольцевая прокладка может притереться к головке фильтра. Обязательно снимите ее перед установкой нового фильтра.

Проверьте и убедитесь, что используется правильный масляный фильтр.

Фильтр для шестицилиндрового двигателя длиннее, чем фильтр для четырех-цилиндрового двигателя.

A = размер фильтра для четырехцилиндрового двигателя

B = размер фильтра для шестицилиндрового двигателя

Внимание ! Масляный фильтр для 6-цилиндрового двигателя можно применять на 4-цилиндровом двигателе, но не наоборот: использование масляного фильтра для 4-цилиндрового двигателя на 6-цилиндровом двигателе приведет к поломке двигателя.

**Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые
10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов**


Двигатели серии В

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполните фильтры чистым моторным маслом перед их установкой на двигатель.

Перед установкой фильтров нанесите тонкий слой моторного масла на привалочную поверхность.




Масло моторное и масляный фильтр
Страница 4-7




**Внимание ! Слишком сильная затяжка может повре-
дить резьбу или уплотнительные прокладки.**

Установку фильтра производите в соответствии с указа-
ниями изготовителя.



Масло моторное и масляный фильтр
Страница 4-8



**Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые
10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов**
Двигатели серии В

17 мм



Проверьте и очистите резьбу сливного отверстия, пробки и поверхность уплотнительной прокладки.

Установить на место пробку сливного отверстия.

Крутящий момент затяжки: 80 Н м [60 ft-lb]



ПРИМЕЧАНИЕ: Для двигателей "Камминз" используйте высококачественные масла с вязкостью по SAE 15W-40, такие как, например, Cummins Premium Blue, или любые другие, аналогичные по качеству. В Разделе V настоящего руководства даны рекомендации по применению моторных масел в конкретных климатических условиях.

**Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые
10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов**
Двигатели серии В

Заполните картер двигателя чистым моторным маслом до требуемого уровня.



	4-цилиндровый	6-цилиндровый
Вместимость поддона картера	9,5 л [10 U.S. Qts]	14,2 л [15 U.S. Qts]
Вместимость всей системы	10,2 л [10,8 U.S. Qts]	15,1 л [16 U.S. Qts]



ПРИМЕЧАНИЕ: Вместимость указана для стандартного поддона. Вся система включает стандартный поддон и фильтр.

На некоторых 6-цилиндровых двигателях серии В используются поддоны меньшей вместимости 10,4 л [11 U.S. Qts], а на некоторых - повышенной вместимости 16 л [17 U.S.Qts]. Заполнение картера маслом **необходимо** производить в соответствии с вместимостью поддона.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу, чтобы проверить утечку масла из фильтров и через пробку сливного отверстия.

Масло моторное и масляный фильтр
Страница 4-9





Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые 10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов

Двигатели серии В

Остановите двигатель. Выждав 15 минут для того, чтобы масло стекло вниз, вновь проверьте уровень масла. При необходимости до-лейте масло до верхней метки "H" на указателе уровня.

Система впуска воздуха

Осмотр

Осмотрите систему впуска воздуха с целью выявления поврежденных шлангов, ослабленных зажимов и других неисправностей, вызывающих подсос неочищенного воздуха.

Устраните неисправности при их обнаружении, обеспечив герметичность системы.

**Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые
10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов**

Двигатели серии В

Воздушный охладитель наддувочного воздуха

Осмотр

В случае перебоев в работе турбокомпрессора или других неисправностей, связанных с попаданием загрязненного воздуха, необходимо прочистить воздушный охладитель.

Снимите охладитель с транспортного средства, в состав которого он входит. Далее действуйте в соответствии с инструкциями изготовителя транспортного средства.


Осмотрите воздушный охладитель на предмет трещин, разрывов и других повреждений.

Проверьте трубы, ребра и сварные швы на отсутствие разрывов, сколов и других повреждений.


Порядок проверки на герметичность изложен в Разделе А.

Воздушный охладитель наддувочного воздуха

Страница 4-11



ca900ke




ca900se

Воздушный охладитель наддувочного воздуха

Страница 4-12

Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые 10 000 км [6 000 Mi], 250 моточасов Двигатели серии В




Очистка

Растворителем промойте внутреннюю полость охладителя в направлении, противоположном нормальному потоку наддувочного воздуха. Потрясите охладитель и слегка постучите по нему резиновым молотком, чтобы облегчить выход накопившихся загрязнений. Продолжайте промывку до полного удаления из охладителя всех загрязнений.



Внимание ! Для очистки воздушного охладителя нельзя применять каустические очистительные средства, поскольку они могут вызвать повреждения.



После тщательной промывки охладителя растворителем, удаления масла и загрязнений, промойте его изнутри горячей мыльной водой для удаления остатков растворителя. Затем тщательно промойте чистой водой.



Для просушки воздушного охладителя нужно направить струю сжатого воздуха внутрь охладителя в направлении, противоположномциальному потоку воздуха. Просушите досуха.

Порядок установки воздушного охладителя изложен в инструкции изготовителя транспортного средства.

**Раздел 4 - Техническое обслуживание каждые
10 000 км [6 000 Mi], 250моторчасов**
Двигатели серии В

Воздухоочиститель

Проверка

Максимально допустимое сопротивление в системе впуска воздуха для двигателей с турбонаддувом составляет 635 мм [25.0 in.] водяного столба, а для двигателей без наддува - 510 мм [20.0 in.] водяного столба.

При проверке сопротивления в системе впуска воздуха двигатель должен работать с полной нагрузкой на номинальных оборотах коленчатого вала.

Если сопротивление достигает максимального предела, то необходимо заменить фильтроэлемент воздухоочистителя или очистить его в соответствии с инструкциями изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очистку или замену фильтроэлемента воздухоочистителя производите в соответствии с инструкциями изготовителя.


При наличии индикатора запыленности воздухоочистителя следите за его показаниями.

Замените фильтроэлемент, если красный индикатор (2) закроет окно (1).


После замены фильтроэлемента воздухоочистителя верните индикатор в исходное положение нажатием кнопки (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя допускать работу двигателя без фильтроэлемента воздухоочистителя во избежание попадания в двигатель пыли, вызывающей преждевременный износ.

Воздухоочиститель
Страница 4-13



ac9elma



ao8ia02

ДЛЯ СПРАВОК

www.WPSgenerator.com

**Раздел 5 - Техническое обслуживание каждые 19 000 км
[12 000 Miles] пробега, 500 моточасов или 6 месяцев
эксплуатации**

Содержание раздела

	Страница
Общие указания	5-2
Фильтр топливный	5-3
Замена	5-3
Система питания топливом	5-4
Прокачка	5-4
Топливные магистрали низкого давления и топливные фильтры	5-5
Прокачка	5-5
Топливный насос высокого давления (ТНВД)	5-6
Прокачка	5-6
Топливные магистрали высокого давления (распределительные и рядные насосы)	5-8
Прокачка	5-8
Антифриз	5-9
Проверка концентрации	5-9

Общие указания

Все проверки и операции технического обслуживания, описанные ранее, должны быть выполнены в дополнение к тем процедурам, которые представлены в этом Разделе.

**Раздел 5 - Техническое обслуживание каждые
19 000 км [12 000 Mi], 500 моточасов**

Двигатели серии В

Фильтр топливный

Замена



**Ключи для отворачивания фильтров
75-80 мм и 90-95 мм**

Очистите от грязи местостыковки топливного фильтра. Снимите фильтры. Протрите привалочную поверхность фильтра.



Замените кольцевые прокладки.

Перед установкой новые фильтры заполните чистым топливом и смажьте поверхности уплотнительных прокладок чистым моторным маслом.

- Стандартный фильтр - применяется в паре с топливным фильтром - водоотделителем как вторая ступень очистки топлива.
- Фильтр-водоотделитель - применяется в паре со стандартным фильтром в качестве первой ступени очистки топлива.
- Топливный фильтр-водоотделитель - применяется как одиничный топливный фильтр.



**Фильтр топливный
Страница 5-3**



**Раздел 5 - Техническое обслуживание каждые
19 000 км [12 000 Mi], 500 моточасов**
Двигатели серии В



Внимание ! Не допускайте сильной затяжки фильтра во избежание срыва резьбы, повреждения уплотнительной прокладки или корпуса фильтра.

Установку фильтра производите согласно инструкциям изготовителя.

Система питания топливом

Прокачка

Небольшие порции воздуха, попавшего в систему питания топливом при смене фильтров или подводящего топливопровода, удаляются топливным насосом автоматически через сливной топливопровод. Если смена фильтров производится в соответствии с инструкцией, то ручной прокачки не требуется.

**Раздел 5 - Техническое обслуживание каждые
19 000 км [12 000 Mi], 500 моточасов**

Двигатели серии В

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимость ручной прокачки системы питания топливом возникает в следующих случаях:

- При смене топливные фильтры не были заполнены топливом перед их установкой.
- Произведена замена топливного насоса.
- Произведена замена топливных трубок высокого давления или ослаблены их крепления.
- Пуск двигателя производится впервые или после длительногоостоя.
- По каким-либо причинам топливный бак оказался пустым.

Топливные магистрали низкого давления и топливные фильтры


Прокачка



8 мм

Ослабьте болт вентиляционного отверстия.

**Топливные магистрали низкого давления и
топливные фильтры**

Страница 5-5





Раздел 5 - Техническое обслуживание каждые 19 000 км [12 000 Mi], 500 моточасов

Двигатели серии В



Нажимая кнопку топливоподкачивающего насоса, прокачайте систему до тех пор, пока из-под болта не пойдет чистое топливо без воздуха.

Закрепите болт.

Крутящий момент затяжки: 9 N • m [7ft-lb]

Топливный насос высокого давления (ТНВД)

Прокачка

8 мм



Выпуск воздуха из топливного насоса Lucas CAV следует производить в указанном на рисунке месте.


**Раздел 5 - Техническое обслуживание каждые
19 000 км [12 000 Mi], 500 моточасов**

Двигатели серии В

Выпуск воздуха вместе с топливом можно произвести в указанном на рисунке месте, качая рычаг топливоподкачивающего насоса, при этом электромагнитный отсечной топливный клапан должен быть включен.

ТНВД


Страница 5-7





Воздух из насосов можно удалить через сливной топливопровод с помощью стартера.

Внимание ! При удалении воздуха из топливной системы при помощи стартера включайте стартер не более чем на 30 секунд с интервалами между включениями в две (2) секунды.

Осторожно ! Выключатель подачи топлива должен быть в положении "RUN" (работа) и поскольку может произойти пуск двигателя, примите меры безопасности. Выполните обычную процедуру пуска двигателя.





Топливные магистрали высокого давления (распределительные и рядные насосы)

Прокачка

17 мм, 19 мм



Осторожно ! Топливо в трубопроводе находится под давлением и при несоблюдении мер предосторожности может стать причиной серьезной травмы.

Для выпуска воздуха из системы нужно ослабить одно или два крепления трубок к форсункам и стартером провернуть коленчатый вал двигателя.

Крутящий момент затяжки: 30 N · м [22 ft-lb]



Осторожно ! Нельзя производить выпуск воздуха из топливопровода высокого давления на горячем двигателе, т. к. может произойти разбрызгивание топлива на горячий выпускной коллектор и возникнуть пожароопасная ситуация.

Включите двигатель и поочередно выпускайте воздух из трубок до тех пор, пока не установится равномерный ритм работы двигателя.

**Раздел 5 - Техническое обслуживание каждые
19 000 км [12 000 Mi], 500 моточасов**

Двигатели серии В

Антифриз

Проверка концентрации

Проверяйте концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости. Для защиты двигателя при температуре -37°C [-34°F] используется 50% смесь этиленгликолового концентрата антифриза с водой.


Применение антифриза обязательно во всех климатических условиях

Наличие антифриза в охлаждающей жидкости расширяет ее рабочий диапазон: снижается температура замерзания и повышается температура закипания охлаждающей жидкости.

Кроме того, антикоррозийные присадки в охлаждающей жидкости защищают детали системы охлаждения от коррозии и способствуют повышению их долговечности.



**Антифриз
Страница 5-9**



для заметок

Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые 38 000 км [24 000 Miles] пробега, 1 000 моточасов или 1 год эксплуатации

Содержание раздела

	Страница
Общие указания	6-2
Механизм газораспределения	6-3
Регулирование тепловых зазоров	6-3
Регулирование 4-цилиндрового двигателя	6-5
Регулирование 6-цилиндрового двигателя	6-7
Ремень привода агрегатов	6-9
Проверка натяжения	6-9
Ремень привода агрегатов	6-10
Проверка	6-10

Общие указания

Все проверки и операции технического обслуживания, описанные ранее, **должны** быть выполнены в дополнение к тем процедурам, которые представлены в этом Разделе.

Регулирование тепловых зазоров в механизме газораспределения, как описано в данном Разделе, следует производить первоначально через 38 000 км [24 000 Mi], а впоследствии через каждые 77 000 км [48 000 Mi].

Раздел 6 - Техническое обслуживание
38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов
Двигатели серии В

Механизм газораспределения


Регулирование тепловых зазоров

15 мм

Снимите крышки клапанов.




Механизм газораспределения
Страница 6-3



Шарнирный ключ с квадратным хвостовиком 1/2 дюйма, шестерня 3824591 для проворачивания коленчатого вала



Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (TDC). Для этого медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя с помощью шестерни 3824591, одновременно нажимая на палец фиксации верхней мертвой точки.

При установке шестерни в картер маховика, она входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, после чего коленчатый вал можно проворачивать вручную при помощи шарнирного или храпового ключа с квадратным хвостовиком 1/2 дюйма.



Механизм газораспределения

Страница 6-4



Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые 38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов

Двигатели серии В

Как только палец войдет в зацепление с шестерней кулачкового вала газораспределительного механизма, поршень первого цилиндра установится в положение верхней мертвой точки (TDC) на такте сжатия.



Внимание ! Во избежание поломки пальца или двигателя, не забудьте после установки поршня в положение верхней мертвой точки вывести палец из зацепления с шестерней.

**Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые
38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов**

Двигатели серии В

Плоский калибр:

Для впускных клапанов: 0,254 мм [0.010 IN]

Для выпускных клапанов : 0,508 мм [0.020 IN]

Регулирование зазоров производите на холодном двигателе - **ниже 60 ° С [140 ° F]**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При правильно отрегулированных зазорах калибр входит между стержнем клапана и коромыслом с некоторым сопротивлением.

Регулирование 4-цилиндрового двигателя

14 мм, плоская отвертка

Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (TDC).



Проверьте и отрегулируйте клапаны, обозначенные на рисунке (I - впуск; E - выпуск).

После затяжки контргайки регулировочного винта проверьте зазор еще раз.


Крутящий момент затяжки : 24 Н • м [18 ft-lb]



Механизм газораспределения
Страница 6-5



Механизм газораспределения
Страница 6-6




**Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые
38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов**

Двигатели серии В

Нанесите метку на шкив и проверните коленчатый вал на 360 градусов.

Внимание ! Прежде чем проворачивать коленчатый вал, убедитесь, что палец фиксации верхней мертвой точки выведен из зацепления с шестерней и находится в исходном положении.



14 мм, плоская отвертка



В этом положении отрегулируйте клапаны, обозначенные на рисунке.

После затяжки контргайки регулировочного винта проверьте зазор еще раз.

Крутящий момент затяжки : 24 Н • м [18 ft-lb]

**Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые
38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов**

Двигатели серии В

Регулирование 6-цилиндрового двигателя

14 мм, плоская отвертка

Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (TDC).

Проверьте и отрегулируйте клапаны, обозначенные на рисунке (I - впуск; E - выпуск).

После затяжки контргайки регулировочного винта проверьте зазор еще раз.



Крутящий момент затяжки : 24 Н • м [18 ft-lb]

Нанесите метку на шкив или корпус гасителя крутильных колебаний и проверните коленчатый вал на 360 градусов.


Внимание ! Прежде чем проворачивать коленчатый вал, убедитесь, что палец фиксации верхней мертвой точки выведен из зацепления с шестерней и находится в исходном положении.



Механизм газораспределения
Страница 6-7



Механизм газораспределения
Страница 6-8



**Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые
38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов**
Двигатели серии В




В этом положении отрегулируйте клапаны, обозначенные на рисунке.



После затяжки контргайки регулировочного винта проверьте зазор еще раз.

Крутящий момент затяжки : 24 Н • м [18 ft-lb]



15 мм



Установите крышки клапанов и затяните стяжные болты.



Крутящий момент затяжки : 24 Н • м [18 ft-lb]

**Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые
38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов**


Двигатели серии В

Ремень привода агрегатов

Проверка натяжения


Замерьте прогиб ремня, надавливая на середину самой длинной ветви.

Максимальный прогиб: 9,5 ... 12,7 мм [3/8 ... 1/2 inch]





ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки натяжения ремня можно использовать приспособление ST-1293.

Контрольное натяжение : 267 ... 578 Н [60 ... 130 Lbf]



Ремень привода агрегатов

Страница 6-10



Раздел 6 - Техническое обслуживание каждые 38 000 км [24 000 Mi], 1 000 моточасов

Двигатели серии В

Ремень привода агрегатов

Осмотр



Шарнирный ключ с квадратным хвостовиком 3/8 дюйма, 13 мм



Снимите ремень.
Для снятия и установки ремня нужно повернуть натяжное устройство вверх, преодолевая усилие пружины.



ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как натяжное устройство поднято, чтобы снять или установить ремень, проверьте момент затяжки болтов крепления устройства.

Крутящий момент затяжки : 43 Н • м [32 ft-lb]



Осмотрите ремень.

Поперечные (по ширине ремня) трещины допускаются.

Продольные (по длине ремня) трещины, пересекающиеся с поперечными **не допускаются**.

Замените ремень при обнаружении недопустимых трещин, разрывов или выпадении отдельных фрагментов материала.

Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые 77 000 км [48 000 Miles]пробега, 2 000 моточасов или 2 года эксплуатации

Содержание раздела

	Страница
Общие указания	7-2
Система охлаждения	7-3
Слив охлаждающей жидкости	7-3
Промывка системы охлаждения	7-5
Заполнение системы охлаждения	7-7
Гаситель крутильных колебаний (резиновый)	7-9
Осмотр	7-9
Компрессор	7-10
Осмотр	7-10
Осмотр питающей магистрали	7-11

Общие указания

Все проверки и операции технического обслуживания, описанные ранее, должны быть выполнены в дополнение к тем процедурам, которые изложены в этом Разделе.

Система охлаждения


Слив охлаждающей жидкости

Внимание ! Не допускайте длительных и частых контактов кожи с отработавшим антифризом, т.к. может возникнуть раздражение кожи и более серьезные заболевания организма.


- Избегайте излишних контактов кожи с отработавшим антифризом - при попадании на кожу тщательно промойте водой.
- Храните в местах, недоступных для детей.

Охрана окружающей среды: Перемещение и удаление отработавшего антифриза может регулироваться государственным и местным законодательством. Для этого необходимо использовать специальные технологии и оборудование, а также места, специально предназначенные для приема и удаления отработавшего антифриза. За более подробной информацией о правилах обращения с отработавшим антифризом обращайтесь в агентство по охране окружающей среды.

Внимание ! Перед снятием крышки наливной горловины дайте двигателю остить до температуры не выше 50 ° С [120 ° F]. Невыполнение этого требования может привести к сильному ожогу от горячих брызг и паров охлаждающей жидкости.




Система охлаждения
Страница 7-4



**Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов**
Двигатели серии В

Слейте охлаждающую жидкость, открыв сливной кран на радиаторе и сняв пробку в нижней части впускного патрубка охлаждающей жидкости. Для сбора сливаемой охлаждающей жидкости подойдет емкость вместимостью 20 л [5 U.S. gallons].



Проверьте целостность шлангов и убедитесь в том, что все хомуты на шлангах надежно закреплены и не имеют повреждений. В случае необходимости замените их. Проверьте, нет ли течи радиатора, каких-либо других повреждений и скопления грязи в сердцевине радиатора. При необходимости произведите очистку и ремонт.

**Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов**

Двигатели серии В

Промывка системы охлаждения

Внимание ! При заполнении системы охлаждения жидкостью воздух должен быть выпущен из всех полостей рубашки охлаждения. Воздух выходит через отверстия качающихся клапанов термостата к верхнему шлангу радиатора и затем через отверстие наливной горловины. Если двигатель имеет водяной охладитель наддувочного воздуха, то вентиляционный кран на нем должен быть открыт для выпуска воздуха.



ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку отверстия качающихся клапанов термостата малы, заполнение системы охлаждения жидкостью происходит медленно. Помня об этом, никогда не следует спешить при заливке охлаждающей жидкости. Во избежание перегрева двигателя не прекращайте заправку системы охлаждения до тех пор, пока не убедитесь, что залито необходимое количество жидкости и система охлаждения заполнена.

Залейте в систему смесь карбоната натрия и воды (или любой равнозначный раствор, имеющийся в продаже).


ПРИМЕЧАНИЕ: На 23 л [6.0 U.S. gallons] воды следует добавить 0,5 кг [1.0 pound] карбоната натрия.

Внимание ! Не устанавливайте крышку наливной горловины радиатора. Во время промывки системы охлаждения двигатель должен работать без крышки наливной горловины.

**Система охлаждения
Страница 7-5**



Система охлаждения
Страница 7-6



Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов
Двигатели серии В


Пустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут при температуре в системе охлаждения выше 80°C [176°F].

Остановите двигатель и слейте жидкость из системы охлаждения.

Заполните систему чистой водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для полного заполнения обеспечьте выпуск воздуха из двигателя и водяного охладителя наддувочного воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте крышку наливной горловины радиатора.




**Раздел 7 - Техническое обслуживание каждыйе
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов**
Двигатели серии В

Пустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут при температуре в системе охлаждения выше 80°C [176°F].

Остановите двигатель и слейте воду из системы охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сливаемая вода грязная, необходимо промывать систему до тех пор, пока сливаемая вода не станет чистой.


Система охлаждения
Страница 7-7




Заполнение системы охлаждения

Номинальная скорость заполнения системы охлаждения 19 литров в минуту [5 U.S. gallons per minute].

Внимание ! Во избежание образования воздушных пробок необходимо правильно заливать жидкость в систему. При заполнении системы охлаждения жидкостью воздух должен выходить из всех полостей рубашки охлаждения. Если двигатель имеет водяной охладитель наддувочного воздуха, то вентиляционный кран на нем должен быть открыт. Заполнив систему, подождите 2-3 минуты, чтобы воздух вышел из системы, затем долейте жидкость до верхнего уровня.





**Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов**

Для заполнения системы охлаждения рекомендуется применять 50% раствор концентратата этиленгликоля иевого антифриза в воде.

Вместимость системы охлаждения (только двигатель)	в литрах [U.S. Quarts]		
4B3.9	6B5.9		
4 BT3.9	4BTA3.9*	6BT5.9	BTA5.9*
7,0 [7.4]	7,9 [8.4]	9 [9.5]	9,9 [10.5]

* В двигателях 4 ВТА и 6ВТА применяется водяной охладитель наддувочного воздуха. Если в двигателях применяется воздушный охладитель наддувочного воздуха, то вместимость системы охлаждения такая же, как у двигателей без турбонаддува.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы узнать полную вместимость системы охлаждения, включая радиатор, трубопроводы и прочее, обращайтесь к изготовителю Вашего транспортного средства или оборудования.

△

Внимание ! Во избежание порчи деталей двигателя вследствие коррозии никогда не используйте только воду в качестве охлаждающей жидкости.

**Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов**

Двигатели серии В

Установите крышку наливной горловины. Пустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 80°C [180°F], затем проверьте элементы системы охлаждения двигателя на отсутствие утечек охлаждающей жидкости.

Еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что система заполнена или жидкость поднялась до уровня, соответствующего горячей жидкости в расширительной камере системы, если она ей снабжена.

Осторожно ! Перед снятием крышки наливной горловины дайте двигателю остить до температуры не выше 50°C [120°F]. Невыполнение этого требования может привести к сильному ожогу от горячих брызг и паров охлаждающей жидкости.

**Гаситель крутильных колебаний
(резиновый)**



Осмотр



Проверьте совпадение меток (A) на ступице (B) и инерционном элементе (C). Если расхождение меток более 1,6 мм [1/16 in.], то следует заменить гаситель крутильных колебаний новым.



Гаситель крутильных колебаний

Страница 7-9





**Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов
Двигатели серии В**



Осмотрите упругий резиновый элемент гасителя крутильных колебаний на отсутствие разрушений. Если упругий элемент поврежден или отошел от металлической поверхности на длине более чем 3,2 мм [1/8 in.], то нужно заменить гаситель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, проверьте инерционный элемент на смещение вперед относительно ступицы и если такое смещение возможно, то замените гаситель крутильных колебаний.

Компрессор



Осмотр


ПРИМЕЧАНИЕ: Все воздушные компрессоры подкачивают небольшое количество моторного масла, которым смазываются поршневые кольца и подвижные детали. Под воздействием обычных рабочих температур компрессора происходит окисление и полимеризация моторного масла, со временем образуя пленку и нагар. Если не производить рекомендуемого ниже технического осмотра, то поршневые кольца компрессора окажутся под воздействием высоких температур и давления и не обеспечат необходимую герметичность.

**Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов**
Двигатели серии В


Осмотр питающей магистрали

Открыв клапан на "мокром" ресивере, сбросьте давление воздуха из питающей магистрали пневмосистемы. Отсоедините от компрессора воздухопровод нагнетающей магистрали.


Компрессор
Страница 7-11




Измерьте общую толщину нагара внутри воздуховода как показано на рисунке. Если общая толщина нагара ($X + X$) превышает 2 мм [1/16 in.], то необходимо очистить и осмотреть головку цилиндра, клапаны и нагнетающий воздуховод. При необходимости замените вышедшие из строя детали. По конкретным вопросам технического обслуживания обращайтесь кполномочному представителю фирмы "Камминз".



Раздел 7 - Техническое обслуживание каждые
77 000 км [48 000 Mi], 2 000 моточасов
Двигатели серии В



Если общая толщина нагара превышает технические требования, проверьте также все воздухопроводы питающей магистрали от компрессора до первого ресивера, пока суммарный слой нагара не станет менее 2 мм. Очистите от нагара или замените все воздуховоды, состояние которых не соответствует этому требованию.



Осмотрите элементы питающей магистрали пневмосистемы: влагоотделитель, регулятор давления, спиртовый предохранитель от замерзания и пр. Проверьте нет ли в них нагарообразований.

Обслуживание и ремонт элементов питающей магистрали выполняйте в соответствии с указаниями изготовителя транспортного средства.

Раздел D - Схемы функциональные систем двигателя

Содержание раздела

	Страница
Общие указания	D-2
Схема функциональная системы питания двигателя топливом	D-3
Схема подачи топлива в режиме опережения впрыска при пуске двигателя из холодного состояния (только автомобильные распределительные насосы)	D-4
Схема функциональная смазочной системы	D-5
Смазка подшипников турбокомпрессора	D-6
Смазка элементов двигателя под давлением	D-7
Смазка деталей газораспределительного механизма	D-8
Схема функциональная системы охлаждения	D-9
Схема функциональная системы питания двигателя воздухом	D-10
Система питания двигателя воздухом - Впуск воздуха	D-11
Система питания двигателя воздухом - Выпуск отработавших газов	D-12


Общая информация

В данном Разделе приводятся схемы направления потоков жидкостей и газов в системах двигателя. Хотя некоторые детали Вашего двигателя могут отличаться от изображенных на схемах, направление потоков сохраняется независимо от места установки двигателя и его назначения. На схемах изображены:

- Система питания топливом
- Смазочная система
- Система охлаждения
- Система питания воздухом
- Система выпуска отработавших газов

Знание функциональных систем двигателя поможет Вам при отыскании и устраниении неисправностей, техническом обслуживании и эксплуатации Вашего двигателя.

Схема функциональная системы питания двигателя топливом



**Схема подачи топлива в режиме опережения впрыска
при пуске двигателя из холодного состояния
(только автомобильные распределительные насосы)**
Страница D-4

**Раздел D - Схемы функциональные
систем двигателя
Двигатели серии В**

Схема подачи топлива в режиме опережения впрыска при пуске двигателя из холодного состояния (только автомобильные распределительные насосы)

Гидравлическое устройство опережения впрыска топлива при пуске двигателя из холодного состояния (KSB) используется на сертифицированных двигателях с 1988 года для контроля белого дыма при холодном пуске двигателя.

Если двигатель холодный, устройство KSB запускает механизм регулирования впрыска в режиме полного опережения и на малых оборотах. Когда двигатель разогревается до нормальной рабочей температуры, устройство KSB отключается, а механизм регулирования впрыска переходит на опережение пропорционально увеличению частоты вращения коленчатого вала.

Отключение KSB производится переключателем температурного датчика, который расположен во впускном коллекторе системы питания воздухом. Устройство KSB и температурный переключатель соединены электропроводами. Когда провода разомкнуты, KSB остается включенным и механизм регулирования впрыска обеспечивает полное опережение.








Схема функциональная смазочной системы



Смазка подшипников турбокомпрессора



Смазка элементов двигателя под давлением



Смазка деталей газораспределительного механизма




Схема функциональная системы охлаждения






Схема функциональная системы питания двигателя воздухом



Система питания двигателя воздухом

1. Впуск воздуха в турбокомпрессор
2. Подача наддувочного воздуха в воздушный охладитель
3. Воздушный охладитель наддувочного воздуха
4. Впускной коллектор (интегрирован с головкой цилиндров)
5. Впускной клапан



Система выпуска отработавших газов

6. Выпускной клапан
7. Выпускной коллектор (пульсирующего типа)
8. Корпус турбины
9. Выпуск отработавших газов из турбокомпрессора



Заслонка открыта




Заслонка закрыта

Система питания двигателя воздухом - впуск воздуха


Без турбонаддува

Система впуска воздуха
1. Впуск воздуха
2. Впускной коллектор
3. Впускной клапан




С турбонаддувом

Система впуска воздуха
1. Впуск воздуха в турбокомпрессор
2. Подача воздуха во впускной коллектор
3. Впускной коллектор
4. Впускной клапан




С водяным охлаждением наддувочного воздуха

Система впуска воздуха
1. Впуск воздуха в турбокомпрессор
2. Подача наддувочного воздуха в водяной охладитель
3. Водяной охладитель наддувочного воздуха
4. Впускной коллектор
5. Впускной клапан



С воздушным охлаждением наддувочного воздуха


Система впуска воздуха
1. Впуск воздуха в турбокомпрессор
2. Подача наддувочного воздуха в воздушный охладитель
3. Воздушный охладитель наддувочного воздуха
4. Впускной коллектор
5. Впускной клапан




Система питания двигателя воздухом - выпуск отработавших газов

Без турбонаддува

Система выпуска отработавших газов
1. Выпускной клапан
2. Выпускной коллектор




С турбонаддувом и воздушной заслонкой




С турбонаддувом


Система выпуска отработавших газов
1. Выпускной клапан
2. Выпускной коллектор
3. Впуск воздуха в турбокомпрессор
4. Выпуск отработавших газов из турбокомпрессора



Заслонка открыта



Заслонка закрыта



Раздел Т - Отыскание неисправностей и способы их устраниния

Содержание раздела

	Страница
Действия и приемы по отысканию и устраниению неисправностей	T-3
Блок-схемы отыскания и устраниния неисправностей	T-3
Двигатель не пускается - коленчатый вал не проворачивается или проворачивается медленно	T-4
Двигатель пускается с трудом или не пускается (на выхлопе наблюдается дым)	T-5
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается (на выхлопе дыма нет)	T-7
Двигатель пускается, но быстро глохнет	T-9
Двигатель не останавливается	T-10
Неравномерная работа прогретого двигателя на холостом ходу	T-11
Неконтролируемые колебания частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу	T-12
Пониженное давление в смазочной системе двигателя	T-13
Повышенное давление в смазочной системе двигателя	T-15
Чрезмерный расход моторного масла	T-16
Температура охлаждающей жидкости выше нормы	T-17
Чрезмерный расход охлаждающей жидкости	T-19
Температура охлаждающей жидкости ниже нормы	T-20
Загрязнение охлаждающей жидкости	T-21
Загрязнение моторного масла	T-22
Подтекание топлива или масла через выпускной коллектор	T-23
Повышенная дымность выхлопа при работе двигателя под нагрузкой	T-24
Двигатель не развивает номинальной частоты вращения под нагрузкой	T-26
Двигатель не развивает полной мощности	T-28
Перебои в работе двигателя	T-31
Дetonация	T-32
Чрезмерный расход топлива	T-33
Чрезмерная вибрация двигателя	T-34
Чрезмерные шумы в двигателе	T-35

Страница

Генератор не дает заряда или дает слабый заряд T-36

Обильный белый дым на выхлопе
при пуске двигателя из холодного состояния T-37

Действия и приемы по отысканию и устранению неисправностей

В данном Разделе описаны возможные нарушения в работе двигателя, причины их возникновения и приемлемые способы их устранения. Если в тексте нет каких-либо особых ссылок или указаний, то приведенные неисправности могут быть выявлены и устранены непосредственно оператором. В случае обнаружения неисправностей, которые не указаны в данном Разделе, обращайтесь к полномочному представителю фирмы “Камминз”.

Для выработки хороших практических навыков по отысканию неисправностей примите на вооружение следующие рекомендации:

- Досконально изучите характер неисправности перед принятием мер по ее устранению.
- Вначале выполняйте наиболее простые и очевидные действия.
- Найдите и устраните основную причину неисправности.

Блок-схемы отыскания и устранения неисправностей

Используйте блок-схемы, приведенные на последующих страницах, как пособия для отыскания неисправностей. Внимательно прочитайте каждый ряд блок-схемы в направлении сверху вниз. Следуйте в направлении, указанном стрелками, чтобы найти способ устранения неисправности.

Двигатель не пускается

- коленчатый вал не проворачивается или проворачивается медленно



Двигатель пускается с трудом или не пускается (на выхлопе наблюдается дым)



(см. продолжение на следующей странице)

Двигатель пускается с трудом или не пускается (на выхлопе наблюдается дым) (продолжение)




Раздел Т - Отыскание неисправностей и способы их устранения

Двигатели серии В

Блок-схемы отыскания и
устранения неисправностей
Страница Т-7

Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается (на выхлопе дыма нет)



**Коленчатый вал проворачивается стартером,
но двигатель не пускается (на выхлопе дыма нет) (продолжение)**

Причина неисправности

Способ устранения

Изношен или неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД)

OK

Ослабьте гайки крепления двух топливопроводов высокого давления к форсункам и, проворачивая коленчатый вал двигателя, визуально проверьте подачу топлива к форсункам. Если топливо не поступает, заменить ТНВД.

Нарушена установка момента впрыска топлива

OK

Проверьте установку момента впрыска топлива.

Обратитесь кполномочному представителю ф."Камминз"

Двигатель пускается, но быстро глохнет



Двигатель не останавливается

Причина неисправности

Не закрывается выключатель подачи топлива или электромагнитный клапан

OK

Способ устранения

Убедитесь в отсутствии запитывания электромагнита от короткого замыкания в цепи. Проверьте, нет ли заедания в приводе рычага отключения подачи топлива. Проверьте работоспособность пружины насоса переводить рычаг в положение отключения подачи топлива.

В систему впуска воздуха попадают отработавшие газы

OK

Установите и изолируйте место попадания отработавших газов в систему впуска.

Протечка топлива во впускной коллектор

OK

Проверьте герметичность зоны между местом крепления топливных фильтров и впускным коллектором.

Обратитесь к полномочному представителю ф. "Камминз"

Неравномерная работа прогретого двигателя на холостом ходу



Неконтролируемые колебания частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу



Пониженное давление в смазочной системе двигателя



Пониженное давление в смазочной системе двигателя



Повышенное давление в смазочной системе двигателя



Чрезмерный расход моторного масла



Температура охлаждающей жидкости выше нормы



(См. продолжение на следующей странице)

Температура охлаждающей жидкости выше нормы (продолжение)



Чрезмерный расход охлаждающей жидкости



Температура охлаждающей жидкости ниже нормы



Загрязнение охлаждающей жидкости

Причина неисправности

Способ устранения



Загрязнение моторного масла



Подтекание топлива или масла через выпускной коллектор



Повышенная дымность выхлопа при работе двигателя под нагрузкой



(См. продолжение на следующей странице)

Повышенная дымность выхлопа при работе двигателя под нагрузкой (продолжение)



Двигатель не развивает номинальной частоты вращения под нагрузкой



Двигатель не развивает номинальной частоты вращения под нагрузкой (продолжение)

Причина неисправности

Неисправен ТНВД

Способ устранения

- Снимите ТНВД, проверьте его калибровку.

OK



Обратитесь к полномочному
представителю ф."Камминз"



**Блок-схемы отыскания и
устранения неисправностей**
Страница Т-28

Раздел Т - Отыскание неисправностей и способы их устранения
Двигатели серии В

Двигатель не развивает полной мощности



(См. продолжение на следующей странице)

Двигатель не развивает полной мощности (продолжение)



(См. продолжение на следующей странице)

Двигатель не развивает полной мощности (продолжение)



Перебои в работе



Детонация



**Раздел Т - Отыскание неисправностей
и способы их устранения
Двигатели серии В**

**Блок-схемы отыскания
и устранения неисправностей
Страница Т-33**

Чрезмерный расход топлива



Чрезмерная вибрация двигателя



Чрезмерные шумы в двигателе



Генератор не дает заряда или дает слабый заряд

Причина неисправности

Ослаблены или окислились зажимы проводов на аккумуляторной батарее

OK

Способ устранения

Зачистите и затяните контакты батареи.

Обратитесь кполномочному представителю ф."Камминз"

Проскальзывание приводного ремня генератора

OK

Проверьте состояние натяжного устройства, при необходимости замените.

Ослабление крепления шкива генератора на валу

OK

Закрепите шкив.

Неисправны амперметр или сигнальная лампа

OK

Проверьте и замените прибор или лампу.

Неисправен генератор

OK

Замените генератор.

Обильный белый дым на выхлопе при пуске двигателя из холодного состояния



Обильный белый дым на выхлопе при пуске двигателя из холодного состояния



Раздел А - Ремонт

Содержание раздела

	Страница
Инструмент для ремонта	A-4
Карта ремонта системы охлаждения	A-5
Ремонт системы охлаждения	A-6
Ремень привода агрегатов - Замена	A-6
Натяжное устройство ремня - Замена	A-7
Шкив вентилятора - Замена	A-8
Водяной насос - Замена	A-9
Термостат - Замена	A-15
Карта ремонта системы питания топливом	A-21
Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос	A-22
Элементы системы питания топливом - Очистка	A-22
Топливопровод низкого давления - Замена	A-22
Переходник головки топливного фильтра - Замена	A-24
Топливоподкачивающий насос - Замена	A-25
Топливопроводы высокого давления - Замена	A-27
Дренажный топливопровод форсунок - Замена	A-29
Подводящий топливопровод ТНВД - Замена	A-31
Форсунки - Замена	A-33
Электромагнит отключения подачи топлива - Замена	A-39
KSB - Замена	A-41
Температурный датчик KSB - Замена	A-42
Топливный насос высокого давления- Замена	A-42

	Страница
Ремонт системы питания топливом - Рядный насос	A-56
Элементы системы питания топливом - Очистка	A-56
Топливопровод низкого давления - Замена	A-57
Переходник головки топливного фильтра - Замена	A-58
Топливоподкачивающий насос - Замена	A-59
Топливопроводы высокого давления - Замена	A-61
Дренажный топливопровод форсунок - Замена	A-63
Форсунки - Замена	A-65
Электромагнит отключения подачи топлива - Замена	A-69
Топливный насос высокого давления - Замена	A-70
Топливный насос высокого давления - Снятие	A-71
Топливный насос высокого давления - Установка	A-74
THWD -установка частоты вращения холостого хода	A-82
Регулятор RQVK	A-82
Карта ремонта системы питания воздухом	A-83
Ремонт системы питания воздухом	A-84
Соединительный патрубок - Замена	A-84
Крышка впускного коллектора и прокладки - Замена	A-85
Водяной охладитель наддувочного воздуха и прокладки - Замена	A-88
Воздушный охладитель наддувочного воздуха - Проверка герметичности	A-92
Турбокомпрессор - Замена	A-95
Выпускной коллектор и прокладки - Замена	A-105
Карта ремонта смазочной системы	A-108
Ремонт смазочной системы	A-109
Клапан смазочной системы и пружина - Замена	A-109
Элемент охладителя масла и прокладка - Замена	A-110

	Страница
Карта ремонта электроборудования	A-116
Ремонт электрооборудования	A-117
Стартер - Замена	A-117
Генератор - Замена	A-118




Инструмент для ремонта

Головки	Ключи	Другое
10 мм		
12 мм	8 мм	Шестигранный ключ 8 мм
13 мм	10 мм	Шарнирный ключ (с квадратным хвостовиком, 3/8 дюйма)
15 мм	13 мм	Плоская отвертка
17 мм	15 мм	Храповой ключ (с квадратным хвостовиком, 3/8 дюйма)
18 мм	17 мм	Храповой ключ (с квадратным хвостовиком, 1/2 дюйма)
19 мм	19 мм	Ключи для оторачивания фильтров (75-80 мм и 90-95 мм)
22 мм	22 мм	Электродрель (1/4 дюйма)
27 мм	24 мм	Сверло (3 мм) Молоток Плоское зубило Съёмник (75 мм) Винт для листового металла (№10) Динамометрический ключ Плоскогубцы Шестерня 3824591 для проворачивания коленчатого вала

Карта ремонта системы охлаждения

Заменяемая деталь или сборочная единица	Инструмент	Подготовительные операции
Ремень привода агрегатов	Шарнирный ключ с квадратным хвостовиком 3/8 дюйма	
Натяжное устройство	Храповой ключ с квадратным хвостовиком 3/8 дюйма; Торцевая головка 13 мм; Динамометрический ключ	Снять ремень привода агрегатов
Ступица вентилятора	Торцевая головка/ключ 10 мм	Снять ремень привода агрегатов и шкив вентилятора
Водяной насос	Торцевая головка/ключ 10 мм	Слить охлаждающую жидкость и снять ремень привода
Термостат	Торцевые головки/ключи, 10 мм, 18 мм 19 мм	Слить охлаждающую жидкость, снять ремень привода, ослабить планку генератора, снять крепёжный винт генератора, снять корпус термостата




Ремонт системы охлаждения

Ремень привода агрегатов - Замена

Шарнирный ключ с квадратным хвостовиком
3/8 дюйма

Для снятия и установки ремня оттяните ключом шкив натяжного устройства с рычагом вверх.

Механизм натяжения ремня подпружинен. Натяжное устройство подпружинено в том направлении, в которое загнут выступающий язычок пружины. Для того, чтобы ослабить натяжение ремня, поворачивайте устройство таким образом, чтобы сильнее затянуть пружину.



Во избежание повреждения рычага устройства не следует прилагать чрезмерные усилия в направлении, противоположном намотке пружины или после того, как устройство повернуто до нормального упора.


Натяжное устройство ремня - Замена


Подготовительная операция:

- Снимите ремень привода агрегатов.

13 мм

Снимите натяжное устройство с кронштейна.





13 мм

Установите натяжное устройство.



Крутящий момент затяжки: 43 Н • м [32 ft-lb]

Шкив вентилятора - Замена

Подготовительная операция:

- Снимите ремень привода агрегатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Болты крепления шкива ослабьте до снятия ремня, а затягивайте их с требуемым крутящим моментом после установки ремня.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

10 мм и 13 мм

Выверните четыре болта, снимите вентилятор и прокладку. Замените шкив вентилятора.


Крутящий момент затяжки:

Болты 8 мм - 24 Н • м [18 ft-lb]

Болты 10 мм - 43 Н • м [32 ft-lb]



Ремонт охлаждающей системы
Страница А-9




Водяной насос - Замена

Подготовительные операции:

- Слейте охлаждающую жидкость.
- Снимите ремень привода агрегатов.


Ремонт системы охлаждения
Страница А-10

Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В



10 мм

Снимите водяной насос.




Очистите уплотняемую поверхность на блоке цилиндров.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Установите новое уплотнительное кольцо в канавку во-
дяного насоса.




Ремонт системы охлаждения Страница А-11





10 мм

Установите водяной насос.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]





Приподнимите рычаг натяжного устройства и шкив и наденьте ремень.



Внимание ! При заполнении системы охлаждения жидкостью обеспечьте выпуск воздуха во избежание образования воздушных пробок. Для этого откройте вентиляционный кран, расположенный на водяном охладителе наддувочного воздуха, если таковой имеется.

Номинальная скорость заполнения системы охлаждающей жидкостью составляет 19 литров в минуту [5 U.S. gallons per minute], которую не следует превышать. Заполнив систему, подождите 2-3 минуты для выхода воздуха из системы, затем долейте жидкость до верхнего уровня.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В


Закройте сливные краны и заполните систему охлаждения смесью 50% воды и 50% концентратта этиленгликолиевого антифриза, что обеспечит работоспособность двигателя при низких температурах до $-36,7^{\circ}\text{C}$ [-34°F].

* В двигателях 4BTA и 6BTA применяются водяные охладители наддувочного воздуха. Если используются воздушные охладители, вместимость системы охлаждения такая же, как только у двигателей без турбонаддува.


Вместимость системы охлаждения		в литрах[U.S. Quarts] (только двигатель)	
4B3.9		6B5.9	
4BT3.9	4BTA3.9*	6BT5.9	6BTA5.9*

7,0 [7,4]	7,9 [8,4]	9 [9,5]	9,9 [10,5]
-----------	-----------	---------	------------

Ремонт системы охлаждения Страница A-13



Ремонт системы охлаждения
Страница А-14



Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В

Установите крышку наливной горловины. Пустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 80°C [180°F], затем проверьте отсутствие утечек.



Термостат - Замена


Подготовительные операции:


- Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Слейте 2 литра [2.1 U.S. Quarts] охлаждающей жидкости.
- Снимите шланг радиатора с выходного патрубка.
- Снимите ремень привода агрегатов.

14 мм, 16 мм


Ослабьте нижний болт крепления натяжной планки к генератору.

Снимите верхний крепежный болт генератора.





Опустите генератор.



10 мм

Снимите коробку термостата, подъемную скобу, термостат и уплотнение.





Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Очистите поверхности под прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При очистке поверхностей под прокладку следите за тем, чтобы грязные частицы **не** попали в полость термостата.

Ремонт системы охлаждения Страница А-17





Внимание ! Никогда не эксплуатируйте двигатель без термостата или с не соответствующим данному двигателю термостатом. Применение несоответствующего термостата может вызвать перегрев или недостаточную рабочую температуру двигателя. Двигатель перегревается, если работает без термостата, поскольку охлаждающая жидкость поступает в водяной насос, а не в радиатор для охлаждения.

Ремонт системы охлаждения

Страница А-18

Раздел А - Ремонт

Двигатели серии В



Установите снятые детали в обратном демонтажу порядке.

Проследите, чтобы отверстия прокладки в точности совпадали с отверстиями крепежных болтов. Вставьте два болта крепления коробки термостата и затяните их от руки.

Тот торец резинового уплотнения термостата, на котором имеется желобок, направьте в сторону от головки цилиндров.



10 мм



Затяните все болты.



Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]


Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

14 мм, 16 мм

Установите на место генератор и крепежные болты.

Крутящий момент затяжки:

- (A) 24 Н • м [18 ft-lb]
- (B) 43 Н • м [32 ft-lb]




13 мм

Установите ремень привода агрегатов.


ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как натяжное устройство поднято, чтобы снять или установить ремень, проверьте момент затяжки болтов крепления устройства.

Крутящий момент затяжки: 43 Н • м [32 ft-lb]



Ремонт системы охлаждения
Страница А -20

Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В




Заполните систему охлаждения. Включите двигатель и проверьте наличие утечек охлаждающей жидкости.

Внимание ! Во время заполнения необходимо обеспечить выпуск воздуха из двигателя и водяного охладителя наддувочного воздуха во избежание образования воздушных пробок в системе охлаждения, в противном случае двигатель будет перегреваться.

Карта ремонта системы питания топливом

Заменяемая деталь или сборочная единица	Инструмент	Подготовительные операции
Топливоподкачивающий насос	Ключи 13, 14 и 17 мм	Очистить от грязи.
Топливопроводы высокого давления	Ключи 14,17 и 19 мм, торцовая головка 13 мм, динамометрический ключ	Очистить от грязи.
Дренажный топливопровод форсунок	Ключи 10 и 19 мм, торцовые головки 10 и 13 мм, динамометрический ключ	
Форсунки	Храповой ключ, высокая торцовая головка 24 мм, динамометрический ключ, щетка для чистки отверстий форсунок	Отсоединить топливопроводы высокого давления и дренажный топливопровод форсунок.
Топливный насос высокого давления	Ключ 10 мм, храповой ключ, торцовая головка 22 мм, съёмник (с двумя болтами 8 мм), ключ 1/2 дюйма, плоская отвёртка, торцовая головка 13 мм, ключ 13 мм, молоток, плоское зубило и динамометрический ключ	Снять топливопроводы высокого давления, подводящий и сливной топливопроводы. Снять воздухопровод, регулирующий соотношение воздуха и топлива (AFC), маслопроводы магнит отключения подачи топлива.
Электромагнит отключения подачи топлива	Ключ 24 мм(Robert Bosch), ключ 22 мм (Lucas CAV)	Промаркировать и отсоединить провода.
Головка топливного фильтра	Ключи для отворачивания фильтров 75-80 мм, 90-95 мм, ключ 24 мм	Очистить от грязи.



Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос

Элементы системы питания топливом - Очистка

Тщательно очистите все соединения и элементы системы питания топливом, прежде чем снимать их. Убедитесь, что ни вода, ни грязь, ни очищающий раствор не попадут внутрь системы при разборке.

Топливопровод низкого давления - Замена

Подготовительная операция:


- Очистите от грязи все соединения топливопровода.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

14 мм, 17 мм

Отсоедините топливопровод от топливоподкачивающего насоса и головки фильтра. Пользуйтесь двумя ключами при отсоединении топливопровода от насоса.

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-23




14мм, 17 мм

Установите и подсоедините топливопровод к топливоподкачивающему насосу и головке фильтра, используя при этом два ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте соединение, т.к. чрезмерное затягивание крепежных деталей может вызвать утечку топлива.


Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18ft-lb]



Переходник головки топливного фильтра - Замена

Подготовительные операции:

- Очистите от грязи.
- Снимите топливные фильтры.



24 мм

Отверните стопорную гайку, снимите переходник головки фильтра и уплотнительные шайбы.

Сборку выполняйте в обратном порядке.

Крутящий момент затяжки: 32 Н • м [24 ft-lb]


Топливоподкачивающий насос - Замена

Подготовительные операции:

- Очистите от грязи все поверхности вокруг насоса.


14 мм, 17 мм

Отсоедините топливопроводы.




Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-26

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**



10 мм

Снимите топливоподкачивающий насос и очистите привалочную поверхность на блоке цилиндров.



10 мм

Установите новую прокладку и топливоподкачивающий насос.

Подсоедините топливопроводы.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18ft-lb]

Топливопроводы высокого давления - Замена


Подготовительные операции:


- Очистите от грязи соединения и прилегающую к ним поверхность.

17 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется заменить отдельные топливопроводы, то нужно снять прижим соответствующей группы топливопроводов, в которой находится топливопровод, подлежащий замене.

Отсоедините топливопровод (ы) от форсунок.





17 мм



Отсоедините топливопровод(ы) от топливного насоса. Для того, чтобы предотвратить попадание грязи в систему, накройте форсунки и нагнетательные клапаны защитными колпачками.

Внимание ! Установите прижим в первоначальное положение и во избежание поломок от сильной вибрации проверьте отсутствие перегибов и касаний топливопроводов друг с другом или другими деталями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание возможных повреждений топливопроводы **должны** свободно подсоединяться к форсункам и топливному насосу высокого давления (ТНВД) без закручивания гаек. Каждый топливопровод точно подогнан по месту установки, поэтому **не допускается** сгибание топливопроводов.

Сборку выполняйте в обратном порядке.

Крутящий момент затяжки:

(накидных гаек топливопровода) 24 Н • м [18 ft-lb]

(болта прижима) 6 Н • м [4 Ft-lb]

(болта кронштейна прижима) 24 Н • м [18 ft-lb]


**Дренажный топливопровод форсунок -
Замена**


Подготовительные операции:

- Очистите от грязи.

10 мм


Выверните болт крепления дренажного топливопровода.





10 мм

Выверните болты крепления соединения типа "банджо" и уберите кольцевые прокладки.



17 мм

Отсоедините крепление дренажного топливопровода от ТНВД.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос Страница А-31

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте новые уплотняющие прокладки и кольца.

Установку на место дренажного топливопровода форсунок производите в порядке, обратном демонтажу.

Крутящий момент затяжки:

(болт крепления соединения

"банджо")

(накидные гайки)

(болт прижима)

15 Н • м [11ft-lb]



9 Н • м [7 ft-lb]


24 Н • м [18 ft-lb]

Подводящий топливопровод ТНВД - Замена

17 мм

Снимите болт соединения "банджо" вместе с вентиляционным винтом.






14 мм, 16 мм, 17 мм

Снимите подводящий топливопровод (топливный насос Bosch).

На снятом топливопроводе замените уплотняющие прокладки (1) в местах соединений.



14 мм, 16 мм, 19 мм и 24 мм

У насоса Lucas CAV имеется два соединения подводящего топливопровода.

На снятом топливопроводе замените уплотняющие прокладки в местах соединений.


Замените кольцевые прокладки (1) соединения "банджо" и уплотнительные втулки (2).

Крутящий момент затяжки: 32 Н • м [24 ft-lb]

17 мм

Двигателям с номинальной частотой вращения коленчатого вала от 2 500 об/мин и выше требуется дополнительный топливопровод. Установите его как показано на рисунке.


Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]



Форсунки - Замена

Подготовительные операции:

- Тщательно очистите место около форсунок.
- Отсоедините топливопроводы высокого давления.
- Отсоедините дренажный топливопровод форсунок.



16 мм, 24 мм




Внимание ! Форсунку нельзя проворачивать в отверстии головки цилиндров, т.к. это может вызвать повреждение головки.



Снимите форсунки.

Для снятия форсунки используйте два ключа: 16 мм ключом держите корпус форсунки и одновременно 24 мм ключом отвинтите прижимную гайку.




Специальной щеткой 3822509 очистите гнездо форсунки.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-35


Снимите прижимную гайку форсунки и противозадирным составом смажьте поверхность форсунки (A). При этом будьте осторожны, чтобы состав не попал в дренажное отверстие (B).

D₁



Установите прижимную гайку на корпус форсунки.


D₂




Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос

Страница A-36

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В



Установите новое уплотнительное кольцо в канавку верхней части прижимной гайки, так, чтобы кольцо не перекрутилось и не было срезано при установке (BOSCH и Stanadyne). В форсунках CAV уплотнительное кольцо остается внутри прижимной гайки.



Противозадирным составом смажьте резьбу прижимной гайки форсунки.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

Наденьте новую медную шайбу на форсунку.

Используйте только одну медную шайбу.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Нанесите небольшое количество моторного масла 15W-40 между шайбой и форсункой, что поможет удержать шайбу на месте при установке форсунки.

24 мм



Установите форсунки.

Для правильной ориентации форсунки при установке на ее боковой стороне предусмотрен выступ, который входит в паз головки.

Затяните гайку форсунки.



Крутящий момент затяжки: 60 Н • м [44 ft-lb]

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница A-37



Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница A-38

Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В



10 мм

Установите дренажный топливопровод форсунок.



Крутящий момент затяжки: 9 Н • м [7ft-lb]



17 мм

Установите топливопроводы высокого давления.



Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]

Электромагнит отключения подачи топлива - Замена

Подготовительные операции:

8 мм

- Промаркируйте и отсоедините провода.

Bosch и CAV

22 мм - CAV


24 мм - Bosch


Очистите от грязи прилегающие к электромагниту по-
верхности.

**ПРИ СНЯТИИ ЭЛКТРОМАГНИТА СОБЛЮДАЙТЕ
ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЫРОНИТЬ КЛАПАН
И ПРУЖИНУ.**

Замените электромагнит и подсоедините электропрово-
да.


Крутящий момент затяжки: 43 Н • м [32 ft-lb]





Stanadyne DB4

- Снимите электропровода.
- Снимите сливной топливопровод.
- Снимите рычаг отключения подачи топлива
- Снимите верхнюю крышку ТНВД.
- Разберите верхнюю крышку ТНВД.



5/16 дюйма

Установите изолирующие втулки на клеммные шпильки нового электромагнита.

Установите электромагнит в крышку.

Крутящий момент затяжки: 14 Н • м [12 in-lb]

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В


5/16 дюйма

Установите прокладку и крышку на топливный насос высокого давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке крышки на топливный насос необходимо соблюдать крайнюю осторожность, обеспечив надежный контакт рычага выключения с лапкой соединительного крючка.

Установите крышку под нисходящим углом к насосу со стороны валика привода ТНВД, затем горизонтальным скольжением установите ее в требуемое положение.

Крутящий момент затяжки: 4,6 Н • м [41 in-lb]



KSB - Замена

T30 TORX, 12 мм

Отсоедините пучки проводов от электромагнита KSB(1).

Отсоедините топливопроводы(2).

Замените KSB, топливопроводы и пучки проводов.


Крутящий момент затяжки:


Соединения "банджо" топливопровода:

12 Н • м [9ft-lb]

Установочные гайки KSB:

9 Н • м [7 ft-lb]





Температурный датчик KSB - Замена



27 мм



Отсоедините пучок проводов (2) KSB от температурного датчика (3). Замените датчик, затем установите пучок проводов.



Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]




Топливный насос высокого давления - Замена

Подготовительные операции:

- Снимите все топливопроводы.
- Снимите рычаги управления.
- Снимите электромагнит отключения подачи топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дизельный двигатель очень чувствителен к попаданию грязи или воды в систему питания топливом. Мельчайшая частица грязи или несколько капель воды в системе могут остановить двигатель.


Очистите от грязи все наружные поверхности топливного насоса высокого давления, включая все соединения топливопроводов и крепежные детали, которые необходимо отсоединить. Во избежание попадания грязи в картер двигателя очистите все поверхности, непосредственно прилегающие к кожуху распределительных шестерен.




Снятие топливного насоса

Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвоточки (TDC). Для этого медленно прорачивайте коленчатый вал двигателя, одновременно нажимая на палец фиксации верхней мертвоточки и стараясь, чтобы он вошел в отверстие шестерни распределительного вала.


После установки поршня первого цилиндра в положение мертвоточки (TDC) не забудьте вернуть палец в исходное положение, выведя его из зацепления с шестерней.





14 мм

Ослабьте стопорный болт топливного насоса CAV и передвинте специальную шайбу под ним, затем затяните стопорный болт до упора в вал топливного насоса.



3/8 дюйма

Ослабьте стопорный винт топливного насоса Stanadyne DB4 и передвинте специальную шайбу под ним. Затяните стопорный винт до вхождения в контакт с валом топливного насоса.

Крутящий момент затяжки: 12 Н • м [9 ft-lb]


**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

10 мм

Специальную шайбу на топливном насосе Bosch необходимо снять, чтобы стопорный винт можно было затянуть до упора в вал.

Крутящий момент затяжки: 30 Н • м [22 ft-lb]


Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-45



22 мм


Для обеспечения доступа к шестерне снимите заглушку отверстия в крышке распределительных шестерен.

Снимите гайку и шайбу с вала топливного насоса.




Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-46

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**



Съёмник 3823259

С помощью съёмника ослабьте посадку ведущей шестерни на вале топливного насоса.




Внимание ! Не снимайте рычаг управления. При калибровании насоса рычаг был установлен под определенным углом к валу. Если снять рычаг управления, то нарушится калибровка насоса, а это повлияет на работу двигателя.

13 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии насоса **не** оброните шпонку ведущей шестерни.

Снимите три гайки крепления насоса.

Снимите топливный насос.




fs9keoa

Установка топливного насоса


Убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке (TDC).

Шпоночная канавка нового или отремонтированного насоса зафиксирована в положении, соответствующем шпоночной канавке ведущей шестерни, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке (TDC) на такте сжатия.


Проверьте, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке (TDC), затем установите насос. Обеспечьте, чтобы шпонка **не** упала в кожух шестерен.



fs9keea



От руки затяните три гайки крепления насоса. Насос после этого должен свободно перемещаться в пазах.



22 мм (CAV Stanadyne), 24 мм (Bosch)

Поставьте на место гайку и пружинную шайбу. Насос может слегка поворачиваться из-за спиральности зубьев и бокового зазора шестерен, что допускается при условии, что насос может свободно перемещаться по канавкам фланца, коленчатый вал при этом остается неподвижным.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя превышать указанную величину затяжки, имея в виду, что это не окончательная затяжка.

Крутящий момент затяжки: от 15 до 20 Н • м
[11 to 15 ft-lb]

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В


13 мм

Если устанавливается снятый с этого двигателя насос, то, устанавливая его на двигатель, поворачивайте насос до совпадения рисок, затем затяните гайки крепления насоса.

Внимание ! После установки насос нужно разблокировать во избежание его поломки.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос Страница A-49




13 мм

Если устанавливается новый или отремонтированный насос без установочных рисок, устранит зазор шестерен, поворачивая насос против направления вращения привода.



Затяните крепежные гайки насоса.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18ft-lb]



Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница A-50

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**



Если устанавливается новый или отремонтированный насос, то на фланце ТНВД нанесите риску напротив риски на кожухе шестерен.

14 мм

Ослабьте стопорный болт насоса CAV и передвинте специальную шайбу под его головкой.

Затяните стопорный болт.

Крутящий момент затяжки: 20 Н • м [15 ft-lb]


**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

3/8 дюйма

Ослабьте стопорный болт насоса Stanadyne DB4 и передвинте специальную шайбу под его головкой.

Затяните стопорный болт.

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-51





10 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: На насосах Bosch специальная шайба привязана к насосу и должна быть установлена под стопорный болт.


Затяните стопорный болт насоса.

Крутящий момент затяжки: 13 Н • м [10 ft-lb]





ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно выведите палец из зацепления.



10 мм


Установите кронштейн ТНВД. Сначала от руки затяните все болты крепления кронштейна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала затяните болт крепления кронштейна к блоку, а затем затяните болты крепления кронштейна к ТНВД.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-53





22 мм

Затяните гайку крепления ведущей шестерни.

Установите на место заглушку отверстия для доступа.


**Крутящий момент затяжки: Bosch 65 Н • м [48 ft-lb]
Stanadyne 65 Н • м [48 ft-lb]**





8 мм

Подсоедините провода электромагнита и все топливопроводы.




ПРИМЕЧАНИЕ: При подсоединении троса или тяги к рычагу управления отрегулируйте их длину, обеспечив ход рычага от упора до упора.


**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**


ПРИМЕЧАНИЕ: Аналогичным образом отрегулируйте длину троса или тяги до рычага механического отключения подачи топлива, обеспечив ход рычага от упора до упора.

Ремонт системы питания топливом - Распределительный насос
Страница А-55




Для удаления воздуха прокачайте всю систему питания топливом.





При необходимости отрегулируйте частоту вращения холостого хода.



Ремонт системы питания топливом - Рядный насос



Элементы системы питания топливом - Очистка

Перед снятием тщательно очистите все соединения и элементы системы питания топливом. Обеспечьте, чтобы вода, грязь, пар или моющий раствор **не попали** внутрь системы при демонтаже.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

**Топливопровод низкого давления -
Замена**


Подготовительная операция:


- Очистить от грязи соединения топливопровода.

14 мм, 17 мм, 20 мм

Отсоедините топливопровод от топливоподкачивающего насоса и головки фильтра. При отсоединении топливопровода от насоса пользуйтесь двумя ключами.

**Ремонт системы питания топливом - Рядный насос
Страница А-57**





14 мм, 17 мм, 20 мм

Подсоедините топливопровод к топливоподкачивающему насосу и головке фильтра. При затяжке соединений топливопровода к насосу пользуйтесь двумя ключами.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]

Переходник головки топливного фильтра - Замена

Подготовительные операции:

- Очистите от грязи.
- Снимите топливные фильтры.

Раздел А - Ремонт

Двигатели серии В

24 мм


Отверните стопорную гайку, снимите переходник головки фильтра и уплотнительные шайбы.

Сборку выполняйте в обратном порядке.

Крутящий момент затяжки: 32 Н • м [24 ft-lb]

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос

Страница A-59




Топливоподкачивающий насос - Замена

Подготовительные операции:

- Очистите насос от грязи.
- Отсоедините топливопроводы.


Ремонт системы питания топливом - Рядный насос
Страница А-60

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**



10 мм

Снимите топливоподкачивающий насос.



Очистите привалочную поверхность на блоке цилиндров и проставку.


Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В
10 мм

Внимание ! Крепежные болты затягивайте поочередно. После того, как болты затянуты, плунжер топливоподкачивающего насоса втягивается в насос. Невыполнение требования по равномерной затяжке крепежных болтов может привести к искривлению или поломке плунжера.

Установите насос.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]


Ремонт системы питания топливом - Рядный насос
Страница A-61



**Топливопроводы высокого давления -
Замена**

Подготовительные операции:


- Очистите топливопровод от грязи.



8 мм, 17 мм, 19 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется заменить отдельные топливопроводы, то нужно снять прижим соответствующей группы топливопроводов, в котором находится топливопровод, подлежащий замене.

Отсоедините топливопровод (ы) от форсунок.



19 мм

Отсоедините топливопровод(ы) от топливного насоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите прижим в первоначальное положение и во избежание поломок от вибрации проверьте отсутствие перегибов и касаний топливопроводов друг с другом или другими деталями. Для того, чтобы предотвратить попадание грязи в систему, накройте форсунки и нагнетательные клапаны защитными колпачками.



Сборку выполняйте в обратном порядке.

Крутящий момент затяжки:

(накидных гаек топливопровода)	24 Н • м	[18 ft-lb]
(болта прижима)	6 Н • м	[4 Ft-lb]
(болта кронштейна прижима)	24 Н • м	[18 ft-lb]

**Дренажный топливопровод форсунок -
Замена**


Подготовительная операция:

- Очистить топливопровод от грязи.

10 мм


Выверните болт крепления дренажного топливопровода к головке топливного фильтра.

Выверните болт крепления к кронштейну.




Ремонт системы питания топливом - Рядный насос
Страница А-64

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**



10 мм

Вывинтите болты крепления топливопровода к форсункам.



ПРИМЕЧАНИЕ: Поставьте новые уплотнительные шайбы и петлевые прокладки .

Установку сливного и дренажного топливопроводов производите в обратном порядке.

Крутящий момент затяжки:

(болт крепления соединения "банджо")

15 Н • м [11 ft-lb]

9 Н • м [7 ft-lb]

(фитинг "банджо")
(болт прижима)

24 Н • м [18 ft-lb]

Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В
Форсунки - Замена


Подготовительные операции:


- Тщательно очистите поверхности возле форсунок.
- Отсоедините топливопроводы высокого давления.
- Отсоедините дренажный топливопровод форсунок.

24 мм

Снимите форсунки.


Ремонт системы питания топливом - Рядный насос
Страница A-65





Щетка для очистки отверстий форсунок

Специальной щеткой 3822509 очистите гнездо форсунки.



Смажьте уплотняющие кромки противозадирным составом. Подберите вместе комплект: форсунку, уплотняющую втулку, новую уплотняющую медную шайбу и прижимную гайку.

Примените только одну медную шайбу.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Нанесение небольшого количества моторного масла 15W-40 между шайбой и форсункой поможет удержать шайбу от падения при установке форсунки.


Раздел А - Ремонт

Двигатели серии В

Установите форсунку вместе с втулкой и шайбой в гнездо. Дренажное отверстие форсунки **должно** быть ориентировано в сторону противоположную крышке клапанов.

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос


Страница A-67



24 мм


Затяните гайку форсунки. Для правильной ориентации форсунки при установке на боковой стороне форсунки предусмотрен выступ, который входит в паз головки.

Крутящий момент затяжки: 60 Н • м [44 ft-lb]



Ремонт системы питания топливом - Рядный насос
Страница А-68

Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В




10 мм

Установите дренажный топливопровод форсунок.



Крутящий момент затяжки: 9 Н • м [7ft-lb]



17 мм

Установите топливопроводы высокого давления.



Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]



Раздел А - Ремонт

Двигатели серии В

Электромагнит отключения подачи топлива - Замена

Подготовительные операции:

- Промаркируйте и отсоедините провода.

Электромагнит отключения подачи топлива регулятора RQVK

10 мм


Снимите зажим присоединительного пальца, болты крепления и электромагнит отключения подачи топлива.


Установку нового электромагнита производите в обратном демонтажу порядке, затем подсоедините провода. Установку производите таким образом, чтобы номер электромагнита и штекерная колодка кабеля были повернуты в сторону от двигателя.

Крутящий момент затяжки: 10 Н • м [89 in-lb]

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос

Страница А-69





10 мм, 16 мм

Отрегулируйте рычажный механизм электромагнита таким образом, чтобы шток втягивался магнитом при абсолютно полном передвижении рычага ограничения подачи топлива в рабочее положение. Для проведения регулировок поворачивайте большой шестигранник на конце штока.

Топливный насос высокого давления (рядный) - Замена

Подготовительные операции:

- Очистить от грязи.
- Снять все топливопроводы.
- Отсоединить привод управления.
- Снять электромагнит отключения подачи топлива.
- Снять воздухопровод регулирования соотношения воздуха и топлива (AFC).
- Снять маслопровод (ы).

Раздел А - Ремонт



Двигатели серии В

ПРИМЕЧАНИЕ: Дизельный двигатель очень чувствителен к попаданию грязи или воды в систему питания топливом. Мельчайшая частица грязи или несколько капель воды в системе топлива могут остановить двигатель.

Очистите от грязи все наружные поверхности топливного насоса высокого давления, включая все соединения топливопроводов и крепежные детали, которые необходимо отсоединить. Во избежание попадания грязи в картер двигателя очистите все поверхности, непосредственно прилегающие к кожуху распределительных шестерен.

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос

Страница A-71




Топливный насос высокого давления - Снятие

Шестерня 3824591 для проворачивания коленчатого вала

Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (TDC). Для этого медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя, одновременно нажимая на палец фиксации верхней мертвой точки и стараясь, чтобы он вошел в отверстие шестерни распределительного вала.


ПРИМЕЧАНИЕ: После установки поршня первого цилиндра в положение мертвой точки (TDC) не забудьте вернуть палец в исходное положение, выведя его из зацепления с шестерней.

Шестерня для проворачивания коленчатого вала входит в картер маховика и вступает в зацепление с зубчатым венцом маховика. После этого коленчатый вал можно проворачивать вручную при помощи храпового или шарнирного ключа с квадратным хвостовиком 1/2 дюйма.



10 мм

Снимите установочный кронштейн топливного насоса.



30 мм

Снимите заглушку с отверстия для доступа на крышке шестерен.



Снимите гайку и шайбу с вала топливного насоса.



Раздел А - Ремонт



Двигатели серии В


Съёмник

С помощью съёмника ослабьте посадку ведущей шестерни на вале топливного насоса.

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос

Страница А-73






Топливный насос высокого давления (рядный) - Установка

Шестерня 3824591 для проворачивания коленчатого вала

Поршень первого цилиндра должен быть в положении верхней мертвоточки (TDC).

Шестерня для проворачивания коленчатого вала входит в картер маховика и вступает в зацепление с зубчатым венцом маховика. После этого коленчатый вал можно проворачивать вручную при помощи храпового или шарнирного ключа с квадратным хвостовиком 1/2 дюйма.



ТНВД - установка угла опережения впрыскивания топлива

Топливный насос высокого давления имеет фиксатор, расположенный в корпусе регулятора частоты вращения, который предназначен для фиксирования вала насоса в соответствии с положением поршня в первом цилиндре в верхней мертвоточке (TDC).

Раздел А - Ремонт



Двигатели серии В

24 мм

Выверните колпачковую гайку.

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос



Страница А-75



Ремонт системы питания топливом - Рядный насос

Страница А-76

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В



Если зуб установки момента впрыскивания топлива не совпадает с отверстием фиксатора, то нужно вращать вал ТНВД до тех пор, пока зуб не установится напротив отверстия.

Поверните фиксатор таким образом, чтобы его пазом можно было попасть на зуб установки момента впрыскивания топлива.

Установите фиксатор на место и закройте отверстие колпачковой гайкой.

Раздел А - Ремонт

Двигатели серии В

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на уплотнительном кольце фланца насоса имеется цветная полоска, то его нельзя использовать повторно. Замените такое кольцо новым. Более того, уплотнительное кольцо нового типа **нельзя смазывать маслом**, а вместо этого смазывается поверхность прилегания на кожухе шестерен.

Смажьте установочный фланец ТНВД чистым моторным маслом.

Внимание ! Перед установкой вала в ведущую шестерню обеспечьте, чтобы внутренний диаметр ведущей шестерни ТНВД и наружный диаметр вала были чистыми и сухими.



ПРИМЕЧАНИЕ: На вале привода ТНВД Р7100 предусмотрена возможность установки сегментной шпонки, хотя это и не требуется. Не требуется также совмещения меток установки момента впрыскивания топлива на ведущей шестерне насоса Р7100.


Ведите вал насоса в отверстие ведущей шестерни и насадите фланец насоса на установочные шпильки.

Подтолкните насос дальше, чтобы установочный фланец и уплотнительное кольцо вошли в отверстие картера шестерен.

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос

Страница А-77






15 мм



Затяните установочные гайки.



Крутящий момент затяжки: 43 Н • м [32 ft-lb]



30 мм (насос P7100)



Установите контргайку с шайбой.



Крутящий момент затяжки: от 10 до 15 Н • м
[7 to 11 ft-lb]




ПРИМЕЧАНИЕ: Не превышайте рекомендуемую величину крутящего момента, поскольку для данной контргайки это не последняя затяжка.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

Выедите из зацепления с маховиком палец фиксации верхней мертвой точки в первом цилиндре.


**Ремонт системы питания топливом - Рядный насос
Страница А-79**




24 мм

Снимите заглушку фиксатора. Разверните фиксатор на 180 градусов и установите его вновь, закройте заглушкой с уплотнительной шайбой.

Крутящий момент затяжки: 15 Н • м [11 ft-lb]





22 мм или 27 мм

Затяните гайку крепления шестерни ТНВД.




Крутящие моменты затяжки:



насос P7100	165 Н • м [122 ft-lb]
насос MW	105 Н • м [77 ft-lb]
насос A	93 Н • м [68 ft-lb]
насос EP9	123 Н • м [92 ft-lb]

От руки установите заглушку отверстия для доступа к шестерне ТНВД.



10 мм

Усилием руки затяните болты установочного кронштейна ТНВД.



Для того, чтобы обеспечить ровную установку затяните опорные установочные болты.



Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]

Раздел А - Ремонт

Двигатели серии В

10 мм шестигранный ключ

Внимание ! При установке на двигатель нового или отремонтированного ТНВД, необходимо предварительно до пуска двигателя залить в картер насоса чистое моторное масло в указанном ниже количестве. В противном случае могут быть повреждены грузики регулятора.

Для заливки масла снимите заглушку отверстия для доступа.

Вместимость картера регулятора


Регулятор	RQVK	750 мл	[0.71 Qt]
	RQV	750 мл	[0.79 Qt]
	RSV	450 мл	[0.48 Qt]
	RSV-H	500 мл	[0.53 Qt]


Установите заглушку на место.

Крутящий момент затяжки: 28 Н • м [21 ft-lb]

Ремонт системы питания топливом - Рядный насос

Страница А-81





Топливный насос высокого давления (ТНВД) - Регулирование частоты вращения холостого хода



Регулятор RQVK

10 мм, отвертка, тахометр


На автомобильных ТНВД частота вращения холостого хода регулируется стопорным винтом.

Вначале следует ослабить контргайку, затем вращать винт **против часовой стрелки** для увеличения частоты вращения; **по часовой стрелке** для уменьшения частоты вращения холостого хода, добившись таким образом величины, указанной на паспортной табличке двигателя, при нормальных нагрузках холостого хода (т.е. коробка передач, гидравлика, кондиционирование воздуха). Затяните стопорный винт.

Карта ремонта системы питания воздухом

Заменяемая деталь или сборочная единица	Инструмент	Подготовительные операции *
Соединительный патрубок	Торцовая головка 8 мм, отвертка, динамометрический ключ	
Крышка впускного коллектора и прокладка	Торцовая головка 10 мм	Снять топливопроводы высокого давления, отсоединить устройство облегчения пуска двигателя, если оно применяется, и соединительный патрубок.
Охладитель наддувочного воздуха и прокладка	Торцовая головка 8 мм и 10 мм	Отсоединить устройство облегчения пуска двигателя, снять соединительный патрубок и слить охлаждающую жидкость.
Турбокомпрессор и/или прокладка	Ключи 10 мм, 15 мм, 16 мм, 7/16 дюйма	Отсоединить впускной и выпускной воздухопроводы и снять соединительный патрубок.
Выпускной коллектор и/или прокладка	Торцовая головка 15 мм	Отсоединить впускной и выпускной воздухопроводы, снять соединительный патрубок и турбокомпрессор.

* Для обеспечения доступа к некоторым узлам двигателя может потребоваться снятие некоторых деталей шасси. В этом случае необходимо соблюдать меры предосторожности и выполнять все операции, предусмотренные изготовителем транспортного средства.



Ремонт системы питания воздухом




Соединительный воздушный патрубок - Замена



8 мм или отвертка

Ослабьте хомуты и расположите шланг таким образом, чтобы можно было снять соединительный воздушный патрубок.



8 мм или отвертка



Для установки соединительного воздушного патрубка используйте новый шланг и хомуты, если необходимо.



Крутящий момент затяжки: 8 Н • м [6ft-lb]

Крышка впускного коллектора и прокладка - Замена


Подготовительные операции:

- Снимите топливопроводы высокого давления.
- Отсоедините устройство облегчения пуска двигателя, если оно имеется.
- Снимите соединительный воздушный патрубок (промышленные двигатели).

10 мм


Снимите крышку коллектора и прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание попадания инородных частиц в камеру сгорания закройте отверстие впуска воздуха.




Ремонт системы питания воздухом
Страница А-86

Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В



Очистите привалочную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте попадания прокладочного и прочего материала в отверстие впуска воздуха.



ПРИМЕЧАНИЕ: Показанные на рисунке отверстия - сквозные, поэтому их необходимо герметизировать, для чего нанесите на болты некоторое количество герметика на основе жидкого тefлона.


**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

10 мм


Установите крышку и новую прокладку.


Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18ft-lb]

**Ремонт системы питания воздухом
Страница А-87**



Установите впускной воздухопровод и подсоедините устройство облегчения пуска двигателя, если оно имеется.





Установите и прокачайте топливопроводы высокого давления.

Водяной охладитель наддувочного воздуха и прокладка - Замена

Подготовительные операции:



- Отсоедините устройство облегчения пуска двигателя, если оно имеется.
- Снимите соединительный воздушный патрубок.
- Снимите топливопроводы высокого давления.
- Слейте 2 литра [2.1 U.S.Quarts] охлаждающей жидкости.


**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

8 мм

Снимите трубопроводы подачи (1) и отвода (2) охлаждающей жидкости.

**Ремонт системы питания воздухом
Страница А-89**






10 мм

Снимите корпус охладителя и прокладку.



Во избежание попадания инородных частиц в отверстие впуска воздуха заглушите отверстие чистой ветошью.



Очистите привалочную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте попадания прокладочного и прочего материала в отверстие впуска воздуха.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В


ПРИМЕЧАНИЕ: Показанные на рисунке отверстия - сквозные, поэтому их необходимо герметизировать, для чего нанесите на болты некоторое количество герметика на основе жидкого тefлона.

Установите корпус охладителя с новой прокладкой.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18ft-lb]



Ремонт системы питания воздухом Страница А-91





8 мм

Установите трубопроводы подачи (1) и отвода (2) охлаждающей жидкости. Установите соединительный патрубок (3).

Установите и прокачайте топливопроводы высокого давления.


Крутящий момент затяжки: 8 Н • м [6ft-lb]





Внимание ! Во избежание образования воздушных пробок систему следует заполнять медленно. Проверьте, чтобы были открыты вентиляционные краны, через которые должен выходить воздух.

Заполните систему охлаждения смесью 50% воды и 50% концентратра этиленгликолевого антифриза.



Воздушный охладитель наддувочного воздуха - Проверка герметичности

ПРИМЕЧАНИЕ: За долговечность и надежность работы воздушного охладителя наддувочного воздуха отвечают изготовители транспортных средств и изготовители комплектующих, тем не менее, на станциях технического обслуживания, уполномоченных фирмой "Камминз" можно проверить следующее:

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Давление воздуха во впускном коллекторе - Проверка

Установите манометр, номер по каталогу ST-1273, на выпускном патрубке турбокомпрессора.

Установите другой манометр, номер по каталогу ST-1273, на впускном коллекторе.

Пустите двигатель, доведите частоту вращения коленчатого вала до nominalного значения под нагрузкой. Запишите показания двух приборов.

Если разность давлений превышает 21 кПа [3 psi], то проверьте, не засорился ли воздушный охладитель наддувочного воздуха. При необходимости прочистите его или замените.



Температура воздуха во впускном коллекторе - Проверка


Установите прибор для измерения температуры воздуха на впускном коллекторе.

Во избежание ошибочных показаний прибора при проверке заблокируйте привод вентилятора в режиме включения "ON". Для этого установите перемычку на термодатчике или обеспечьте подачу воздуха из помещения на вентилятор. За информацией о блокировке вентилятора обращайтесь к изготовителю привода вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых грузовых автомобилях имеется ручной выключатель с блокировкой вентилятора.

Ремонт системы питания воздухом Страница A-93





Пустите двигатель и дайте ему поработать с номинальной частотой вращения коленчатого вала под нагрузкой.




Запишите показания прибора о температуре воздуха во впускном коллекторе.

Замерьте температуру окружающего воздуха на расстоянии не менее двух футов от транспортного средства.

Максимальная разница температур не должна превышать 25 ° С [45 ° F].

Если разница температур превышает 25 ° С [45 ° F], проверьте воздушный охладитель наддувочного воздуха на наличие грязи на его рёбрах, при необходимости очистите их, а если это не решает проблему, проверьте не засорился ли охладитель изнутри.



3824556

Для того, чтобы проверить воздушный охладитель на наличие трещин в трубках или соединительной пластине, отсоедините от охладителя шланги для подвода и отвода воздуха.

Снимите воздушный охладитель.

При помощи приспособления 3824556 установите крышку на выпускное отверстие охладителя. Манометр и трубу подачи воздуха из мастерской подсоедините к выпускному отверстию охладителя.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Обеспечьте подачу воздуха в охладитель под давлением 276 кПа [40 psi]. Если в течение 15 секунд падение давления составит не более 35 кПа, то охладитель исправен.

Если падение давления в течение 15 секунд превышает 35 кПа [5psi], воздушный охладитель **необходимо** отремонтировать или заменить. В случае необходимости ремонта см. инструкцию изготовителя воздушного охладителя.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения места утечки воздуха в охладителе можно использовать бачок испытания на герметичность.


Турбокомпрессор - Замена

Подготовительные операции:

- Снимите соединительный воздушный патрубок.
- Отсоедините впускной и выпускной трубопроводы.

Ремонт системы питания воздухом Страница А-95






10 мм



Снимите болты со сливного маслопровода.



16 мм

Снимите подводящий маслопровод.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В



Если турбокомпрессор имеет перепускную заслонку, отсоедините трубопровод магистрали, управляющей заслонкой, от камеры.


15 мм, 11 мм

Снимите гайки с выпускного коллектора, турбокомпрессор и прокладку.


Закройте отверстие выпускного коллектора чистой ветошью во избежание попадания внутрь посторонних предметов.

Ремонт системы питания воздухом Страница А-97





Очистите привалочную поверхность. Осмотрите привалочную поверхность и установочные шпильки на отсутствие повреждений.




ПРИМЕЧАНИЕ: Если не предполагается немедленная замена турбокомпрессора, заглушите отверстие во избежание попадания посторонних предметов в коллектор.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Установите новую прокладку и нанесите на шпильки противозадирную смазку.

Ремонт системы питания воздухом
Страница А-99




xm9gkha


15 мм

Установите турбокомпрессор и новую прокладку.

Крутящий момент затяжки: 43 Н • м [32 ft-lb]




tb9gkha



13 мм

Если нужно, то отогните замковые пластины и ослабьте болты крепления корпуса турбины, затем поверните корпус подшипника так, чтобы можно было установить сливной маслопровод турбокомпрессора.



13 мм


К сливному трубопроводу подсоедините шланг, сильно не затягивая его хомутом. Затем установите сливной трубопровод с прокладкой на турбокомпрессор.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Отвертка



Поверните сливной шланг турбокомпрессора так, чтобы подсоединить сливные трубопроводы; затяните хомуты.




13 мм, зубило, молоток

Затяните болты крепления корпуса турбины, если они были ослаблены. Для фиксации положения загните замковые пластины.

Крутящий момент затяжки: 20 Н • м [15 ft-lb]






10 мм

Если необходимо, ослабьте крепление корпуса компрессора и поверните его так, чтобы совместить с соединительным воздушным патрубком.

Крутящий момент затяжки: 8,5 Н • м [75 in-lb]



11 мм, пластиковый молоток

Затяните ленточный хомут с моментом 8,5 Н м [75 in-lb], для лучшей посадки постучите по нему пластиковым молотком и снова затяните с моментом 8,5 Н м [75 in-lb].

Раздел А - Ремонт


Двигатели серии В

Внимание ! Во избежание поломки подшипника необходимо предварительно смазать новые турбокомпрессоры перед пуском двигателя.

Залейте в отверстие для подводящего маслопровода 50-60 куб см [2 to 3 ounces] чистого моторного масла и проверните колесо турбины, чтобы масло попало в корпус подшипника.

Ремонт системы питания воздухом

Страница А-103



tb900wb

Установите выпускной патрубок.


Два установочных болта затягивайте только после затяжки ленточного хомута.

Крутящий момент затяжки: ленточного хомута


- 8 Н • м [6 ft-lb]

болтов

- 43 Н • м [32 ft-lb]



xs9coha




16 мм

Установите подводящий маслопровод.



Крутящий момент затяжки: 35 Н • м [26 ft-lb]

Внимание! При установке подводящего маслопровода предусмотрите, чтобы маслопровод не находился в непосредственном контакте с корпусом турбины, в противном случае маслопровод загорится во время работы двигателя.



Если турбокомпрессор имеет перепускную заслонку, соедините трубопровод магистрали, управляющей заслонкой, с камерой.




Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Установите соединительный воздушный патрубок, впускной и выпускной воздухопроводы.

Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений.


Ремонт системы питания воздухом Страница А-105



Выпускной коллектор и прокладки - Замена


Подготовительные операции:

- Снимите соединительный воздушный патрубок.
- Отсоедините впускной и выпускной воздухопроводы.
- Снимите турбокомпрессор, если им оснащен двигатель.



15 мм

Снимите выпускной коллектор и прокладки.



Очистите привалочные поверхности.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В


15 мм

Установите выпускной коллектор и новые прокладки.


Крутящий момент затяжки: 43 Н • м [32 ft-lb]

При затяжке болтов придерживайтесь последовательности, указанной на рисунке. Затем затяните болты еще раз в той же последовательности и с тем же крутящим моментом.

Ремонт системы питания воздухом Страница А-107



Установите все ранее снятые детали. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений.



Карта ремонта смазочной системы

Заменяемая деталь или сборочная единица	Инструмент	Подготовительные операции
Клапан смазочной системы и/или пружина	Храповой ключ, торцовая головка 22 мм, динамометрический ключ	Очистить от грязи.
Элемент охладителя масла и/или прокладки	Ключ 16 мм, храповой ключ, торцовая головка 10 мм, динамометрический ключ	Сливать охлаждающую жидкость. Снять масляный фильтр.

Ремонт смазочной системы


Клапан и пружина - Замена


Подготовительные операции:

- Очистить от пыли и грязи.

22 мм

Выверните пробку и извлеките клапан.





22 мм

Очистите и осмотрите отверстие и клапан.

Внимание ! Для обеспечения работоспособности клапан должен свободно перемещаться в отверстии.

Установите клапан и пружину.

Крутящий момент затяжки: 80 Н • м [60 ft-lb]



Элемент охладителя масла и прокладка - Замена

Подготовительные операции:


- Слейте охлаждающую жидкость.
- Снимите масляный фильтр.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

Очистите от грязи и пыли всю поверхность вокруг охладителя масла.





**Ремонт смазочной системы
Страница А-111**



16 мм


Отсоедините подводящий маслопровод турбокомпрессора от головки масляного фильтра.





10 мм

Снимите крышку охладителя, элемент и прокладки.



Очистите привалочную поверхность.




Раздел А - Ремонт Двигатели серии В

Для проверки герметичности подайте давление на элемент до 690 кПа [100 psi].



Ремонт смазочной системы Страница А-113




10 мм


На болке цилиндров соберите прокладку охладителя, элемент, прокладку крышки охладителя и крышку охладителя.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте извлечь транспортные заглушки из нового элемента охладителя.

Крутящий момент затяжки: 24 Н • м [18 ft-lb]






16 мм

Подсоедините питающий маслопровод турбокомпрессора.

Крутящий момент затяжки: 35 Н • м [26 ft-lb]



Установите новый масляный фильтр.

Раздел А - Ремонт Двигатели серии В


Внимание ! Во избежание образования воздушных пробок систему охлаждения следует заполнять медленно. Проверьте, чтобы были открыты вентиляционные краны, через которые должен выходить воздух.

Заполните систему охлаждения и пустите двигатель, проверьте герметичность.

Остановите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости и масла.



Ремонт смазочной системы
Страница А-115



Карта ремонта электрооборудования

Заменяемая деталь или сборочная единица

Стартер

Генератор

Инструмент

Храповой ключ,
торцевая головка 17 мм,
ключ 14 мм,
динамометрический ключ

Храповой ключ, торцевые
головки 8 мм, 14 мм, 16 мм,
динамометрический ключ,
шарнирный ключ с
квадратным хвостовиком
1/2 дюйма

Подготовительные операции

Отсоединить от АКБ массовый
провод.

Отсоединить массовый провод
от АКБ и снять ремень
привода агрегатов.

Ремонт электрооборудования



Стартер - Замена


Отсоедините от аккумулятора массовый провод.

Промаркируйте каждый электрический провод и навесьте на них идентификационные бирки.

14 мм

Отсоедините провод АКБ от втягивающего реле стартера.





10 мм


Снимите стартер.



Установку стартера производите в порядке, обратном снятию.



Крутящий момент затяжки: 43 Н • м [32 ft-lb]



Генератор - Замена

Отсоедините от аккумулятора массовый провод.


Промаркируйте провода и навесьте на них бирки.

Снимите ремень привода агрегатов.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

14 мм


Снимите болт натяжной планки генератора.



16 мм



Снимите болты крепления генератора.

Снимите генератор.



**Ремонт электрооборудования
Страница А-119**

Ремонт электрооборудования
Страница А-120



Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В

Установите генератор на кронштейн и закрепите его установочными болтами.

Пока не затягивайте болты.

Прикрепите натяжную планку к генератору, затянув от руки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки натяжной планки, т.к. это влияет на выравнивание ремня.

**Раздел А - Ремонт
Двигатели серии В**

14 мм, 16 мм


Затяните болты крепления генератора.

Крутящий момент затяжки:

A = 24 Н • м [18 ft-lb]

B = 43 Н • м [32 ft-lb]

**Ремонт электрооборудования
Страница A-121**



для заметок

Раздел V - Данные для контроля и регулирования

Содержание раздела

	Страница
Краткая техническая характеристика (кроме автомобильных двигателей)	V-2
Батареи аккумуляторные (удельная плотность электролита)	V-5
Краткая техническая характеристика (автомобильные двигатели)	V-6, V-7, V-8, V-9
Рекомендации и технические требования к топливу	V-10
Рекомендации и технические требования к моторному маслу	V-12
Эксплуатационные качества моторного масла	V-12
Вязкость моторного масла	V-12
Масла для обкатки новых двигателей	V-13
Периодичность смены масла	V-13
Арктические условия эксплуатации	V-15
Рекомендации и технические требования к охлаждающей жидкости	V-16
Выбор фильтров	V-17
Масляные фильтры	V-17
Топливные фильтры	V-17
Величины крутящих моментов затяжки крепёжных деталей	V-18, V-19
Герметики	V-21
Маркировка болтов и крутящие моменты их затяжки	V-22
- в метрической системе	V-23
- в системе, принятой в США	V-24

Краткая техническая характеристика (кроме автомобильных двигателей)

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАРАМЕТРА ДВИГАТЕЛЯ

	4B3.9	4BT3.9	4BTA3.9	6B5.9	6BT5.9	6BTA5.9
--	-------	--------	---------	-------	--------	---------

Диаметр цилиндра - мм [in.]	----- 102 [4.02] -----					
Ход поршня - мм [in.]	----- 120 [4.72] -----					
Рабочий объем - л [in. ³]	----- 3,9 [239] -----					
Вес двигателя (сухого) без маховика и электрооборудования - кг [lbs]	308 [680]	320 [705]	329 [725]	388 [855]	399 [880]	411 [905]
Порядок работы цилиндров	----- 1, 3, 4, 2 -----					
Тепловые зазоры в системе газораспределения						
- Впускных клапанов - мм [in.]	----- 0,25 [.010] -----					
- Выпускных клапанов - мм [in.]	----- 0,51 [.020] -----					
Степень сжатия	18,5:1	17,5:1	16,5:1	18,5:1	17,5:1	16,5:1
Направление вращения коленчатого вала (вид на двигатель спереди)	----- По часовой стрелке -----					
Система питания двигателя воздухом:						
- С естественным воздухозабором	X			X		
- С турбонаддувом	X	X			X	X
- С водяным промежуточным охлаждением			X			X
- С воздушным промежуточным охлаждением						X

**Раздел V - Данные для контроля и
регулирования**

**Краткая техническая характеристика
(кроме автомобильных двигателей) Двигатели серии В**
Страница V-3

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА кПа [psi]	4B3.9	4BT3.9	4BTA3.9*	6B5.9	6BT5.9	6BTA5.9*
Минимально допустимое давление масла на режиме холостого хода	69[10]	69[10]	69[10]	69[10]	69[10]	69[10]
Минимально допустимое давление масла при номинальной частоте вращения	207 [30]	207 [30]	207 [30]	207 [30]	207 [30]	207 [30]
Давление открытия клапана смазочной системы	449 [65]	449 [65]	449 [65]	449 [65]	449 [65]	449 [65]
Перепад давлений для открытия перепускного клапана	138 [20]	138 [20]	138 [20]	138 [20]	138 [20]	138 [20]
Вместимость масляного поддона кратера - л [QT]						
Только стандартного поддона	9,5 [10]	9,5 [10]	9,5 [10]	14,2 [15]	14,2 [15]	14,2 [15]
Всей системы (поддон, фильтр, магистрали)	10,9 [11.5]	11 [11.6]	11 [11.6]	16,3 [17.2]	16,4 [17.3]	16,4 [17.3]
Объем в квартах [QT] от метки "L" до метки "H" на указателе уровня	[1]	[1]	[1]	[2]	[2]	[2]
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ л [QT]						
Вместимость (только двигатель)	7,0 [7.4]	7,0 [7.4]	7,9 [8.4]	9,0 [9.5]	9,0 [9.5]	9,9 [10.5]
Температурный диапазон работы клапанов термостатов ° С [° F]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]	83-95 [181-203]
Давление в системе охлаждения, поддерживаемое крышкой наливной горловины кПа [psi]						
104 ° С [220 ° F]	103 [15]	103 [15]	103 [15]	103 [15]	103 [15]	103 [15]
99 ° С [210 ° F]	48 [7]	48 [7]	48 [7]	48 [7]	48 [7]	48 [7]

* С водяным промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

**СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ,
ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
И ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ**

	4B3.9	4BT3.9	4BTA3.9	6B5.9	6BT5.9	6BTA5.9
--	-------	--------	---------	-------	--------	---------

Максимально допустимое разрежение во впускном тракте из-за загрязнения фильтроэлемента воздухоочистителя при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя под нагрузкой - мм H₂O [in.H₂O] ...

508 [20]	635 [25]	635 [25]	508 [20]	635 [25]	635 [25]
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Максимально допустимое противодавление в выпускном тракте при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя под нагрузкой - мм рт.ст. [in.HG]

76,2 мм [3 in.] -----

Максимально допустимое разрежение на линии всасывания топлива из бака до топливоподкачивающего насоса - мм рт.ст. [in.HG]

100 мм [4 in.] -----

Максимально допустимое сопротивление в магистрали слива топлива - мм рт.ст. [in.HG]

518 мм [20,4 in.] -----

Максимальный перепад давления на топливных фильтрах - кПа [psi]

34 мм [5] -----

Раздел V - Данные для контроля
Двигатели серии В

Краткая техническая характеристика и регулирования
(кроме автомобильных двигателей)
Страница V-5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	4B3.9	4BT3.9	4BTA3.9	6B5.9	6BT5.9	6BTA5.9
Минимальная рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи						
- с легким вспомогательным оборудованием *						
- Стартер 12 в	625CCA	625CCA	625CCA	800CCA	800CCA	800CCA
- Стартер 24 в	312CCA	400CCA	400CCA	400CCA	400CCA	400CCA
- с тяжелым вспомогательным оборудованием **						
- Стартер 12 в	800CCA	800CCA	800CCA	950CCA	950CCA	950CCA
- Стартер 24 в	400CCA	400CCA	400CCA	475CCA	475CCA	475CCA
Максимально допустимое сопротивление цепи стартера, ом						
- Стартер 12 в				0,0012		
- Стартер 24 в				0,0020		

Примечания:

* Стандартное легкое вспомогательное оборудование включает: генератор переменного тока, небольшой насос рулевого управления при наличии механического сцепления.

** Стандартное тяжелое вспомогательное оборудование включает: гидронасос при наличии гидротрансформатора.

CCA - Cold Cranking Amperes - ток холодной прокрутки.

Батарея аккумуляторная (удельная плотность электролита)

Удельная плотность электролита при 27 ° C [80 ° F]	Степень зарженности аккумуляторной батареи
1.260 - 1.280	100%
1.230 - 1.250	75%
1.200 - 1.220	50%
1.170 - 1.190	25%
1.110 - 1.130	Батарея разряжена

**Краткая техническая характеристика
(автомобильные двигатели)**

Страница V-6

**Раздел V - Данные для контроля
и регулирования
Двигатели серии В**

Краткая техническая характеристика (автомобильные двигатели)

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА кПа [psi]	B3.9-110	B3.9-140	B5.9-160	B5.9-180	B5.9-190	B5.9-210	B5.9-230
Диаметр цилиндра - мм [in.]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]	102 [4.02]
Ход поршня - мм [in.]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]	120 [4.72]
Рабочий объем - л [in.3]	3,9 [239]	3,9 [329]	5,9 [359]	5,9 [359]	5,9 [359]	5,9 [359]	5,9 [359]
Вес двигателя (сухого) без ма- ховика и электрооборудования - кг [lbs.]	308 [680]	308 [680]	428 [942]	428 [942]	428 [942]	428 [942]	428 [942]
Порядок работы			1-5-3	1-5-3	1-5-3	1-5-3	1-5-3
цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2	6-2-4	6-2-4	6-2-4	6-2-4	6-4-2
Тепловые зазоры в механизме газораспределения - мм [in.]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- впускных клапанов	[0,010]	[0,010]	[0,010]	[0,010]	[0,010]	[0,010]	[0,010]
- выпускных клапанов	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	[0,020]	[0,020]	[0,020]	[0,020]	[0,020]	[0,020]	[0,020]
Степень сжатия	17,6:1	17,6:1	17,5:1	17,5:1	17,1:1	17,1:1	17,1:1
Направление вращения коленчатого вала (вид на двигатель спереди)			по часовой стрелке				
Система питания двигателя воздухом:							
- с естественным воздухозабором	X	X	X	X	X	X	X
- с турбонаддувом							
- с водяным промежуточным охлаждением							
- с воздушным промежуточным охлаждением	X	X	X	X	X	X	X

Страница 1 из 1

Страница V-7

**Краткая техническая характеристика
(автомобильные двигатели)**

Страница V-8

**Раздел V - Данные для контроля
и регулирования**
Двигатели серии В

Краткая техническая характеристика (автомобильные двигатели)

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ, ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ И ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ	B3.9-110	B3.9-140	B5.9-160	B5.9-180	B5.9-190	B5.9-210	B5.9-230
Максимально допустимое разрешение во впускном тракте из-за загрязнения фильтроэлемента воздухоочистителя при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя под нагрузкой - мм H ₂ O [in.H ₂ O]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]	635 [25]
Максимально допустимое противодавление в выпускном тракте при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя под нагрузкой - мм рт.ст. [in.HG]	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*	152,4 [6]*
Максимально допустимое разрешение на линии всасывания топлива из бака до топливоподкачивающего насоса - мм рт.ст. [in.HG]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]	100 [4]
Максимально допустимое сопротивление в магистрали слива топлива - мм рт.ст. [in.HG]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]	518 [20.4]
Максимальный перепад давления на топливных фильтрах - кПа [psi]			34 [5]	34 [5]	34 [5]	34 [5]	34 [5]

* с катализатором

Краткая техническая характеристика (автомобильные двигатели)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	B3.9-110	B3.9-140	B5.9-160	B5.9-180	B5.9-190	B5.9-210	B5.9-230
Минимальная рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи							
- с легким вспомагательным оборудованием *							
- Стартер 12 в	625CCA 400CCA	625CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA	800CCA 400CCA
- Стартер 24 в							
- с тяжелым вспомагательным оборудованием **							
- Стартер 12 в	800CCA 950CCA		800CCA	950CCA	950CCA	950CCA	950CCA
- Стартер 24 в		400CCA	475CCA	475CCA	475CCA	475CCA	475CCA
Максимально допустимое сопротивление цепи стартера, ом							
- Стартер 12 в				0,0012			
- Стартер 24 в				0,0020			

Примечания:

* Стандартное легкое вспомагательное оборудование включает: генератор переменного тока, небольшой насос рулевого управления при наличии механического сцепления.

** Стандартное тяжелое вспомагательное оборудование включает: гидронасос при наличии гидротрансформатора.

CCA - Cold Cranking Amperes - ток холодной прокрутки

Рекомендации и технические требования к топливу

-  **Осторожно!** Не смешивайте дизельное топливо с бензином или спиртом. Такая смесь взрывоопасна.
-  **Внимание!** В связи с высокой точностью системы впрыска дизельного топлива исключительно важное значение имеет чистота топлива и отсутствие в нем механических примесей и воды, которые могут вызвать серьезные повреждения ТНВД и распылителей форсунок.
-  **Внимание!** НЕЛЬЗЯ применять дизельное топливо, смешанное с моторным маслом в двигателях, оснащенных каталитическим преобразователем (включая все модели производства 1994 года и далее), в противном случае могут быть нарушены официально утвержденные правила по контролю за содержанием вредных веществ в отработавших газах.

Изготовитель двигателей "Камминз" рекомендует использовать дизельное топливо ASTM №2D (стандарт Американского общества по использованию материалов) с минимальным цетановым числом 40. Дизельное топливо №2 обеспечивает достижение оптимальных рабочих характеристик и высокой экономичности двигателя в самых разных условиях эксплуатации. Те виды топлива, у которых цетановое число выше 40, могут применяться при эксплуатации двигателей в высоких широтах и в условиях крайне низких температур окружающего воздуха для предотвращения перебоев в зажигании и снижения дымности отработавших газов.

При эксплуатации двигателя при температуре воздуха ниже 0 ° С [32 ° F] рекомендуется использовать смесь дизельных топлив №1D и №2D, которая известна как №2D-"зимнее".

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается применение дизельного топлива №1D, но при этом снижается экономичность.

Изготовитель рекомендует применять топливо с низким содержанием серы, температура помутнения которого не менее чем на 10 градусов ниже самой низкой температуры топлива, возможной в данных условиях эксплуатации. Температура помутнения - это температура, при которой в дизельном топливе начинают образовываться кристаллы парафина.

Для обеспечения достаточной степени смазывания деталей топливной аппаратуры вязкость дизельного топлива должна быть не ниже 1,3 сантистокса при 40 ° С [104 ° F].

Более подробное описание свойств различных марок топлива приведена в инструкции "Топливо для двигателей Камминз", бюллетень № 3379001.

На следующей странице дается перечень альтернативных марок топлива для среднемощных двигателей.

Применимость альтернативных марок топлива при сохранении ресурса ТНВД

Марка топлива	Bosch			Nippondenso EP-9	Stanadyne DB-4	Lucas CAV	
	A	P7100	VE			DPA	DPS
NO. 1-D Diesel	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
NO. 2 Fuel Oil	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
NO. 1-K Kerosene	OK	OK	*	OK	*	*	*
NO. 2-K Kerosene	OK	OK	*	OK	*	*	*
Jet-A	OK	OK	*	OK	*	*	*
Jet A-1	OK	OK	*	OK	*	*	*
JP-5	OK	OK	*	OK	*	*	*
JP-8	OK	OK	*	OK	*	*	*
Jet-B	Неприемлемо			Неприемлемо	Неприемлемо	Неприемлемо	Неприемлемо
JP-4	Неприемлемо			Неприемлемо	Неприемлемо	Неприемлемо	Неприемлемо
Cite	Непримелемо			Неприемлемо	Неприемлемо	Неприемлемо	Неприемлемо

* ПРИЕМЛЕМО ТОЛЬКО в смеси с 5% моторного масла для повышения маслянистости до приемлемого уровня..

Внимание! НЕЛЬЗЯ применять дизельное топливо, смешанное с моторным маслом в двигателях, оснащенных каталитическим преобразователем (включая все модели производства 1994 года и далее), в противном случае могут быть нарушены официально утвержденные правила по контролю за содержанием вредных веществ в отработавших газах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любое регулирование ТНВД с целью улучшения характеристик при работе на альтернативном топливе лишает владельца двигателя права на гарантийное обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Износ элементов ТНВД, вызванный недостаточной смазывающей способностью применяемого топлива, не охватывается гарантийными обязательствами фирмы "Каммиз".

Рекомендации и технические требования к моторному маслу

Эксплуатационные качества моторного масла

Применение качественных моторных масел в сочетании с соблюдением рекомендуемой периодичности смены масла и масляных фильтров - определяющий фактор в поддержании необходимых эксплуатационных качеств двигателя и его долговечности.

По качественному уровню, масло, используемое для двигателей Камминз средней мощности (серии В и С) должно соответствовать, по стандартам API (Американский Нефтяной Институт), классам CF-4/SG, CG-4/SH, CH-4/SJ и по Европейским стандартам ACEA классам E-2, E-3 и E-5.

Вязкость моторного масла


Применение всесезонных масел экономически выгодно, поскольку позволяет эксплуатировать двигатель в широком температурном диапазоне.

Моторное масло с вязкостью SAE 15W-40 рекомендуется для большинства климатических условий, однако для эксплуатации в местностях с суровыми зимними условиями следует подбирать масла с соответствующей вязкостью по диаграмме на странице V-13.

Раздел V - Данные для контроля и регулирования Двигатели серии В

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение низковязкостных масел, таких как 10W-30, допускается в местностях с суровой зимой при постоянной температуре окружающей среды ниже -5°C [23°F] с целью облегчения пуска двигателя и обеспечения достаточной текучести моторного масла. Однако постоянное применение низковязкостных масел может сократить ресурс двигателя вследствие повышенного износа деталей.

Рекомендации и технические требования к моторному маслу Страница V-13



Масла для обкатки новых двигателей

Не следует применять специальные масла для обкатки новых или отремонтированных двигателей "Камминз". В период обкатки двигателя рекомендуется применять такой же тип масла, который используется в обычных условиях эксплуатации.

Периодичность смены масла

Рекомендации по периодичности смены масла в зависимости от конкретных условий эксплуатации даны на следующей странице.

**Рекомендации и технические требования
к моторному маслу**
Страница V-14

**Раздел V - Данные для контроля
и регулирования**
Двигатели серии В

Ваш двигатель установлен на транспортное средство, эксплуатируемое на автомобильных дорогах?	ДА	Ваше транспортное средство относится к перечисленным ниже? <ul style="list-style-type: none"> - Магистральный грузовой автомобиль - Междугородний автобус - Ежемесячный пробег не менее 8000 миль 	ДА	Периодичность смены масла <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KM</th> <th>МИЛИ</th> <th>ЧАСЫ</th> <th>МЕСЯЦЫ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 000</td> <td>10 000</td> <td>250</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ	16 000	10 000	250	3																												
KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ																																					
16 000	10 000	250	3																																					
НЕТ		Выберите периодичность смены масла для Вашего транспортного средства или оборудования* TRANSPORTNOE SREDSTVO/OBORUDOVANIE: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KM</th> <th>МИЛИ</th> <th>ЧАСЫ</th> <th>МЕСЯЦЫ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 000</td> <td>6 000</td> <td>250</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Бетономешалка/самосвал</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Развозной автофургон</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пригородный или городской автобус</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Школьный автобус</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пожарная машина</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Жилой автофургон</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ	10 000	6 000	250	3	Бетономешалка/самосвал				Развозной автофургон				Пригородный или городской автобус				Школьный автобус				Пожарная машина				Жилой автофургон							
KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ																																					
10 000	6 000	250	3																																					
Бетономешалка/самосвал																																								
Развозной автофургон																																								
Пригородный или городской автобус																																								
Школьный автобус																																								
Пожарная машина																																								
Жилой автофургон																																								
Ваш двигатель установлен на транспортное средство или оборудование, используемое в дорожно-строительном, горном или лесном применении?	ДА	Выберите периодичность смены масла для Вашего транспортного средства или оборудования* TRANSPORTNOE SREDSTVO/OBORUDOVANIE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KM</th> <th>МИЛИ</th> <th>ЧАСЫ</th> <th>МЕСЯЦЫ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Автокран</td> <td>10 000</td> <td>6 000</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Автомобиль для уборки улиц</td> <td>10 000</td> <td>6 000</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Асфальтоукладчик</td> <td>Н/И</td> <td>Н/И</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Кран</td> <td>Н/И</td> <td>Н/И</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Канавокопатель</td> <td>Н/И</td> <td>Н/И</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Бульдозер</td> <td>Н/И</td> <td>Н/И</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Скрепер</td> <td>Н/И</td> <td>Н/И</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Трелевочный трактор</td> <td>Н/И</td> <td>Н/И</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>			KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ	Автокран	10 000	6 000	250	Автомобиль для уборки улиц	10 000	6 000	250	Асфальтоукладчик	Н/И	Н/И	250	Кран	Н/И	Н/И	250	Канавокопатель	Н/И	Н/И	250	Бульдозер	Н/И	Н/И	250	Скрепер	Н/И	Н/И	250	Трелевочный трактор	Н/И	Н/И	250
KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ																																					
Автокран	10 000	6 000	250																																					
Автомобиль для уборки улиц	10 000	6 000	250																																					
Асфальтоукладчик	Н/И	Н/И	250																																					
Кран	Н/И	Н/И	250																																					
Канавокопатель	Н/И	Н/И	250																																					
Бульдозер	Н/И	Н/И	250																																					
Скрепер	Н/И	Н/И	250																																					
Трелевочный трактор	Н/И	Н/И	250																																					
НЕТ																																								
Ваш двигатель установлен на транспортное средство или оборудование, используемое в сельскохозяйственном и морском применении или на стационарных установках?	ДА	Выберите периодичность смены масла для Вашего транспортного средства или оборудования* TRANSPORTNOE SREDSTVO/OBORUDOVANIE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ЧАСЫ</th> <th>МЕСЯЦЫ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сельскохозяйственный трактор</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Комбайн</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Иrrигационное оборудование</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Генераторная установка</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Пожарный насос</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Прогулочная яхта</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Буксирующий катер</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>			ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ	Сельскохозяйственный трактор	250	Комбайн	250	Иrrигационное оборудование	250	Генераторная установка	250	Пожарный насос	250	Прогулочная яхта	250	Буксирующий катер	250																				
ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ																																							
Сельскохозяйственный трактор	250																																							
Комбайн	250																																							
Иrrигационное оборудование	250																																							
Генераторная установка	250																																							
Пожарный насос	250																																							
Прогулочная яхта	250																																							
Буксирующий катер	250																																							
НЕТ																																								
Периодичность смены масла: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>KM</th> <th>МИЛИ</th> <th>ЧАСЫ</th> <th>МЕСЯЦЫ</th> </tr> <tr> <td>10 000</td> <td>6 000</td> <td>250</td> <td>3</td> </tr> </table>	KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ	10 000	6 000	250	3																																
KM	МИЛИ	ЧАСЫ	МЕСЯЦЫ																																					
10 000	6 000	250	3																																					

* В зависимости от того, что наступит первым. Если Ваше транспортное средство нарабатывает много моточасов при малом количестве километров пробега, то периодичность смены масла измеряется часами.

Арктические условия эксплуатации

Если двигатель постоянно работает в условиях с температурой окружающей среды ниже -23°C [-10°F] без обогреваемой стоянки или теплого гаража, то рекомендуется в смазочной системе применять синтетические моторные масла CF-4/SG, CG-4/SH, CH-4/SJ класса качества с достаточным диапазоном вязкости для работы при низких температурах, например 5W-30.

Следите за тем, чтобы применяемое в двигателе масло соответствовало по своему качеству характеристикам, которые поставщик указывает в сертификате качества на ярлыке.

⚠ Внимание ! Применение моторных масел на синтетической основе не позволяет увеличивать периодичность его смены в картере двигателя по сравнению с приведенной на странице V-14. Увеличение рекомендованной периодичности может сократить ресурс двигателя из-за коррозии деталей, нагарообразований и износа.

Дополнительную информацию о наличии смазочных масел на рынках мира можно найти в информационном издании "Справочник по моторным маслам для двигателей большегрузных автомобилей и двигателей промышленного назначения"(E.M.A. Lubricating Oils Data Book for Heavy Duty Automotive and Industrial Engines). Справочник можно заказать в Ассоциации изготовителей двигателей, One Illinois Center, 111 East Wacker Drive, Chicago, IL U.S.A. 60601, телефон № (312) 644-6610.

Рекомендации и технические требования к охлаждающей жидкости

Двигатели большой мощности, работающие на тяжелых транспортных средствах, требуют применения высокоеффективной охлаждающей жидкости, которая представляет собой сбалансированную смесь воды и антифриза. Во избежание накопления вредных химических веществ в системе рекомендуется производить полную смену охлаждающей жидкости через каждые 2 года, 320 000 км [200 000 Mi] или 6 000 часов эксплуатации (смотря что наступит раньше).

- Система охлаждения двигателя рассчитана на постоянное использование антифриза в любых климатических условиях.** Применение антифриза понижает температуру замерзания и повышает температуру кипения охлаждающей жидкости, благодаря чему расширяется диапазон рабочих температур. Не превышайте 50% концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости, в противном случае потребуется дополнительная защита от антифриза. Но ни при каких условиях нельзя превышать 68% уровень концентрации антифриза в охлаждающей жидкости.
- Для охлаждающей жидкости следует применять мягкую воду, поскольку содержащиеся в жесткой воде загрязняющие примеси нейтрализуют эффективность антисорбционных веществ. Жесткость воды не должна превышать 300 частиц на миллион или содержание эфирилорида или сульфата не должно превышать 100 частиц на миллион.
- Технические требования - Рекомендуется применять антифриз с низкой концентрацией силикатов, который соответствует требованиям стандарта ASTM4985 (GM6038M).**

Концентрация - Антифриз необходимо применять в любых климатических условиях в качестве средства защиты как от замерзания, так и от закипания охлаждающей жидкости. Фирма "Камминз" рекомендует 50% уровень концентрации этиленгликоля или пропиленгликоля (в диапазоне от 40% до 60%) для большинства климатических условий. При концентрации антифриза, равной 68%, раствор имеет самую низкую температуру замерзания, однако ни при каких условиях не следует превышать этот уровень концентрации, поскольку при дальнейшем повышении концентрации происходит снижение свойств антифриза.

Температура кристаллизации раствора в зависимости от концентрации

Этиленгликоль	Пропиленгликоль
40% = -23 ° C [-10 ° F]	40% = -21 ° C [-6 ° F]
50% = -37 ° C [-34 ° F]	50% = -33 ° C [-27 ° F]
60% = -54 ° C [-65 ° F]	60% = -49 ° C [-56 ° F]
68% = -71 ° C [-90 ° F]	68% = -63 ° C [-82 ° F]

Контроль концентрации - Концентрацию антифриза необходимо проверять рефрактометром (таким, как Флитгард №CC2800). Приборы поплавкового типа для измерения плотности веществ или гидрометры имеют точность, недостаточную для системы охлаждения дизельных двигателей повышенной мощности.

Выбор фильтров



Масляные фильтры

A = LF 3345 стандартные для 4-цилиндровых двигателей
B = LF 3349 стандартные для 6-цилиндровых двигателей

Внимание ! Масляные фильтры для 6-цилиндровых двигателей можно применять на 4-цилиндровых двигателях, но не наоборот - нельзя применять масляные фильтры для 4-цилиндровых двигателей на 6-цилиндровых двигателях, т.к. это может стать причиной выхода двигателя из строя.

Топливные фильтры

- A = Стандартный фильтр тонкой очистки топлива, применяемый в паре с водоотделителем как вторая ступень очистки топлива.
- B = Водоотделитель, применяемый в паре с фильтром в качестве первой ступени очистки топлива.
- C = Одинарный топливный фильтр комбинированный с водоотделителем в одном корпусе.



Величины крутящих моментов затяжки крепёжных деталей

Размер ключа или торцовой головки мм [inch]	Крутящий момент затяжки Н • м		
		[ft-lb]	
10	Крепление водяного охладителя наддувочного воздуха	24	[18]
8	Хомут шланга водяного охладителя наддувочного воздуха	5	[4]
13	Натяжная планка генератора (Delco 10-15 SI)	24	[18]
[3/4]	Натяжная планка генератора (Delco 20-27 SI)	43	[32]
15	Крепежный болт генератора 10-15 SI	43	[32]
18	Крепежный болт генератора 27 SI	77	[57]
10	Кронштейн генератора (верхний)	24	[18]
5	Крепление кронштейна натяжного устройства ремня к блоку	24	[18]
15	Крепление натяжного устройства ремня к кронштейну	43	[32]
15	Крепление гасителя крутильных колебаний	137	[101]
[5/16]	Хомут соединительного воздушного патрубка	5	[4]
11	Хомут с Т-образным упором болта	8	[6]
15	Выпускной коллектор	43	[32]
15	Кронштейн выхлопной трубы	43	[32]
[7/16]	Ленточный хомут выхлопной трубы	8	[6]
10	Крепление кронштейна вентилятора	24	[18]
10	Шкив вентилятора	24	[18]
13	Шкив вентилятора	43	[32]
19	Маховик	137	[101]
-	Заглушка отверстия для доступа к шестерне ТНВД	от руки	
17	Болт крепления наконечника типа "банджо" дренажного топливопровода (Распределительный насос)	15	[11]

Величины крутящих моментов затяжки крепёжных деталей (продолжение)

Размер ключа или торцовой головки мм [inch]		Крутящий момент затяжки	
		Н • м	[ft-lb]
17	Болт крепления наконечника типа "банджо" (к топливному фильтру)	24	[18]
10	Болт, используемый для выпуска воздуха при прокачке	9	[7]
10	Болт крепления наконечника типа "банджо" (к форсунке)	9	[7]
75-85	Топливный фильтр	3/4 Turn After Contact	
24	Гайка переходника топливного фильтра	32	[24]
17 или 19	Топливопроводы высокого давления	24	[18]
22	Ведущая шестерня ТНВД (насос разблокирован), распределительный насос.	65	[48]
22	Ведущая шестерня ТНВД (насос разблокирован), Nippondenso	123	[92]
30	Ведущая шестерня ТНВД (насос разблокирован), рядный насос Bosch	165	[122]
10	Болт блокировки вала ТНВД (Bosch), распределительный (блокирован)	30	[22]
	Болт блокировки вала ТНВД (Bosch), распределительный (разблокирован)	13	[10]
14	Болт блокировки вала ТНВД (CAV), распределительный (блокирован)	7	[5]
	Болт блокировки вала ТНВД (CAV), распределительный (разблокирован)	20	[15]
13	Гайки крепления ТНВД (распределительный насос Bosch)	24	[18]
15	Гайки крепления ТНВД (рядный насос Bosch, Nippondenso)	43	[32]
13	Гайки крепления ТНВД (CAV)	30	[22]
13	Крепление кронштейна ТНВД	24	[18]
24	Гайка крепежная форсунки	60	[44]
13	Крышка впускного коллектора	24	[18]
10	Накладка топливоподкачивающего насоса	24	[18]
18	Ушко для подъема двигателя (заднее)	77	[57]

**Величины крутящих моментов
затяжки крепёжных деталей**

Страница V-20

**Раздел V - Данные для контроля
и регулирования**

Двигатели серии В

**Размер ключа или
торцовой головки
мм [inch]**

**Крутящий момент
затяжки
Н • м [ft-lb]**

78-85	Масляный фильтр	3/4 оборота после контакта
10	Охладитель масла в сборе	24 [18]
17	Пробка сливного отверстия в масляном поддоне	80 [60]
27	Пробка отверстия для нагревателя масла в поддоне	80 [60]
19	Пробка дифференциального клапана смазочной системы	80 [60]
10	Корпус заднего уплотнения коленчатого вала	9 [7]
14	Контргайка регулировочного винта коромысла клапана	24 [18]
10	Крепление стартера	43 [32]
10	Крышка толкателя / Кронштейны дренажного топливопровода	24 [18]
10	Коробка терmostата	24 [18]
13	Корпус турбины	20 [15]
10	Хомут корпуса турбокомпрессора	8,5 [6]
15	Гайки крепления турбокомпрессора	43 [32]
13	Дренажный топливопровод турбокомпрессора	24 [18]
16	Подводящий маслопровод турбокомпрессора (оба конца)	35 [26]
15	Подводящий водяной патрубок	43 [32]
13	Крепление водяного насоса	24 [18]
15	Крышка клапанов	24 [18]
-	Крышка маслоналивной горловины	от руки

Герметики

При установке перечисленных ниже деталей необходимо уплотнить их указанным герметиком либо герметиком с аналогичными свойствами.

Место нанесения

1. Пробки с трубной резьбой
2. Заглушки
3. Кольцевые уплотнения
4. Задняя заглушка распределителя
5. Шпильки крепления ТНВД
6. Сливной маслопровод
из турбокомпрессора (в блоке)
7. Переднее уплотнение коленвала
8. Заднее уплотнение коленвала
9. Масляный поддон в месте соединения блока с крышками

Требуемый герметик

- Тефлоновое покрытие или герметик для трубной резьбы.
Loctite 277 или 11, 264.
- Не требуется.
- Тефлоновое покрытие или жидкий тефлон
Loctite 59, 241.
- Loctite 609.
- Loctite 277 или 11, 264.
- Loctite 277 или 11, 264.
- Не требуется.
- 3-Bond 120C (P/N 3823494).

Маркировка болтов и крутящие моменты их затяжки

Внимание! При замене болтов применяйте болты того же размера и той же прочности, что использовались прежде. Неправильно подобранные болты могут стать причиной неисправности двигателя.

Прочность болтов и гаек с метрической резьбой классифицируется по номеру, нанесенному на головку болта или поверхность гайки. Идентификация американских стандартных болтов проводится по радиальным линиям, нанесенным на головке болта.

Ниже приведены примеры обозначения болтов:

В метрической системе - M8-1,25 x 25

M8	1,25	25
Наружный диаметр резбы в мм	Шаг резьбы в мм	Длина болта в мм

По стандарту США [5/16 x 18 x 1-1/2]

5/16	18	1-1/2
Диаметр резьбы в дюймах	Число витков на дюйм	Длина болта в дюймах

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если крутящий момент затяжки болта не указан особо, то следует затягивать его с моментом, величина которого указана в таблице ниже.
- Нельзя руководствоваться данными таблицы вместо тех величин, которые указаны в других Разделах настоящего руководства.
- Величины крутящих моментов затяжки указаны для смазываемой резьбы при установке болта.
- Если величина в ft-lb меньше 10, то ее следует перевести в in-lb с целью обеспечения более точного контроля затяжки. Например, 6 ft-lb равны 72 in-lb.

Маркировка болтов и крутящие моменты их затяжки - Метрическая система


Маркировка класса прочности болта

8,8

10,9

12,9

Маркировка головок болтов



Наружный диаметр резьбы болта			Крутящий момент затяжки болта,		Крутящий момент затяжки болта,		Крутящий момент затяжки болта,	
сталь		алюминий	сталь		алюминий	сталь		алюминий
мм	N • м [ft-lb]	N • м [ft-lb]	N • м [ft-lb]	N • м [ft-lb]	N • м [ft-lb]	N • м [ft-lb]	N • м [ft-lb]	N • м [ft-lb]
6	9 [5]	7 [4]	12 [9]	7 [4]	14 [9]	14 [9]	7 [4]	7 [4]
7	14 [9]	11 [7]	18 [14]	11 [7]	23 [18]	23 [18]	11 [7]	11 [7]
8	25 [18]	18 [14]	33 [25]	18 [4]	40 [29]	40 [29]	18 [14]	18 [14]
10	45 [33]	30 [25]	60 [45]	30 [25]	70 [50]	70 [50]	30 [25]	30 [25]
12	80 [60]	55 [40]	105 [75]	55 [40]	125 [95]	125 [95]	55 [40]	55 [40]
14	125 [90]	90 [65]	165 [122]	90 [65]	195 [145]	195 [145]	90 [65]	90 [65]
16	180 [130]	140 [100]	240 [175]	140 [100]	290 [210]	290 [210]	140 [100]	140 [100]
18	230 [170]	180 [135]	320 [240]	180 [135]	400 [290]	400 [290]	180 [135]	180 [135]

Маркировка болтов и значения крутящих моментов их затяжки по стандарту США

Номер сорта по стандарту SAE		5		8					
Маркировка головок болтов									
Маркировка болтов сорта 5 (3 линии)									
   Момент затяжки болтов сорта 5									
Резьба болта		чугун	алюминий	чугун	алюминий				
		N·m	ft-lb	N·m	ft-lb				
1/4	x 20	9	7	8	6				
	x 28	12	9	9	7				
5/16	x 18	20	15	16	12				
	x 24	23	17	19	14				
3/8	x 16	40	30	25	20				
	x 24	40	30	35	25				
7/16	x 14	60	45	45	35				
	x 20	65	50	55	40				
1/2	x 13	95	70	75	55				
	x 20	100	75	80	60				
9/16	x 12	135	100	110	80				
	x 18	150	110	115	85				
5/8	x 11	180	135	150	110				
	x 18	210	155	160	120				
3/4	x 10	325	240	255	190				
	x 16	365	270	285	215				
7/8	x 9	490	360	380	285				
	x 14	530	390	420	310				
1	x 8	720	530	570	420				
	x 14	800	590	650	480				

Раздел S - Сервисная поддержка


Содержание раздела

	Страница
Повседневная помощь	S-2
Неотложная помощь	S-2
Решение проблем	S-3
Офисы - региональные	S-4
Дистрибуторы - международные	S-11

Сервисная поддержка

Повседневная помощь

Персонал любого центра, уполномоченного фирмой "Камминз" на ремонт и обслуживание двигателей, может оказать Вам помощь и содействие по правильной эксплуатации и обслуживанию имеющегося у Вас двигателя. Фирма "Камминз" имеет широкую и разветвленную сеть уполномоченных центров по продаже и обслуживанию двигателей (свыше 5000) во всех регионах земного шара, где хорошо обученные и всесторонне подготовленные специалисты всегда окажут Вам помощь, дадут полезные советы или рекомендации, квалифицированно выполнят техническое обслуживание двигателя и обеспечат запасными частями. Адреса и телефоны таких центров приведены на последующих страницах данного Раздела.



Неотложная помощь

Отдел связей с клиентами фирмы "Камминз" имеет круглосуточный бесплатный телефонный номер, по которому Вам помогут разыскать центр экстренной технической помощи, если невозможно связаться с местной ремонтной мастерской, наделенной полномочиями от фирмы "Камминз". Телефоны экстренной связи:

- США и Канада (кроме Аляски и Гавайских островов)
 - (800) D - I - E - S - E - L - S
 - (800) 343-7357
- За пределами Северной Америки свяжитесь с Вашим региональным офисом. Номера телефонов приведены в данном Разделе.

Решение проблем

Как правило все вопросы, касающиеся продажи, сервиса или ремонта Вашего двигателя, могут быть решены персоналом дилерского центра "Камминз", с которым Вы постоянно работаете.

В случае Ваших разногласий с персоналом дилерского центра рекомендуется поступить следующим образом:

1. О своем несогласии с персоналом дилерского центра сообщите в дистрибуторский центр, с которым Ваш дилер имеет договор о техническом обслуживании продукции "Камминз".

2. В случае разногласий с персоналом дистрибуторского центра звоните в ближайший региональный офис. Прежде чем обратиться в офис, запишите и держите наготове следующую информацию:

- модель двигателя и его заводской номер;
- вид транспортного средства или оборудования, на котором установлен Ваш двигатель;
- суммарный пробег в км (Mi) или наработка в часах;
- дата постановки на гарантийное обслуживание;
- описание проблемы;
- изложение предпринятых мер для решения проблемы;
- адреса дилерского и дистрибуторского центров, куда были сделаны обращения ранее.

3. И, наконец, если проблема не будет решена удовлетворительно персоналом регионального офиса, то пишите по адресу:

Customer Relations - 41403, Cummins Engine Company, Inc., Box 3005, Columbus, IN, U.S.A., 47202-3005.

Офисы региональные

North Africa Regional Office - Algiers

Cummins Corporation
Bureau de Liaison
38, Lotissement Benachour Abdelkader
Cherada
42300 Wilaya de Tipasa
Algeria
Telephone: (213) 2374326

Country
Covered: Algeria

European Regional Office - Mechelen

Cummins Diesel N.V.
Blarenberglaan
Industriepark Noord 2
2800 Mechelen
Brussels
Telephone: (32-15) 20003

Countries
Covered: Austria Luxembourg
Belgium Netherlands
Czech Republic Norway
Denmark Portugal
Finland Slovakia
Greece Spain
Hungary Sweden
Iceland Switzerland\\
Israel

Cumbrasa Regional Office - Brazil

Cummins Brazil S.A.
Rua Jati, 266
07180-900 Guarulhos
Sao Paulo, Brazil

Mailing Adress:
P.O. Box 13
07180-900 Guarulhos
Sao Paulo, Brazil
Telephone: (55-11) 945-9811

Country
Covered: Brazil

Beijing Regional Office - China

Cummins Corporations
China World Tower, Suite 917
China World Trade Center
No. 1 Jian Guo Men Wai
Beijing 100004
People's Republic of China
Telephone: (86-1) 505-4209/10

Countries
Covered: China
Mongolia

**Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В**

Bogota Regional Office - Columbia

Cummins Engine Co. de Colombia S.A.
Carrea 11 A No. 90-15 Of. 601/602
Bogota, D.E., Colombia
Telephone: (57-1) 610-4849

Mailing Adress:
Apartado Aereo 90988
Bogota D.E., Colombia

Countries

Covered:	Argentina	Ecuador
	Bolivia	Paraguay
	Chile	Peru
	Colombia	Uruguay

Lyon Regional Office - France

Cummins Diesel Sales Corporation
39, rue Ampere - Zone Industrielle
69680 Chassieu
France
Telephone: (33) 72-22-92-72

Countries

Covered:	Algeria	Martinique
	France	New Caledonia
	Guadeloupe	Reunion
	Guyana	

**Офисы региональные
Страница S-5**

Gross-Gerau Regional Office - Germany

Cummins Diesel Deutschland GmbH
Odenwaldstr. 23
D-6080 Gross-Gerau
Germany
Telephone: (49-6152) 1740

Countries

Covered:	Albania	Poland
	Bulgaria	Romania
	*Czech Republic	Southeastern Europe
	Germany	Slovica
	Luxembourg	

*Marine Only

Hong-Kong Regional Office - Hong-Kong

Cummins Engine H.K. Ltd.
Unison Industrial Centre
15Th Floor, Units C & D
27-31 Au Pui Wan Street
P.O. Box 840 Shatin
Fo Tan, Shatin, N.T.
Hong-Kong
Telephone: (852) 606-5678

Country

Covered: Hong-Kong

Офисы региональные
Страница S-6

Pune Kirloskar Regional Office - India

Kirloskar Cummins Limited
Kothrud
Pune - 411 029, India
Telephone: (91-212) 33-0240, 33-5435, 33-1105

Countries
Covered: Bhutan
India
Nepal

Milan Regional Office - Italy

Cummins Diesel Italia S.P.A.
Piazza Locatelli 8
Zona Industriale
20098 San Giuliano Milanese
Milan, Italy
Telephone: (39-2) 982-81235/6/7

Country
Covered: Italy

North Asia Regional Office - Japan

Cummins Diesel Sales Corporation
1-12-10 Shintomi
Chuo-ku, Tokyo 104
Japan
Telephone: (81-3) 3555-3131/2/3/4/5

Country
Covered: Japan

Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В

Seoul Regional Office - Korea

Cummins Korea Ltd.
5th Floor, Hye Sung Building
35-26 Sam Sung Dong, Kang Nam Ku
Seoul, South Korea
Telephone: (82-2) 516-0431/2/3, 517-3370/1

Country
Covered: South Korea

Cummsa Regional Office - Mexico

Cummins, S.A. de C.V.
Arguimedes No. 209
Col. Polanco
11560 Mexico, D.F.
Mexico
Telephone: (55-2) 254-3822/3783/3622

Mailing/Shipping Address:
Gonzales de Castilla Inc.
P.O. Box 1391
4605 Modern Lane
Modern Industrial Park
Laredo, TX 78040
Telephone: (512) 722-5207

Countries
Covered: Mexico

**Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В**

Moscow Regional Office - Russia

Cummins Engine Co., Inc.
Park Plase
Offise E708
Leninsky Prospect 113
Russia 11798
Telephone: (7-502) 256-5122 or 256-5123

Countries Covered:	Armenia	Lithuania
	Azerbaijan	Moldova
	Bolarus	Russia
	Estonia	Tadzhikistan
	Georgia	Turkmenustan
	Kirghizia	U;raina
	Latvia	Uzbekistan

**Офисы региональные
Страница S-7**

South And East Asia Office - Singapore

Cummins Diesel Sales Corporation
8 Tanjong Penjuru
Jurong Industrial Estate
Singapore 2260
Telephone: (65) 265-0155

Countries Covered:	Bangladesh	Malasia
	Brunei	Mongolia
	Burma/Mynamar	Philippines
	Cambodia	Singapore
	China	Sri Lanka
	Hong-Kong	Taiwan
	Indonesia	Thailand
	Laos	Vietnam
	Macau	

Taipei Regional Office - Taiwan

Cummins Corporation - Taiwan
12th Floor No. 149
Min-Sheng E. Road
Section 2
Taipei, Taiwan
R.O.C. 104
Telephone: (886-2) 515-0891

Country Covered:	Taiwan

Офисы региональные
Страница S-8

Turkey and Iran Regional Office - Turkey

Cummins Corporation
Istanbul Offise
Buyukdere Cad.
Beytem Han, Kat 11
Sisli 80220
Istanbul
Telephone: (90-1) 246-2575/2775/2545

Countries

Covered: Iran
 Turkey

Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В

Middle East/Africa Regional Office -
Daventry (U.K.)

Cummins Engine Company Ltd.
Royal Oak Way South
Daventry, Northants NN11 5NU
England
Telephone: (44-1327) 76000

Countries Covered:

MIDEAST		
Afghanistan	Jordan	Saudi Arabia
Bahrain	Kuwait	Sudan
Cyprus	Lebanon	Syria
Djibouti	Oman	U.A.E.
Egypt	Pakistan	Yemen
Irad	Qatar	
NORTH/WEST AFRICA		
Benin	Gabon	Mauritania
Burkina-Faco	Gambia	Morocco
Cameroon	Ghana	Niger
Cape Verde	Guinea	Nigeria
Central African Republic	Guinea-Bissau	Sao Tome & Principe
Chad	Liberia	Senegal
Cite d'Ivore	Libya	Siera Leone
Equatorial Guinea	Mali	Togo
	Malta	Tunisia
SOUTH AFRICA		
Botswana	Namibia	Swaziland
Lesotho	South Africa	

**Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В**

New Malden Regional Office - U.K.

Cummins Engine Company Limited
46-50 Coombe Road
New Malden
Surrey KT3 QL
England
Telephone: (44-81) 949-6171

Countries
Covered: Ireland
United Kingdom

Latin America Regional Office - Miramar (U.S.A.)

Cummins Americas, Inc.
Miramar Park of Commerce
3450 Executive Way
Miramar, FL 33025
Telephone: (305) 431-5511

Country
Covered: Argentina Guatemala
Bolivia Honduras
Chile Nicaragua
Colombia Panama
Costa Rica Paraguay
Dominican Republic Peru
El Salvador Uruguay
Ecuador Venezuela

**Офисы региональные
Страница S-9**

Tashkent Regional Office - Uzbekistan

Cummins Engine Company Limited
Akhangaranskoye Shosse 2
Tashkent
Uzbekistan
Telephone: (7-3712) 30-10-37

Countries
Covered: Uzbekistan

Caracas Regional Office - Venezuela

Cummins Engine Company
Oficina de Delegado
Torre La Primera, Oficina 5-D
Avl Francisco de Miranda
Chacao, Caracas 1060

Mailing Address:
Cummins Engine Company M-227
c/o Jet Cargo International
P.O. Box 020010
Miami, FL 33102-0010 U.S.A.
Telephone: (58-2) 32-0563, 32-718

Country
Covered: Costa Rica Honduras
Dominican Republic Nicaragua
El Salvador Panama
Guatemala Venezuela

Офисы региональные
Страница S-10

**East/Southern Africa Regional Office - Harare,
Zimbabwe**

Cummins LZimbabwe (Private) Limited
72 Birmingham Road
Southerton
Harare, Zimbabwe

Mailing Address:
P.O. Box ST 363
Southerton
Harare, Zimbabwe
Telephone: (263-4) 67645, 60553, 69220

Countries

Covered:	Angola	Reunion
	Burundi	Rwanda
	Comoros Island	Seychelles
	Congo	Somalia
	Ethiopia	Tanzania
	Kenya	Uganda
	Madagascar	Zaire
	Malawi	Zambia
	Mauritus	Zimbabwe
	Mozambique	

Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В

Seoul Regional Office - Korea

Cummins Korea Ltd.
5th Floor, Hye Sung Building
35-26 Sam Sung Dong, Kang Nam Ku
Seoul, South Korea
Telephone: (82-2) 516-0431/2/3, 517-3370/1

Country
Covered: South Korea

Cummsa Regional Office - Mexico

Cummins, S.A. de C.V.
Arguimedes No. 209
Col. Polanco
11560 Mexico, D.F.
Mexico
Telephone: (55-2) 254-3822/3783/3622

Mailing/Shipping Address:
Gonzales de Castilla Inc.
P.O. Box 1391
4605 Modern Lane
Modern Industrial Park
Laredo, TX 78040
Telephone: (512) 722-5207

Countries
Covered: Mexico

Дистрибуторы - международные

ABU DHABI

-See United Arab Emirates

AFGHANISTAN

-See Middle East Regional Office

ALBANIA

-See Germany Regional Office -

Gross Gerau

ALGERIA

Algiers

Cummins Corporation
Bureau de Liaison
38, Lotissement Benachour Abdelkader
Cheraga
43200 Wilaya de Tipasa
Algeria
Telephone: (213) 281-0690

AMERICAN SAMOA

Pago Pago
Burns Philp (South Seas) Co. Ltd.
P.O. Box 129
Pago Pago, American Samoa
Telephone: (684) 633-4281

ANDORRA

-See European Regional Office
- Mechelen

ANTIGUA

Miami (Office In U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

ARGENTINA

Buenos Aires
Motores Stork
Werkspoor S.A.I.C.
Av Ader 3707-11
1605 Carapachay
Buenos Aires, Argentina
Telephone: (54-1) 766-0865/0738/0580

ARUBA, ISLAND OF

-See Netherlands Antilles

AUSTRIA

Vienna
Cummins-Industriemotoren
Ges.m.b.H.
Bickfordstr. 25
A-7201 Neudoerfl Austria
Telephone: (43-26) 22-77-418

BAHAMAS

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

BAHRAIN

Bahrain
Yusuf Bin Ahmed Kanoo W.L.L.
Kanoo Commercial
P.O. Box 45, Manama
Bahrain
Telephone: (973) 252454

BALEARIC ISLANDS

Madrid (Office in Spain)
Cummins Ventas y Servicio, S.A.
Torrelaguna, 56
28027 Madrid, Spain

BANGLADESH

Dhaka
Equipment & Engineering Co., Ltd.
P.O. Box 2339
Dhaka 1000, Bangladesh

Location:
56, Dilkusha Commercial Area
2nd Floor/Eastern Block
Telephone: (880-2) 34357, 34060

BARBADOS

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

Дистрибуторы - международные

Страница S-12

BELGIUM

Brussels

Cummins Distributor
Belgium S.A.
623/629 Chaussee de Haecht
B-1030 Brussels, Belgium
Telephone: (24 hr.)
(32-2) 216-81-10

BELIZE

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

BENIN

-See Togo

BERMUDA

Bronx (Office in U.S.A.)
Cummins Metropower, Inc.
890 Zerega Avenue
Bronx, NY 10473
Telephone: (212) 892-2400

BHUTAN

Pune (Office in India)
Cummins Diesel Sales &
Service (India) Ltd.
35A/1/2, Erandawana
Pune - 411 038, India
Telephone: (91-212) 56096/7/8

BOLIVIA

La Paz
Machinery & Auto Service
Casilla 4042
La Paz, Bolivia

Location:

Av. 20 de Octubre Esq.
Rosendo Gutierrez
Telephone: (591-2) 379650, 366394

BONAIRE, ISLAND OF

-See Netherlands Antilles

BOTSWANA

-See East and Southern
Africa Regional Office
Harare

BRAZIL

Ananindeua
Marcos Marcelino & Companhia
Ltda.
Rodovia BR-316, Km 9
67000 Ananindeua, Para,
Brazil
Telephone: (55-91) 235-4100/4132/
4143/4012

Belo Horizonte

Distribuidora Cummins
Minas Ltda.
Rua PI, 25, Caicara
30770 Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brazil
Telephone: (55-31) 462-5144

Раздел S - Сервисная поддержка

Двигатели серии В

Campo Grande

Distribuidora Cummins
Mato Grosso Ltda.
Rodovia BR 163 Km 01
79060 Campo Grande
Mato Grosso do Sul, Brazil
Telephone: (55-67) 387-1166

Curitiba

Festugato S.A.,
Distribuidora Cummins
Rua Brasílio Itibere, 2195
80230 Curitiba, Parana
Brazil
Telephone: (55-41) 222-4036

Fortaleza

Distribuidora Cummins Diesel
Do Nordeste Ltda.
Av. da Abolicao, 3882,
Mucuripe
60165 Fortaleza, Ceara
Brazil
Telephone: (55-85) 244-9292

Goianian

Distribuidora de Motores Cummins
Centro Oeste Ltda.
Av. Caiapo 777 - Sta. Genoveva
74410 Goiania, Goias
Brazil
Telephone: (55-62) 264-1144

Manaus

Distribuidora Cummins
Amazonas Ltda.
Estrada da Ponta Negra, 6080 - Sao
Jorge

Раздел S - Сервисная поддержка

Двигатели серии В

69037 Manaus, Amazonas,
Brazil
Telephone: (55-92) 238-7174/7177/
8856/7631

Porto Alegre
Distribuidora Cummins
Meridional S.A.
Rua Dona Alzira, 98, Sarandi
91050 Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, Brazil
Telephone: (55-512) 40-8222

Rio de Janeiro
Distribuidora Cummins
Leste Ltda.
Rua Sariema, 138-Olaria
21030 Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Telephone: (55-21) 290-7899

Sao Paulo
Companhia Distribuidora
de Motores Cummins
Rua Martin Burchard, 291 - Bras
03043 Sao Paulo,
Sao Paulo, Brazil
Telephone: (55-11) 270-2311

BRITISH VIRGIN ISLANDS

-See Puerto Rico

BRUNEI

-See Malaysia

BURKINA - FASO

-See West/Northern Africa Regional
Office - Daventry

BUGARIA

-See Germany Regional Office - Gross
Gerau

BURMA

Kuala Lumpur (Office In Malaysia)
Contact: Scott &
English (M) Sdn Bhd
P.O. Box 10324
50710 Kuala Lumpur
West Malaysia
Location:
16 Jalan Chan Sow Lin
55200 Kuala Lumpur
West Malausia
Telephone: (60-3) 2211033

BURUNDI

Brussels (Office in Belgium)
Bureau Technique Bia, S.A.
Rameirstraat, 123
B-1900 - Overijse, Belgium
Telephone: (32-2) 6892811

CAMBODIA

-See South & East Asia
Regional Office - Singapore

CANARY ISLANDS

Madrid (Office in Spain)
Cummins Ventas y
Servicio, S.A.
Torrelaguna, 56
28027 Madrid, Spain

Дистрибуторы - международные

Страница S-13

CAPE VERDE

-See West/Northern Africa
Regional Office - Mechelen

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

-See West/Northern Africa
Regional Office - Mechelen

CEYLON

-See Sri Lanka

CHAD

-See West/Northern Africa
Regional Office - Mechelen

CHILE

Santiago
Distribuidora Cummins Diesel
S.A.C.I.
Casilla Postal 1230
Santiago, Chile

Location:
Avda. Providencia 2653, Office 1901
Providencia

Telephone: (56-2) 321940, 517464/5/6

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC

-See China Regional
Office - Beijing

C.I.S.

-See European Regional
Office - Mechelen
Contact address in Moscow:
Cummins Engine Company, Inc.

Дистрибуторы - международные Страница S-14

Park Place, Office E708
113/1 Leninskiy Prospekt
117198 Moscow Russia
Telephone: 75022565122
(from outside C.I.S.)

COLOMBIA

Barranquilla
Cummins de Colombia S.A.
Apartado Aereo 5347
Barranquilla, Colombia
Location: Calle 30, No. 19 - 21
Telephone: (57-58) 40-11-99, 40-13-46

Bogota
Cummins Colombiana Ltda.
Apartado Aereo No 7431
Bogota, D.E. Colombia
Location:
Av. Americas X Carrera
42C No. 19-45
Bogota, D.E., Colombia
Telephone: (57-1) 244-5688/5882

Bucaramanga
Cummins API, Ltda.
Apartado Aereo 352
Bucaramanga, Colombia
Location:
Autopista a Giron, Km 7
Telephone: (57-73) 68060

Cali
Distribuidora Cummins del Valle, Ltda.
Apartado Aereo No. 6398
Cali, Colombia
Location: Av. 3a.#39-35 - Vipasa
Telephone: (57-3) 65-4343

Medellin
Equipos Tecnicos Ltda.
Apartado Aereo No. 2046
Medellin, Colombia
Location: Carrera 52 No. 10-184
Telephone: (57-4) 255-4200

Pereira
Equipos Tecnicos Ltda. C.Q.R.
Apartado Aereo No. 1240
Pereira, Colombia
Location: Carrera 8a. No. 45-39
Telephone: (57-63) 366341/43

COMOROS
-See East and Southern
Africa Regional Office
Harare

CONGO, PEOPLE'S REPUBLIC

Brussels (Office in Belgium)
Bureau Technique Bia, S.A.
Rameistraat, 123
B-1900
Overijse< Belgium
Telephone: (32-2) 6892811

CORSICA
-See France

Раздел S - Сервисная поддержка Двигатели серии В

COSTA RICA

San Jose
Servicios Unidos, S.A.
P.O. Box 559
San Jose, Costa Rica
Location:
Curridabat
Telephone Office: (506) 53-93-93
Telephone Service Shop:
(506) 26-00-76

CUBA

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

CYPRUS

Nicosia
Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
P.O. Box 1932
Nicosia, Cyprus
Telephone: (357-2) 461350

CZECH REPUBLIC

-See European Regional
Office - Mechelen

DENMARK

Glostrup
P. L. Industrimaskiner A/S
Post Box 166
2605 Broendby, Denmark

Раздел S - Сервисная поддержка Двигатели серии В

Location:
Midtager 22
Telephone: (45-2) 96-21-61

DJIBOUTI

-See East and Southern Africa Regional Office - Harare

DOMINICA

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeas Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

DOMINICAN REPUBLIC

Santo Domingo
Argico C. Por A.
P.O. Box 292-2 Feria
Santo Domingo
Dominican Republic, ZP-6

Location:
Calle Jose A. Soler
NO. 3, ESQ.
Avenida Lope de Vega
Telephone: (809) 562-6281

DUBAI

-See United Arab Emirates

ECUADOR

Guayaquil

Motores Cummins (MOTCUM) S.A.
P.O. Box 1062
Guayaquil, Ecuador

Location:
Avenida Carlos Julio
Arosemena Km. 4
Telephone: (593-4) 204264, 202600

Quito
Rectificadora Botar S.A.
P.O. Box 3344

Quito, Pichincha, Ecuador

Location
Av. 10 de Agosto No. 5980
Telephone: (593-2) 241-544

EGYPT

Cairo
ADAT*
P.O. Box 1572
25, Pyramids Road
Giza
Cairo, Egypt
Telephone: (20-2) 850077, 851829

Cairo (Egyptian Marine Market)
Egypt Diesel (Sales Office)
6 Abdel Rahman Abu Taleb Street
P.O. Box 72
Saveda Nafisa
Cairo 11411, Egypt
Telephone: (20) 3631413

EI SALVADOR

San Salvador

Дистрибуторы - международные Страница S-15

Salvador Machinery Company, S.A. de C.V.
P.O. Box 125
San Salvador, El Salvador

Location:
Blvd. Ejercito Nacional
Telephone: (503) 711022, 228388

ENGLAND

-See United Kingdom

ESTONIA

-See Moscow Regional Office - Russia

EQUATORIAL GUINEA

-See West/Northern Africa Regional Office - Mechelen

FAROE ISLANDS

Wellingborough (Office in United Kingdom)
Cummins Diesel
Denington Industrial Estate
Wellingborough
Northants NN8 2QH,
England

FERNANDO PO

-See Spain

FIJI

Suva
Burns Philp (South Seas) Co. Ltd.
P.O. Box 355

Дистрибуторы - международные Страница S-16

Suva, Fiji
Telephone: (679) 31-1777

FINLAND

Helsinki
Machinery OY
P.O. Box 56

Location:
Teollisuuskatu 29
SF 00511 Helsinki, Finland
Telephone: Nat: (9-0) 77221
Int: (358-0) 77221

FRANCE

Lyon
Cummins Diesel
Sales Corporation
38, rue Ampere Z.I.
69680 Chassieu, France
Telephone: (33-7) 8-90-43-05

GABON

Libreville
SODIM T.P.
B.P. 506
Libreville, Gabon

Location:
Zone Industrielle d'Oiumi
Telephone: (241) 72-06-85

GAMBIA

-See West/Northern Africa
Regional Office - Damentry

GERMANY

Gross-Gerau
Cummins Diesel Deutschland GmbH
P.O. Box 1134
D-6080 Gross-Gerau,
Germany

Location: Odenwaldstr. 23
Telephone: (49-6152) 174-0

GHANA

Accra
Leyland DAF (GHANA) Ltd.
P.O. Box 2969
Accra, Ghana

Location:
39/40 Ring Road South
Industrial Estate
Telephone: 22-88-06

GREECE

Athens (Ag. Ioannis Rentis)
Cummins Distributor Hellas Ltd.
4b Thessalonikis Str.
182 33 Ag. Ioannis Rentis
Greece
Telephone: (1) 493-1086

Workshop:
Cummins Distributor Hellas Ltd.
4 Thessalonikis Str.
Telephone: (30-1) 491-5264

GREENLAND

-See Denmark

Раздел S - Сервисная поддержка Двигатели серии В

GRENADA

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

GUADELOUPE

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

GUAM

Tamuning
Mid-Pac Far East, Inc.
150 E. Harmon
Industrial Park Road
Tamuning, Guam 96911
Telephone: (671) 646-5447/1770

GUATEMALA

Guatemala City
Maquinaria y Equipos, S.A.
P.O. Box 2304
Guatemala City, Guatemala

Location:
Carretera Amatitlan
Km 12 zona 12
Telephone: (502-2) 773334/7/9

Раздел S - Сервисная поддержка Двигатели серии В

GUINEA BISSAU

-See West/Northern Africa Regional
Office - Daventry

GUYANA

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

GUYANA, FRENCH

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

HAITI

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

HOLLAND

-See Netherlands

HONDURAS

Tegucigalpa
Commercial Laeisz
Honduras, S.A.
P.O. Box 1022
Tegucigalpa, D.C., Honduras

Location:
Zona La Burrera,
Blvd. Toncontin
Frente a Gasolinera Esso.
Telephone: (504) 333570, 331148,
335615

HONG KONG

Kowloon
Cummins Diesel Sales & Service Ltd.
G.P.O. Box 10004
Hong Kong, B.C.C.

Location:
Unison Industrial Centre
15th Floor, Units C & D
27-31 Au Pui Wan Street
Fo Tan, Shatin
Telephone: (852-0) 6065678

INDIA

Pune
Cummins Diesel Sales &
Service (India) Ltd.
35A/1/2, Erandawana
Pune - 411 038, India
Telephone: (91-212) 31234, 31534,
31635, 30066
30166, 30356,
31706

INDONESIA

Jakarta
P.T. Alitrak 1978
P.O. Box 64/KBJL
Jakarta Selatan 12330, Indonesia

Дистрибуторы - международные Страница S-17

Location:
J1 R.S.C. Veteran No. 4
Bintaro, Rempoa
Telephone: (62-21) 773377, 773155,
772401

IRAN

-See Middle East Regional
Office - Daventry

IRAQ

Genk (Office in Belgium)
Industrial Construction Consultancy,
N.V.
Essenlaan 5, Bus 4
3600 Genk
Belgium
Telephone: (32-11) 38-48-32

IRELAND

Wellingborough (Office in England)
Cummins Diesel
Denington Estate
Wellingborough
Northants NN8 2QH, England

ISRAEL

Tel Aviv
Israel Engines &
Trailers Co. Ltd.
Levinson Brothers Engineers
P. O. Box 390 Tel Aviv, Israel 61003
Location:
33 Hahashmal Street
Telephone: (972-3) 622671/2/3/4/5

Дистрибуторы - международные
Страница S-18

ITALY

Milan

Cummins Diesel Italia S.p.A.
Piazza Locatelli, 8 (gia' Via Basento)
Zona Industriale
20098 S. Giuliano
Milanese (Milan), Italy
Telephone: (39-2) 988-1235/6/7

Rome

O. ME. CO. S.p.A.
Via Trionfale 12526
00135 Roma, Italy
Telephone: (39-6) 376-5152/51515/5702

IVORY COAST

-See Cote d' Ivoire

JAMAICA

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

JAPAN

Tokyo
Cummins Diesel (Japan) Ltd.
1-12-10-Shintomi
Chuo-ku, Tokyo 104
Japan
Telephone: (81-3) 555-8511

JORDAN

Amman
S.E.T.I. Jordan Limited
P.O. Box 8053
Amman, Jordan
Telephone: (962-6) 621867

KENYA

Nairobi
Werrot & Company Limited
P.O. Box 41216
Nairobi, Kenya

Location:
Lusaka Road
Telephone: (254) 150-20316

KOREA, SOUTH

Seoul
Hwa Chang Trading Co., Ltd.
Central P.O. Box No. 216
Seoul, South Korea

Location:
143-11 Doksan-Dong, Kuro-Ku
Telephone: (82-2) 854-0071/2/3/4/5,
869-1411/2/3

Repair Shop:
336-6, WonDoug, Osan-City
Kyeongi-Province, South Korea
Telephone: (82-339) 73-0235/6/6/6,
73-2146

Раздел S - Сервисная поддержка
Двигатели серии В

KUWAIT

Kuwait
General Transportation &
Equipment Co.
(Sales Department)
P.O. Box 1096
13011 Safat, Kuwait

Location:

Shuwaikh Behind
Shuwaikh Behind
Canada Dry Factory
Telephone: (965) 4833380/81

Kuwait

General Transportation &
Equipment Co.
(Service Department)
East Ahmadi Area
13011 Safat, Kuwait
Telephone: (965) 3981577

LAOS

-See South and East
Asia Regional Office
-Singapore

LEBANON

Beirut
S.E.T.I. Charles Keller
S.A.L.
IMM.B.P. 16-6726
Beirut, Lebanon

Location:
Corniche du Fleuve
Telephone: (961-1) 425040/41, 426042

Раздел S - Сервисная поддержка Двигатели серии В

LESOTHO

-See East/South Africa Regional Office -
Harare

LIBYA

Valletta (Office in Malta)
Plant and Equipment Ltd.
Regency House
254, Republic Street
Vallette, Malta

LIECHTENSTEIN

-See Switzerland

LUXEMBOURG

Brussels (Office in Belgium)
Cummins Distributor Belgium S.A.
623/629 Chausse de Haecht
B-1030 Brussels, Belgium
Telephone: (32-2) 216-81-10

MACAU

-See Yjng Kong

MADAGASCAR

-See East and Southern
Africa Regional Office -
Harare

MADEIRA ISLANDS

-See Portugal

MALAYSIA

Kuala Lumpur
Cummins Diesel Sales & Service

Div. of Scott & English
(M) Sdn. Bhd.
P.O. Box 10324
50710 Kuala Lumpur, West Malaysia

Location:
16 Jalan Chan Sow Lin
55200 Kuala Lumpur, West Malaysia
Telephone: (60-3) 2211033

MALI

-See West/Northern Africa Regional
Office - Mechelen

MALTA

Valletta
Plant & Equipment Ltd.
254, Republic Street
Vallette, Malta
Telephone: (356) 23-26-20, 23-33-43

MARTINIQUE

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

MEXICO

Guadalajara
Cummins de Occidente, S.A.
Apartado Postal 1-1065
44890 Guadalajara,
Jalisco, Mexico

Дистрибуторы - международные Страница S-19

Location:
Calz. Gonzalez Gallo No. 2213
Col. El Rosario
Telephone: (52-36) 39-3101, 39-3153

Merida

Cummins del Sureste, S.A. de C.V.
Av. Aviacion 647
Esquina Calle 100, Col. Sambula
97000 Merida, Yucatan
Mexico

Mexico City

Cummins de Mexico, S.A.
Norte 35 No. 1015
Col. Industrial Vallejo
07700 Mexico 14, D.F., Mexico
Telephone: (52-5) 567-37-00

Monterrey

Technica Automotriz, S.A.
Ave. Universidad
No. 3637 Nte.
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Telephone: (52-83) 51-41-51, 51-46-56

MOROCCO

Casablanca
Societe Auto-Hall,S.A.
44, Boulevard Lalla Yacout
Casablanca, Morocco
Telephone: (212) 31-84-60, 31-70-52,
31-90-56, 31-70-44

MOZAMBIQUE

-See East and Southern
Africa Regional Office -
Harare

Дистрибуторы - международные

Страница S-20

NAMIBIA (Southwest Africa)

Windhoek

Propower, Namibia
P.O. Box 3637, Windhoek
Namibia (southwest Africa)

Location: 7 Nasmyth Street
Telephone: (264-61) 37693

NEPAL

Pune (Office in India)

Cummins Diesel Sales &
Service (India) Ltd.
35A/1/2, Erandawana
Pune, - 411 038, India
Telephone: 56096/7/8

NETHERLANDS

Dordrecht

Cummins Diesel Sales &
Service, b.v.
Galvanistraat 35
3316 GH DORDRECHT
Netherlands
Telephone: (31-78) 18-12-00

NETHERLANDS ANTILLES

Miami (office in U.S.A.)

Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

NEW CALEDONIA

-See South Pacific Regional
Office - Melbourne

NEW GUINEA

-See Papua New Guinea

NICARAGUA

Managua

F. Alf. Pellas & Cia.
6a Calle N.O.,
30 y 31 Avs. N.O., Zona 5
Apartado Postal No. 46
Managua, Nicaragua
Telephone: (505-2) 660616

NIGERIA

Lagos

SCOATRAC
P.M.B. 21108
Ikeja, Lagos
Nigeria

Location:
Apapa-Oshodi Expressway
Isolo Industrial Estate,
Isolo
Telephone: (234-1) 52-16-83, 52-17-74,
52-46-70, 52-18-03,
52-36-08

Paris (Office in France)

SCOATRAC
c/o SCOA
9/11 rue Robert de Flers
75740 Paris, Cedex 15
France Telephone: (33-1) 40-58-48-48

NORTHERN IRELAND

-See United Kingdom

Раздел S - Сервисная поддрежка

Двигатели серии В

NORWAY

Oslo

Cummins Diesel Salg & Service A/S
Verkseier Furulunds vei 11
Boks 6288
Etterstad 0603, Oslo 6
Norway
Telephone: (47-2) 326110

OMAN

Ruwi

Universal Engineering
Services L.L.C.
P.O. Box 5688
Ruwi
Sultanate of Oman
Telephone: (968) 797589

PAKISTAN

Karachi

Primepower Diesels
Sultan Centre - Ground Floor
11 West Wharf Road
Karachi 2, Pakistan
Telephone: (92-21) 202733/4

PANAMA

Panama City

TRACTOMOVIL, S.A.
Apartado Postal #9532
Panama City 4, Panama
Telephone: (507) 341111, 341868,
341948

Раздел S - Сервисная поддержка
Двигатели серии В

PAPUA NEW GUINEA

Sydney (Office in Australia)
Cummins Diesel Sales & Service
P.O. Box 150
Cabramatta, 2166
New South Wales, Australia

PARAGUAY

Asuncion
Automotores y Maquinaria,
S.R.L.
Yegros y Fulgencio R. Moreno
P.O. Box 1160
Asuncion, Paraguay
Telephone: (595-21) 93-111/15

PERU

Lima
Comercial Diesel
del Peru S.A.
P.O. Box 14-0234
Lima, Peru

Location:
Ave V.R. Haya
de la Torre 2648
Lima 3, Peru
Telephone: (51-14) 32-9990, 31-5761,
32-7639, 32-7518

PHILIPPINES

Makati (Head Office)
CDSS, Inc.
P.O. Box 248
Makati
Philippines

Location:
6264 Estacion Street
Makati, Metro Manila
Telephone: (63-2) 85-81-56, 87-45-16/17,
87-61-84, 87-61-23,
87-59-01

Mikati
W & L Corporation
Rm. 704, 7th Floor
FNM Lopez Bldg.
Legaspi cor Herrara Sts.
Legaspi Village, Makati
Metro Manila, Philippines
Telephone: (63-2) 8163031/2

Tondo
Power Systems, Inc. (Navotas)
1099 P.O. Box 3241
Manila CPO
Philippines

Location:
160 H Lopez Blvd., Balut
Tondo, Manila
Telephone: (63-2) 264561/2/3/4/5,
208709

POLAND

-See W. Germany Regional Office -Gross-Gerau

PORTUGAL

Lisbon
Electro Central
Vulcanizadora, Lda.
P.O. Box 3077
1302 Lisbon, Portugal

Дистрибуторы - международные
Страница S-21

Location:
Rua Conselheiro
Martins de Carvalho
Lote 1480
1400 Lisboa (Restelo)
Telephone: (351-1) 615361

QATAR

Doha
Jaidah Motors & Trading Co.
P.O. Box 150
Doha, Qatar (Arabian Gulf)
Telephone: (974) 426161 Sales
(974) 810000 Spares &
Service

REUNION

-See East/South Africa Regional
Office - Harare

RIO DE ORO

-See Spain

ROMANIA

-See W. Germany Regional Office -
Gross-Gerau

RUSSIA

-See C.I.S.

RWANDA

Brussels (Office in Belgium)
Bureau Technique Bia, S.A.
Rameirstraat, 123
B-1900 - Overijse, Belgium
Telephone: (32-2) 6892811

Дистрибуторы - международные
Страница S-22

ST. LUCIA

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

ST. VINCENT

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Rower, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

SAN MARINO

-See Italy

SAO TOME AND PRINCIPAL

-See West/Northern Africa Regional
Office - Daventry

SAUDI ARABIA

Dammam
General Contracting Company
P.O. Box 5111
Dammam 31422, Saudi Arabia
Telephone: (966-3) 842-1216

SCOTLAND

-See United Kingdom

SENEGAL

Dakar
NOSOCO Dept. Matforce

B.P. 341
Dakar, Senegal
Location:
10 Avenue Faidherbe
Telephone: (221) 22-18-35, 22-30-40

SEYCHELLES

-See East/Southern Africa Regional
Office - Harare

SIERRA LEONE

-See West/Northern Africa Regional
Office - Mechelen

SINGAPORE

Singapore
Applied Diesel Sales & Service
8 Tanjong Penjuru
Jurong Industrial Estate
Singapore 2260
Telephone: (65) 261-3555

SOLOMIN ISLANDS

-See South Pacific Regional
Office - Melbourne

SOMALIA

-See East and Southern
Africa Regional Office -
Harare

SOUTH AFRICA

Isando
Propower Pty. Ltd.
Cnr. Diesel and Industry Roads

Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В

P.O. Box 12
Isando 1600, Transvaal
South Africa
Telephone: (27-11) 974-2751

SOUTHWEST AFRICA

-See Namibia

SPAIN

Madrid
Cimmins Ventas y
Servicio S.A.
Torrelaguna, 56
28027 Madrid, Spain
Telephone: (34-91) 267-2000/2404

SPANISH GUINEA

-See Spain

SRI LANKA

Colombo
Blackwood Hodge (Ceylon) Ltd.
P.O. Box 27
Maratuwa, Sri Lanka
Location: (Service Department)
653, Galle Road
Laxapathiya
Moratuwa, Sri Lanka
Telephone: (94-1) 505354, 507330

SUDAN

Khartoum
Bittar Engineering LTD.
P.O. Box 1011
Gamhuria Street

Раздел S - Сервисная поддержка Двигатели серии В

Khartoum, Sudan
Telephone: (249-11) 70952, 71245,
70306

SURINAM

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power, Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

SWAZILAND

-See South Africa

SWEDEN

Stockholm
SMA Maskin AB
Aggelundavagen 25
S-17562 Jarfalla
Sweden
Telephone: (46-8) 760-0080

SWITZERLAND

Zurich
Robert Aebi AG
Baumaschinen und
Spezialfahrzeuge
Uraniastrasse 31/33
8023 Zurich, Switzerland
Telephone: (41-1) 211-0970

SYRIA

Damascus
Puzant Yacoubian & Sons
P.O. Box 3617
Damascus, Syria

Location:
Abou Baker El Saddik Street
Kafar Sousse Square
Telephone: (963-11) 231547/8/9

TAHITI, ISLAND OF -See French Polynesia

TAIWAN

Taipei
Cummins Corporation - Taiwan
4th Floor
238, Chungshan N Road
Section 6
Taipei, Taiwan
Telephone: (886-2) 834-9168,
836-6414/8143

TANZANIA

Dar es Salaam
Falcon Engineering Africa Ltd.
P.O. Box 5272
Dar es Salaam
Tanzania
Telephone: 23268

THAILAND

Bangkok
Diethelm & Company Ltd.
280 New Road
G.P.O. Box 14
Bangkok 10100, Thailand

Location:
1696 New Petchburi Road
Bangkok 10310
Telephone: (66-2) 254-4900

Дистрибуторы - международные Страница S-23

TOGO AND BENIN

Lome
Togomat
Zone Industrielle CNPPME
B.P. 1641
Lome, Togo
Telephone: (228) 21-23-95

TONGA, ISLAND OF

Nuku-Alofa
Burns Philip
(Tonga) Co. Ltd.
P.O. Box 55
Nuku-Alofa, Tonga
Telephone: 21-500

TRINIDAD and TOBAGO

Miami (Office in U.S.A.)
Cummins Southeastern Power Inc.
9900 N.W. 77 Court
Hialeah Gardens, FL 33016
Telephone: (305) 821-4200

TURKEY

Istanbul
Hamamcioglu Muesseseleri
Ticaret T.A.S.
P.K. 136
80222 Sisli
Istanbul, Turkey

Location:
Buyukdere Caddesi, 13/A
P.O. Box 136

Дистрибуторы - международные
Страница S-24

80222 Sisli
Istanbul, Turkey
Telephone: (90-1) 131-3406

UNITED ARAB EMIRATES

Abu Dhabi
Darco Machinery
P.O. Box 2263
Abu Dhabi,
United Arab Emirates
Telephone: (971-2) 562712
(Umm al Nar office
and workshop)

UNITED KINGDOM

Wellingborough
Cummins Diesel
Denington Estate
Wellingborough
Northants NN8 2QH, England
Telephone: (44-933) 76231

UPPER VOLTA

-See Burkina - Taso

URUGUAY

Montevideo
Santaro S.A.
P.O. Box 379
Montevideo
Uruguay
Telephone: (598-2) 93908

UZBEKISTAN

- See Tashkent Regional Office - Uzbekistan

VENEZUELA

Caracas
Sudimat
Apartado Postal 1322
Caracas 1010
Venezuela
Location:
Final Avenida San Martin
a 100 Metros de la Loteria de Caracas
Urb. la Quebradita
Telephone: (58-2) 442-6161/2647

Caracas
Equipos Diesel C.A.
(EQUIDICA)
Edif. Insenica, Calle 11-1
La Urbina - Caracas
Venezuela
Telephone: (58-2) 241-7043/74

Maracaibo
Equipos y Servicios, C.A.
(ESERCA)
Apartado Postal No. 1484
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
Telephone: (58-61) 34-4858, 34-4376

Valencia
Dieselval, C.A.
Avenida Lisandro Alvarado,
La Florida
Apartado Postal 3147
Valencia - Edo. Carabobo, Venezuela
Telephone: (58-41) 50-5577/8

Раздел S - Сервисная поддрежка
Двигатели серии В

VIETNAM

-See South and East Asia
Regional Office - Singapore

WESTERN SAMOA

Apia
Burns Philp
(South Seas) Co. Ltd.
P.O. Box 188
Apia, Western Samoa
Telephone: 20-800

YEMEN, NORTH

Sana'a
Zubieri Trading Co.
P.O. Box 535
Sana'a Yemen Arab Republic

Location:
Zubieri Street
Telephone: (967-2) 79336, 79149

YEMEN, SOUTH

-See Middle East Regional Office -
Mechelen

YUGOSLAVIA

Belgrade
Universzal Commercial
Representations
Auto Put Beograd - Zagreb 22
11000 Beograd
Yugoslavia

**Раздел S - Сервисная поддержка
Двигатели серии В**

Location:
Majke Jevrosime 51
Telephone: (38-11) 600-333

ZAIRE

Brussels (Office in Belgium)

Bureau Technique Bia, S.A.
Rameistraat, 123
B-1900 - Overijse, Belgium
Telephone: (32-2) 689-28-11

Kinshasa

Bureau Technique Bia, S.P.R.L.
B.P. 8843
Kinshasa 1
Zaire

Location:

Avenue Boboizo
(ex-Route des Poids Lourds)
Kinshasa-Limete, Zaire
Telephones: (243) 77797/8, 78427

ZAMBIA

Ndola

N.E.I. (Zambia) Ltd.
P.O. Box 71501
Ndola, Zambia
Telephone: (260-2) 610729

ZIMBABWE

Harare

Cummins Zimbabwe (Pvt) Ltd.
P.O. Box ST363
Southerton
Harare, Zimbabwe
Telephones: (263-4) 67645, 69220

**Дистрибуторы - международные
Страница S-25**

Раздел С - Изготовители комплектующих

Содержание раздела

	Страница
Адреса изготовителей комплектующих	C-2
Air Compressors (Компрессоры)	C-2
Air Cylinders (Пневмоцилиндры)	C-2
Air Heaters (Подогреватели воздуха)	C-2
Air Starting Motors (Пневмостартеры)	C-2
Alternators (Генераторы)	C-2
Auxiliary Brakes (Вспомогательные тормоза)	C-3
Belts (Ремни)	C-3
Clutches (Муфты)	C-3
Coolant Heaters (Подогреватели охлаждающей жидкости)	C-3
Drive Plates (Ведущие диски)	C-3
Electric Starting Motors (Электростартеры)	C-4
Engine Protection Controls (Защитные устройства двигателя)	C-4
Fan Clutches (Муфты вентилятора)	C-4
Fans (Вентиляторы)	C-4
Filters (Фильтры)	C-4
Flexplates (Гибкие диски)	C-5
Fuel Warmers (Подогреватели топлива)	C-5
Gauges (Контрольно-измерительные приборы)	C-5
Governors (Регуляторы)	C-5
Hydraulic and Power Steering Pumps (Гидроусилители рулевого управления)	C-6
Oil Heaters (Подогреватели масла)	C-6
Torque Converters (Гидротрансформаторы)	C-6

Адреса изготовителей комплектующих
Страница С-2

Раздел С - Изготовители комплектующих
Двигатели серии В

Адреса изготовителей комплектующих

ПРИМЕЧАНИЕ: Ниже приведены адреса и телефоны изготовителей комплектующих, применяемых на двигателях "Камминз".

**Компрессоры
воздушные
Air Compressors**

Bendix Heavy Vehicles Systems
Div. of Allied Automotive
901 Cleveland Street
Elyria, OH 44036
Telephone: (216) 329-9000

Midland-Grau
Heavy Duty Systems
Heavy Duty Group Headquarters
10930 N. Pomona Avenue
Kansas City, MO 64153
Telephone: (816) 891-2470

**Пневмоцилиндры
Air Cylinders**

Bendix Ltd.
Douglas Road
Kingswood
Bristol England
Telephone: 0272-671881

Catching Engineering
2101 Roberts Drive
Broadview, IL 60153
Telephone: (312) 344-2334

**Подогреватели воздуха
Air Heaters**

Fleetguard, Inc.
Route 8 Cookeville, TN
38501
Telephone: (615) 526-9551

Kim Hotstart Co.
West 917 Broadway
Spokane, WA 99210
Telephone: (509) 534-6171

**Пневмостартеры
Air Starting Motors**

Ingersoll Rand
Chorley New Road
Horwich
Bolton
Lancashire
England BL6 6JN
Telephone: 0204-65544

Ingersoll-Rand Engine
Starting Systems
888 Industrial Drive
Elmhurst, IL 60126
Telephone: (312) 530-3800

StartMaster
Air Starting Systems
A Division of Sycon Corporation
P. O. Box 491 Marion, OH 43302
Telephone: (614) 382-5771

**Генераторы
Alternators**

Robert Bosch Ltd.
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
Middlesex UB9 5HG
England
Telephone: 0895-833633
Butec Electrics
Cleveland Road
Leyland
PR5 1XB
England
Telephone: 0744-21663

Раздел С - Изготовители комплектующих Двигатели серии В

C.A.V. Electrical Equipment
P.O. Box 36
Warple Way
London
W 37SS
England
Telephone: 01-743-3111

A.C. Delco Components Group
Civic Offices
Central Milton Keynes
MK9 3EL
England
Telephone: 0908-660001

Delco-Remy
P.O. Box 2439
Anderson, IN 46018
Telephone: (317) 646-7838

Leece-Neville Corp.
1374 E. 51st St.
Cleveland, OH 44013
Telephone: (216) 431-0740

Вспомогательные тормоза Auxiliary Brakes

The Jacobs Manufacturing Company
Vehicle Equipment Division
22 East Dudley Town Road
Bloomfield, CT 06002
Telephone: (203) 243-1441

Ремни Belts

Dayco Rubber U.K.
Sheffield Street
Stockport
Cheshire
SK4 1RV
England
Telephone: 061-432-5163

T.B.A. Ind. Products
P.O. Box 77
Wigan
Lancashire
WN2 4XQ
England
Telephone: 0942-59221

Dayco Corp. Belf
Technical Center
P.O. Box 3258
Springfield, MO 65804
Telephone: (417) 881-7440

Gates Rubber Company
5610 Crawfordsville Road
Suite 2002
Speedway, IN 46224
Telephone: (317) 248-0386

Goodyear Tire and
Rubber Company
49 South Franklin Road
Indianapolis, IN 46219
Telephone: (317) 898-4170

Адреса изготовителей комплектующих Страница С-3

Муфты Clutches

Twin Disc International S.A.
Chaussee de Namur
Nivelles
Belgium
Telephone: 067-224941

Twin Disc Clutch Co.
1328 Racine Street
Racine, WI 53403
Telephone: (414) 634-1981

Подогреватели охлаждающей жидкости Coolant Heaters

Fleetguard, Inc.
Route 8
Cookeville, TN 38501
Telephone: (615) 526-9551

Ведущие диски Drive Plates

Detroit Diesel Allison
Division of General Motors
Corporation
P.O. Box 894
Indianapolis, IN 46206
Telephone: (317) 244-1511

Адреса изготавителей комплектующих

Страница С-4

Электростартеры Electric Starting Motors

Butec Electrics
Cleveland Road
Leyland
PR5 1XB
England
Telephone: 0744-21663

C.A.V. Electrical Equipment
P.O. Box 36
Warple Way
London
W3 7SS
England
Telephone: 01-743-3111

A.C. Delco Components Group
Civic Offices
Central Milton Keynes
MK9 3EL
England
Telephone: 0908-66001

Delco-Remy
P.O. Box 2439
Anderson, IN 46018
Telephone: (317) 646-7838

Leece-Neville Corp.
1374 E. 51st Street
Cleveland, OH 44013
Telephone: (216) 431-0740

Nippondenso Sales, Inc.
24777 Denso Drive
P.O. Box 5133
Southfield, MI 48086-5133
Telephone: (313) 350-7500

Защитные устройства двигателя Engine Protection Controls

Teddington Industrial Equipment
Windmill Road
Sunburn on Thames
Middlesex TW16 7HF
England
Telephone: 09327-85500

The Nason Company
10388 Enterprise Drive
Davisburg, MI 48019
Telephone: (313) 625-5381

Robertshaw Controls Co.
P.O. Box 400
Knoxville, TN 37901
Telephone: (615) 546-0550

Flight Systems
Hempt Road Box 25
Mechanicsburg, PA 17055
Telephone: (717) 697-033

Раздел С - Изготавители комплектующих Двигатели серии В

Муфты вентилятора Fan Clutches

Holset Engineering Co. Ltd.
P.O. Box 9
Turnbridge Huddersfield
England
Telephone: 0484-22244

Horton Industries, Inc.
P.O. Box 9455
Minneapolis, MN 55440
Telephone: (612) 378-6410

Rockford Division
Borg-Warner Corporation
1200 Windsor Road
P.O. Box 7007
Rockford, IL 61125-7007
Telephone: (815) 633-7460

Transportation Components Group
Facet Enterprises, Inc.
Elmira, NY 14903
Telephone: (607) 737-8212

Вентиляторы Fans

Truflo Ltd.
Westwood Road
Birmingham B6 7JF
England
Telephone: 021-557-4101

Раздел С - Изготовители комплектующих **Двигатели серии В**

Hayes-Albion
1999 Wildwood Avenue
Jackson, MI 49202
Telephone: (517) 782-9421

Engineering Cooling Systems
201 W. Carmel Drive
Carmel, IN 46032
Telephone: (317) 846-3438

Brookside
McCordsville, IN 46055
Telephone: (317) 873-5093

Aerovent
8777 Purdue Rd.
Indianapolis, IN 46268
Telephone: (317) 87-0030

Kysor
1100 Wright Street
Cadillac, MI 49601
Telephone: (616) 775-4681
Schwitzer
1125 Brookside Avenue
P.O. Box 80-B
Indianapolis, IN 46206
Telephone: (317) 269-3100

Фильтры **Filters**

Fleetguard International Corp.
Cavalry Hill Industrial Park
Weedon
Northampton NN7 4TD
England
Telephone: 0327-41313

Fleetguard, Inc.
Route 8 Cookeville, TN 38501
Telephone: (615) 526-9551

Гибкие диски **Flexplates**

Corrugated Packing and
Sheet Metal Hamsterley
Newcastle Upon Tyne
Telephone: 0207-560-505

Detroit Diesel Allison
Division of General Motors
Corporation
P.O. Box 894
Indianapolis, IN 46206
Telephone: (317) 244-1511

Detroit Diesel Allison
Division of General Motors
36501 Van Born Road
Romulus, MI 48174
Telephone: (313) 595-5711

Midwest Mfg. Co.
30161 Southfield Road
Southfield, MI 48076
Telephone: (313) 642-5355

Подогреватели топлива **Fuel Warmers**

Fleetguard, Inc.
Route 8 Cookeville, TN 38501
Telephone: (615) 526-9551

Адреса изготовителей комплектующих **Страница C-5**

England
Telephone: 021-359-4876

Kabi Electrical and Plastics
Cranborne Road
Potters Bar
Herts EN6 3JP
England
Telephone: 0707-53444

Datcon Instrument Co.
P.O. Box 128
East Petersburg, PA 17520
Telephone: (717) 569-5713

Rochester Gauge of Texas
11637 Denton Drive
Dallas, TX 75229
Telephone: (214) 241-2161

Регуляторы **Governors**

Woodward Governors Ltd.
P.O. Box 15
663/664 Ajax Avenue
Slough
Bucks SL1 4DD
England
Telephone: 0753-26835

Woodward Governor Co.
1000 E. Drake Road
Fort Collins, CO 80522
Telephone: (303) 482-5811

Адреса изготавителей комплектующих **Страница С-6**

Barber Colman Co.
1300 Rock Street
Rockford, IL 61101
Telephone: (815) 877-0241

United Technologies
Diesel Systems
1000 Jorie Blvd.
Oak Brook, IL 60521
Telephone: (312) 325-2020

Гидроусилители рулевого управления **Hydraulic and Power Steering Pumps**

Hobourn Eaton Ltd.
Priory Road
Strood
Rochester
Kent ME2 2BD
Telephone: 0634-71773

Honeywell Control Systems Ltd.
Honeywell House
Charles Square
Bracknell
Berks RG12 1EB
Telephone: 0344-424555

Sundstrand Hydratec Ltd.
Cheney Manor Trading Estate
Swindon
Wiltshire
SN2 2PZ
England
Telephone: 0793-30101

Sperry Vickers
1401 Crooks Road
Troy, MI 48084
Telephone: (313) 280-3000

Z.F.
P.O. Box 1340
Grafvonsoden Strasse 5-9 D7070
Schwaebisch Gmuend
West Germany
Telephone: 7070-7171-31510

Подогреватели масла **Oil Heaters**

Fleetguard, Inc.
Route 8
Cookeville, TN 38501
Telephone: (615) 526-9551

Kim Hotstait Co.
West 917 Broadway
Spokane, WA 99210
Telephone: (509) 534-6171

Гидротрансформаторы **Torque Converters**

Twin Disc International S.A.
Chaussee de Namur
Nivelles
Belgium
Telephone: 067-224941

Twin Disc Clutch Co.
Racine, WI 53403
Telephone: (414) 634-1981

Раздел С - Изготавители комплектующих **Двигатели серии В**

Rockford Division
Borg-Warner Corporation
1200 Windsor Road

P.O. Box 7007
Rockford, IL 61125-7007
Telephone: (815) 633-7460

Modine
1500 DeKoven Avenue
Racine, WI 53401
Telephone: (414) 636-1640

Раздел W - Гарантийные обязательства

Содержание раздела

	Страница
Международная гарантия на автомобильные двигатели	W-2
Гарантия на автомобильные двигатели для стран Европы	W-6
Гарантия на двигатели для привода генераторов	W-11
Международная гарантия на промышленные двигатели	W-18

Международная гарантия на автомобильные двигатели

Степень покрытия

Гарантия на продукцию

Настоящая гарантия распространяется на двигатели серии В, проданные фирмой "Камминз" и поставленные первому потребителю начиная с 1 июля 1997 года и позднее, эксплуатируемые на транспортных средствах, работающих на автомобильных дорогах любой страны мира, где имеется уполномоченное фирмой "Камминз" сервисное обслуживание, кроме стран Европы *, Канады и США **.

Степень покрытия

Настоящая гарантия на двигатели распространяется на любые отказы двигателя, происходящие, при нормальной эксплуатации и техническом обслуживании, из дефектов материала или некачественного изготовления (отказы, попадающие под гарантию). Действие гарантии начинается с продажи двигателя фирмой "Камминз" и длится один год с даты поставки двигателя первому пользователю.

Обязательства фирмы "Камминз"

Фирма "Камминз" оплачивает все детали и трудозатраты, необходимые для ликвидации ущерба, причиненного двигателю в результате попадающего под гарантию отказа.

Фирма "Камминз" оплачивает моторное масло, антифриз, фильтры, ремни, шланги и расходные материалы для технического обслуживания, не подлежащие повторному использованию в связи с попадающим под гарантию отказом.

Фирма "Камминз" оплачивает в разумных пределах трудозатраты на снятие и повторную установку двигателя, вызванные необходимости устранения попадающего под гарантию отказа.

Фирма "Камминз" оплатит разумные затраты на проезд механиков до и от местонахождения транспортного средства, включая питание, дорогу и проживание в случаях, когда ремонт производится на месте отказа. Вместо затрат на проезд механиков в случаях, когда двигатели установлены на городских и междугородных автобусах, работающих в системе местного автобусного сообщения, фирма "Камминз" оплатит разумные затраты на буксировку транспортного средства, потерявшего работоспособность вследствие попадающего под гарантию отказа, до ближайшегополномочного сервисного центра фирмы "Камминз".

Ответственность владельцев

Владелец отвечает за эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию фирмы "Камминз". Владелец также отвечает за предоставление доказательств того, что все рекомендации по техническому обслуживанию выполнялись.

До истечения соответствующей гарантии владелец должен уведомлять дистрибутора фирмы "Камминз", ее дилера или иногополномочного представителя фирмы "Камминз" о любом попадающем под гарантию отказе и обеспечить доступ таких служб к изделию для его ремонта. Во всех остальных случаях, кроме тех, когда двигатели установлены на городских и междугородных автобусах, работающих в системе местного автобусного сообщения и потерявших работоспособность вследствие попадающего под гарантию отказа, владелец должен обеспечить доставку двигателя к ремонтному участку. Адреса приведены в международном справочнике торговых и сервисных центров фирмы "Камминз".

Владелец отвечает за стоимость моторного масла, антифриза, фильтров и других расходных материалов для технического обслуживания, предоставляемого во время гарантийных ремонтов, кроме случаев, когда они не подлежат повторному использованию вследствие попадающего под гарантию отказа.

Владелец отвечает за расходы на связь, питание, проживание и аналогичные затраты, понесенные в результате попадающего под гарантию отказа.

Владелец отвечает за не связанные с двигателем ремонты, затраты из-за простоев, повреждения грузов, штрафы, все применимые налоги, все деловые расходы и прочие траты, вызванные попадающим под гарантию отказом.

Ограничения

Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы или поломки, возникающие по причинам, которые "Камминз" считает неправильным обращением или халатностью, включая, но не ограничиваясь только этим, следующее: работа без соответствующих охлаждающей жидкости или моторного масла; подача избыточного количества топлива; превышение допустимой частоты вращения; недостаточное обслуживание систем охлаждения, впуска или смазочной; неправильное хранение, пуск, прогрев или останов; несанкционированная переделка двигателя. "Камминз" также не несет ответственности за отказы, причиной которых явились ненадлежащее топливо или наличие воды, сора или иных загрязнений в топливе.

За некоторыми исключениями настоящая гарантия не распространяется на вспомогательные агрегаты, поставляемые фирмой "Камминз", но производимые другими компаниями. Такими исключениями, на которые распространяется гарантия фирмы "Камминз", являются:

Международная гарантия на автомобильные двигатели
Страница W-4

Раздел W - Гарантийные обязательства
Двигатели серии В

1. На топливные насосы, вакуумные насосы и насосы гидроусилителей рулевого управления распространяется Основная гарантия на двигатели.
2. На стартеры, генераторы и воздушные компрессоры иного, нежели производства "Камминз", распространяется гарантия на 6 месяцев или 50 000 миль (80 468 км) эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше, с даты поставки двигателя первому потребителю.

Примерами вспомогательного оборудования, на которое не распространяется настоящая гарантия являются: компрессоры систем кондиционирования воздуха, сцепления, воздухоочистители, вентиляторы, фильтры, трансмиссии и гидротрансформаторы.

До рассмотрения рекламации, связанной с чрезмерным расходом масла, владелец обязан представить соответствующую документацию, доказывающую, что расход превышает нормы, опубликованные фирмой "Камминз".

Отказы приводных ремней, поставляемых фирмой "Камминз", гарантией не обеспечиваются после первого пробега 15 000 миль (24 140 км) или 1 года эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше.

Детали, используемые для устранения попадающего под гарантию отказа, могут быть новыми деталями производства "Камминз", восстановленными или отремонтированными деталями, одобренными фирмой "Камминз". Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы, вызванные применением деталей, не одобренных ею.

Новая деталь производства фирмы "Камминз" или, одобренная ею, восстановленная деталь, использованная для устранения попадающего под гарантию отказа, предполагает идентичность с деталью, которую она заменяет, и получает право на остаток настоящей гарантии.

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС ОБЕСПЕЧЕННЫХ ГАРАНТИЕЙ ДЕТАЛЕЙ.

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФИРМОЙ "КАММИНЗ" В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ЛИБО ГАРАНТИЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

* В Европу входят: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Голландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Раздел W - Гарантийные обязательства
Двигатели серии В

Междунородная гарантия на автомобильные двигатели
Страница W-5

** США включают в себя: острова Самоа, Содружество Северных Марианских островов, остров Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова Соединенных Штатов.



Гарантия на автомобильные двигатели для стран Европы

Степень покрытия

Гарантия на продукцию

Настоящая гарантия распространяется на новые двигатели серий В, С, L, M и N проданные фирмой "Камминз" и поставленные первому потребителю начиная с 1 августа 1992 года и позднее, эксплуатируемые на транспортных средствах, работающих на автомобильных дорогах стран Европы *.

Основная гарантия на двигатели

Основная гарантия на двигатели распространяется на любые отказы двигателя, происходящие, при нормальной эксплуатации и техническом обслуживании, из дефектов материала или некачественного изготовления (отказы, попадающие под гарантию). Действие гарантии начинается с продажи двигателя фирмой "Камминз" и длится два года с даты поставки двигателя первому пользователю **.

Отказы топливных насосов высокого давления и форсунок иного, нежели производства фирмы "Камминз" обеспечиваются гарантией сроком на один год с даты поставки двигателя первому пользователю **.

Продленная гарантия на главные части двигателя

Продленная гарантия на главные части двигателя относится только к двигателям серий L, M и N распространяется на попадающие под гарантию отказы блока цилиндров, распределительного вала, коленчатого вала, шатунов и муфты вентилятора производства фирмы "Камминз" (детали, обеспеченные гарантией). Отказы вкладышей и подшипников гарантией не обеспечиваются. Настоящая гарантия начинается с истечения основной гарантии на двигатель и заканчивается через пять лет или 310 685 миль (500 000 км) или 7750 моточасов эксплуатации, в зависимости от того, что истечет раньше, с даты поставки двигателя первому пользователю.

Настоящие гарантии предоставляются всем владельцам в цепочке распределения, и действие гарантий продолжает распространяться на всех последующих владельцев до окончания гарантийных сроков.

Обязательства фирмы “Камминз”

В течение действия основной гарантии на двигатель

Фирма “Камминз” оплачивает все детали и трудозатраты, необходимые для ликвидации ущерба, причиненного двигателю в результате попадающего под гарантию отказа.

Фирма “Камминз” оплачивает моторное масло, антифриз, фильтры и расходные материалы для технического обслуживания, не подлежащие повторному использованию в связи с попадающим под гарантию отказом.

Фирма “Камминз” оплачивает в разумных пределах трудозатраты на снятие и повторную установку двигателя, вызванные необходимостью устранения попадающего под гарантию отказа.

В случаях, когда двигатели установлены на городских и междугородных автобусах, работающих в системе местного автобусного сообщения:

1. Фирма “Камминз” оплачивает в разумных пределах затраты на буксировку транспортного средства, потерявшего работоспособность вследствие попадающего под гарантию отказа, до ближайшего ремонтного участка с адекватным уровнем обслуживания при необходимости устранения попадающего под гарантию отказа.
2. Вместо затрат на буксировку фирма “Камминз” оплатит разумные затраты на проезд механиков до и от местонахождения транспортного средства, включая питание, дорогу и проживание в случаях, когда ремонт производится на месте отказа.

В течение действия продленной гарантии на главные части двигателя

Фирма “Камминз” оплачивает ремонт или, как вариант, замену дефектной, обеспеченной гарантией детали, а также другой, обеспеченной гарантией детали, оказавшейся поврежденной вследствие попадающего под гарантию отказа дефектной, обеспеченной гарантией детали.

Ответственность владельцев

В течение действия основной гарантии на двигатель

Владелец отвечает за стоимость моторного масла, антифриза, фильтров и других расходных материалов для технического обслуживания, предоставляемого во время гарантийных ремонтов, кроме случаев, когда они не подлежат повторному использованию вследствие попадающего под гарантию отказа.

В течение действия продленной гарантии на главные части двигателя

Владелец отвечает за стоимость всех трудозатрат на ремонт двигателя, в том числе на снятие и повторную установку двигателя. Если фирма "Камминз" принимает решение отремонтировать деталь вместо ее замены, то владелец не отвечает за трудозатраты, необходимые для ремонта детали. Владелец отвечает за стоимость всех деталей, необходимых для ремонта, за исключением дефектной, обеспеченной гарантией детали, а также другой, обеспеченной гарантией детали, оказавшейся поврежденной вследствие попадающего под гарантию отказа дефектной, обеспеченной гарантией детали.

Владелец отвечает за стоимость моторного масла, антифриза, фильтров и других расходных материалов для технического обслуживания, замененных во время устранения попадающего под гарантию отказа.

В течение действия основной гарантии на двигатель и продленной гарантии на главные части двигателя

Владелец отвечает за эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию фирмы "Камминз". Владелец также отвечает за предоставление доказательств того, что все рекомендации по техническому обслуживанию выполнялись.

До истечения соответствующей гарантии владелец должен уведомлять дистрибутора фирмы "Камминз", ее дилера или иногополномочного представителя фирмы "Камминз" о любом попадающем под гарантию отказе и обеспечить доступ таких служб к изделию для его ремонта. Во всех остальных случаях, кроме тех, когда двигатели установлены на городских и междугородных автобусах, работающих в системе местного автобусного сообщения и потерявших работоспособность вследствие попадающего под гарантию отказа, владелец должен обеспечить доставку двигателя к ремонтному участку. Адреса приведены в международном справочнике торговых и сервисных центров фирмы "Камминз".

Владелец отвечает за расходы на связь, питание, проживание и аналогичные затраты, понесенные в результате попадающего под гарантию отказа.

Владелец отвечает за не связанные с двигателем ремонты, затраты из-за простоев, повреждения грузов, штрафы, опоздания пассажиров, все применимые налоги, все деловые расходы и прочие траты, вызванные попадающим под гарантию отказом.

Ограничения

Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы или поломки, возникающие по причинам, которые "Камминз" считает неправильным обращением или халатностью, включая, но не ограничиваясь только этим, следующее: работа без соответствующих охлаждающей жидкости или моторного масла; подача избыточного количества топлива; превышение допустимой частоты вращения; недостаточное обслуживание систем охлаждения, впуска или смазочной; неправильное хранение, пуск, прогрев или останов; несанкционированная переделка двигателя. "Камминз" также не несет ответственности за отказы, причиной которых явились ненадлежащее топливо или наличие воды, сора или иных загрязнений в топливе.

Настоящая гарантия не распространяется на вспомогательные агрегаты, поставляемые фирмой "Камминз", но производимые другими компаниями. Эта категория включает в себя, но не ограничивается только этим: генераторы, стартеры, вентиляторы, компрессоры систем кондиционирования воздуха, механизмы сцепления, фильтры, трансмиссии, гидротрансформаторы, насосы гидроусилителей рулевого управления и приводы вентиляторов иного, нежели производства "Камминз", компрессионные моторные тормоза и воздушные компрессоры.

Отказы, связанные с чрезмерным расходом масла, не обеспечиваются гарантией сверх основной гарантии на двигатель. До рассмотрения рекламации, связанной с чрезмерным расходом масла, владелец обязан представить соответствующую документацию, доказывающую, что расход превышает нормы, опубликованные фирмой "Камминз".

Отказы приводных ремней, поставляемых фирмой "Камминз", обеспечиваются гарантией только в течение первого года с даты поставки двигателя первому потребителю или пробега 25 000 км в зависимости от того, что наступит раньше.

Детали, используемые для устранения попадающего под гарантию отказа, могут быть новыми деталями производства "Камминз", восстановленными или отремонтированными деталями, одобренными фирмой "Камминз". Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы, вызванные применением деталей, не одобренных ею.

Новая деталь производства фирмы "Камминз" или, одобренная ею, восстановленная деталь, использованная для устранения попадающего под гарантию отказа, предполагает идентичность с деталью, которую она заменяет, и получает право на остаток настоящей гарантии.

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС ОБЕСПЕЧЕННЫХ ГАРАНТИЕЙ ДЕТАЛЕЙ.

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФИРМОЙ "КАММИНЗ" В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ЛИБО ГАРАНТИЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В случае продаж на потребительском рынке в некоторых странах владелец имеет установленные законом права, которые не могут подвергаться влиянию или ограничиваться условиями настоящей гарантии.

Ни одно из положений настоящей гарантии не исключает и не ограничивает каких-либо договорных прав, которые владелец может иметь в отношении третьих сторон.

* В Европу входят: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Израиль, Италия, Люксембург, Голландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

** В Великобритании и Республике Ирландия дата регистрации транспортного средства заменяет дату поставки первому пользователю.

Гарантия на двигатели для привода генераторов

Гарантия на двигатели

Настоящая гарантия распространяется на новые двигатели, проданные фирмой "Камминз Энджин Кампани, Инк.", именуемой далее "Камминз", и поставленные первому пользователю начиная с 1 июня 1993 года и позднее, которые используются в генераторных приводах в любой точке земного шара, где имеется сервис, одобренный фирмой "Камминз". Такие двигатели будут классифицироваться следующим образом:

Резервные источники питания

Эти двигатели применяются для аварийных источников питания, работающих в течение времени, когда основной источник электроснабжения отключен. Для таких генераторных установок не предусмотрен режим перегрузки. Резервные источники питания ни при каких обстоятельствах не допускают параллельной работы с основным источником электроснабжения. Такая установка должна применяться там, где имеется надежный основной источник электроснабжения. Двигатель резервного источника питания должен быть расчитан на средний коэффициент нагрузки не более 80% и не более 200 часов работы в год. Это условие включает в себя не более 25 часов работы в год в режиме резервного источника тока. Резервный режим работы следует применять лишь в аварийных случаях при отключении нормального электроснабжения. Отключения основной сети электропитания, согласованные и оговоренные с энергоснабженческой организацией, не относятся к аварийному режиму работы.

Первичные источники питания с неограниченным временем работы

Двигатели для таких генераторных установок способны работать неограниченное количество часов в год в режиме переменных нагрузок. Средняя переменная нагрузка не должна превышать 70% от номинальной мощности первичного источника питания в течение любого периода эксплуатации продолжительностью 250 часов. Общее время работы при 100% первичной мощности не должно превышать 500 часов в год.

В течение одного часа за 12 часов работы допускается 10% перегрузка. Общее время работы при 10% перегрузке не должно превышать 25 часов в год.

Первичные источники питания с ограниченным временем работы

Двигатели для генераторных установок такой классификации способны работать ограниченное количество часов в год при неизменяемой нагрузке. Они предназначены для использования в условиях, когда оговариваются и согласовываются периоды отключения основной сети электроснабжения, вызванные, например, сокращением подачи энергии от электростанций общего пользования. Эти установки могут работать параллельно основному источнику электроснабжения до 750 часов в год при уровне мощности, которая не превышает номинального значения генераторной установки.

Первичные источники питания с ограниченным временем работы отличаются от первичных источников питания с неограниченным временем работы тем, что даже при одинаковой максимальной выходной мощности двигателей для обоих типов первичные источники питания с ограниченным временем работы позволяют поключаться параллельно основной сети энергоснабжения и работать при этом на полной номинальной мощности, которая при этом никогда не должна превышать номинального значения.

Генераторные установки долговременной непрерывной нагрузки

Двигатели такой классификации предназначены для генераторных установок, вырабатывающих электроэнергию как основной источник энергоснабжения при постоянной 100% нагрузке и неограниченном количестве часов работы в год. Для этой классификации не предусмотрена какая-либо перегрузка.

Двигатели для установок долговременной непрерывной нагрузки отличаются от двигателей для первичных источников питания с неограниченным временем работы тем, что номинальное значение мощности для первых значительно ниже чем для вторых. Генераторные установки долговременной непрерывной нагрузки не имеют ограничений по коэффициенту нагрузки или применению.

Степень покрытия

Основная гарантия на двигатели

Основная гарантия на двигатели распространяется на любые отказы двигателя, происходящие, при нормальной эксплуатации и техническом обслуживании, из дефектов материала или некачественного изготовления (отказы, попадающие под гарантию).

Действие гарантии начинается с момента продажи двигателя фирмой "Камминз" и продолжается в течение срока, предусмотренного для каждого типа двигателя в соответствии с таблицей, приведенной далее. Срок действия гарантии начинается либо со дня поставки двигателя первому пользователю, либо с даты первой сдачи двигателя в долгосрочную аренду, в наем или временное пользование, либо с даты, когда двигатель отработал 50 моточасов в процессе его демонстрации, в зависимости от того, что из трех условий наступит раньше.

Раздел W - Гарантийные обязательства
Двигатели серии В

Гарантия на двигатели для привода генераторов
Страница W-13

Основная гарантия на двигатель

Классификация двигателей	Срок эксплуатации	
	(в зависимости от того, что наступит раньше)	
Месяцы	Моточасы	
Резервные источники питания	24	400
Первичные источники питания с неограниченным временем работы	12	не ограничено
Первичные источники питания с ограниченным временем работы	12	750
Генераторные установки долговременной непрерывной нагрузки	12	не ограничено

Продленная гарантия на главные части двигателя

Продленная гарантия на главные части двигателя применима к двигателям, кроме серий В и С и распространяется на попадающие под гарантию отказы блока цилиндров, распределительного вала, коленчатого вала и шатунов (детали, обеспеченные гарантией). Отказы вкладышей и подшипников гарантией не обеспечиваются. Охват этой гарантией начинается с момента окончания основной гарантии на двигатель и продолжается в течение срока, оговоренного в приведенной ниже таблице. Срок действия этой гарантии начинается либо с даты поставки двигателя первому пользователю, либо с даты, когда изделие впервые сдано в аренду, лизинг или в наем, либо с даты, когда наработка двигателя составила 50 моточасов, в зависимости от того, какое из вышеуказанных трех событий наступит раньше.

Продленная гарантия на главные части двигателя

Классификация двигателей	Срок эксплуатации	
	(в зависимости от того, что наступит раньше)	
Месяцы	Моточасы	
Резервные источники питания	36	600
Первичные источники питания с неограниченным временем работы	36	10 000
Первичные источники питания с ограниченным временем работы	36	2 250
Генераторные установки долговременной непрерывной нагрузки	36	10 000

Потребительские изделия

Эта гарантия на потребительские изделия в США является ОГРАНИЧЕННОЙ гарантией. ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЛОГИЧЕСКИМ СЛЕДСТВИЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ. Любые предполагаемые гарантии, распространяющиеся на потребительские изделия, заканчиваются одновременно с истечением явных гарантий, распространяющихся на такие изделия. В США некоторые штаты не разрешают исключать случайные или являющиеся логическим следствием повреждения или ограничения срока действия предполагаемой гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения или исключения могут не распространяться на Вас.

Настоящие гарантии предоставляются всем владельцам в цепочке распределения, и действие гарантий продолжает распространяться на всех последующих владельцев до окончания гарантийных сроков.

Обязательства фирмы "Камминз"

В течение действия основной гарантии на двигатель

Фирма "Камминз" оплачивает все детали и трудозатраты, необходимые для ликвидации ущерба, причиненного двигателю в результате попадающего под гарантию отказа, и выполняемые в обычное рабочее время. Все трудозатраты оплачиваются в соответствии с нормативами ремонтных работ, опубликованными фирмой "Камминз".

Фирма "Камминз" оплачивает моторное масло, антифриз, фильтры и другие расходные материалы для технического обслуживания, не подлежащие повторному использованию в связи с попадающим под гарантию отказом.

Фирма "Камминз" оплатит разумные затраты на проезд механиков до и от местонахождения двигателя, включая питание, дорогу и проживание в случаях, когда ремонт производится на месте отказа.

Фирма "Камминз" оплачивает в разумных пределах трудозатраты на снятие и повторную установку двигателя, вызванные необходимости устранения попадающего под гарантию отказа.

В течение действия продленной гарантии на главные части двигателя

Фирма "Камминз" оплачивает ремонт или, как вариант, замену дефектной, обеспеченной гарантией детали, а также другой, обеспеченной гарантией, детали, оказавшейся поврежденной вследствие попадающего под гарантию отказа дефектной, обеспеченной гарантией, детали.

Ответственность владельцев

В течение действия основной гарантии на двигатель

Владелец отвечает за стоимость моторного масла, антифриза, фильтров и других расходных материалов для технического обслуживания, предоставляемого во время гарантийных ремонтов, кроме случаев, когда они не подлежат повторному использованию вследствие попадающего под гарантию отказа.

В течение действия продленной гарантии на главные части двигателя

Владелец отвечает за стоимость всех трудозатрат на ремонт двигателя, в том числе на снятие и повторную установку двигателя. Если фирма "Камминз" принимает решение отремонтировать деталь вместо ее замены, то владелец не отвечает за трудозатраты, необходимые для ремонта детали.

Владелец отвечает за стоимость всех деталей, необходимых для ремонта, за исключением дефектной, обеспеченной гарантией детали, а также другой, обеспеченной гарантией детали, оказавшейся поврежденной вследствие попадающего под гарантию отказа дефектной, обеспеченной гарантией детали.

Владелец отвечает за стоимость моторного масла, антифриза, фильтров и других расходных материалов для технического обслуживания, замененных во время устранения попадающего под гарантию отказа.

В период действия основной гарантии на двигатель и продленной гарантии на главные части двигателя

Владелец отвечает за эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию фирмы "Камминз". Владелец также отвечает за предоставление доказательств того, что все рекомендации по техническому обслуживанию выполнялись.

До истечения соответствующей гарантии владелец должен уведомлять дистрибутора фирмы "Камминз", ее дилера или иного полномочного представителя фирмы "Камминз" о любом попадающем под гарантию отказе и обеспечить доступ таких служб к изделию для его ремонта. Адреса приведены в международном справочнике торговых и сервисных центров фирмы "Камминз".

Владелец отвечает за расходы на связь, питание, проживание и аналогичные затраты, понесенные в результате попадающего под гарантию отказа.

Гарантия на двигатели для привода генераторов

Страница W-16

Раздел W - Гарантийные обязательства

Двигатели серии В

Владелец отвечает за не связанные с двигателем ремонты, затраты из-за простоев, штрафы, все применимые налоги, все деловые расходы и прочие траты, вызванные попадающим под гарантию отказом.

Владелец обязан обеспечить достаточно хороший доступ к двигателю и нормальную возможность снять двигатель с агрегата в случае попадающего под гарантию отказа.

Владелец несет ответственность за учет наработанных двигателем моточасов. Если счетчик моточасов неработоспособен, наработанное двигателем время будет ориентировочно считаться равным 400 моточасов в месяц.

Ограничения

Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы или поломки, возникающие по причинам, которые "Камминз" считает неправильным обращением или халатностью, включая, но не ограничиваясь только этим, следующее: работа без соответствующих охлаждающей жидкости или моторного масла; подача избыточного количества топлива; превышение допустимой частоты вращения; недостаточное обслуживание систем охлаждения, выпуска или смазочной; неправильное хранение, пуск, прогрев, обкатка или останов; несанкционированная переделка двигателя. Фирма "Камминз" также не несет ответственности за нарушения в работе двигателя и отказы, причиной которых явились ненадлежащее топливо или наличие воды, сора или иных загрязнений в топливе или масле.

Настоящая гарантия не распространяется на вспомогательные агрегаты, поставляемые фирмой "Камминз", но производимые другими компаниями. Эта категория включает в себя, но не ограничивается только этим: генераторы, стартеры, вентиляторы, компрессоры систем кондиционирования воздуха, механизмы сцепления, фильтры, трансмиссии, воздухоочистители и предохранительные выключатели.

До рассмотрения рекламации, связанной с чрезмерным расходом масла, владелец обязан представить соответствующую документацию, доказывающую, что расход превышает нормы, опубликованные фирмой "Камминз".

Отказы приводных ремней, поставляемых фирмой "Камминз", не обеспечиваются гарантией сверх первых 500 моточасов или одного года эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше с момента начала действия гарантии.

Детали, используемые для устранения попадающего под гарантию отказа, могут быть новыми деталями производства "Камминз", восстановленными или отремонтированными деталями, одобренными фирмой "Камминз". Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы, вызванные применением деталей, не одобренных ею.

Новая деталь производства фирмы "Камминз" или, одобренная ею, восстановленная деталь, использованная для устранения попадающего под гарантию отказа, предполагает идентичность с деталью, которую она заменяет, и получает право на остаток настоящей гарантии.

Фирма "Камминз" не несет ответственности за нарушения в работе двигателя и отказы, которые возникли вследствие:

1. Использования или применения двигателя за пределами классифицированных норм по номинальной мощности, как это изложено выше.
2. Неполноценного или неправильного монтажа двигателя в установках, который отличается от рекомендаций фирмы "Камминз" применительно к генераторным приводам.

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС ОБЕСПЕЧЕННЫХ ГАРАНТИЕЙ ДЕТАЛЕЙ.

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФИРМОЙ "КАММИНЗ" В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ЛИБО ГАРАНТИЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В США * и Канаде эта гарантия предоставляет Вам особые юридические права, которые меняются в зависимости от штата.

За пределами США * и Канады в случае продаж на потребительском рынке в некоторых странах владелец имеет установленные законом права, которые не могут подвергаться влиянию или ограничиваться условиями настоящей гарантии.

Ни одно из положений настоящей гарантии не исключает и не ограничивает каких-либо договорных прав, которые владелец может иметь в отношении третьих сторон.

* США включают в себя: острова Самоа, Содружество Северных Марианских островов, остров Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова Соединенных Штатов.

Международная гарантия на промышленные двигатели

Степень покрытия

Гарантия на продукцию

Настоящая гарантия распространяется на новые двигатели, проданные фирмой "Камминз Энджин Кампани, Инк." и поставленные первому потребителю начиная с 1 февраля 1993 года и позднее, эксплуатируемые вне дорог, везде, где имеется сервис, одобренный фирмой "Камминз", за исключением США * и Канады. На двигатели, используемые на морских судах, приводах генераторов и некоторой оборонной технике, дается другая гарантия.

Основная гарантия на двигатели

Основная гарантия на двигатели распространяется на любые отказы двигателя, происходящие, при нормальной эксплуатации и техническом обслуживании, из дефектов материала или некачественного изготовления (отказы, попадающие под гарантию).

Действие гарантии начинается с момента продажи двигателя фирмой "Камминз". Гарантия продолжается два года или 2000 моточасов работы в зависимости от того, что истечет раньше, считая с даты поставки двигателя первому пользователю либо с даты первой сдачи двигателя в долгосрочную аренду, в наем или временное пользование, либо с даты наработки двигателем 50 моточасов в зависимости от того, что из трех условий наступит раньше. Если в течение первого года будет превышен лимит, равный 2000 моточасов, то гарантия продолжает действовать до конца первого года.

Продленная гарантия на главные части двигателя

Продленная гарантия на главные части двигателя распространяется на попадающие под гарантию отказы блока цилиндров, распределительного вала, коленчатого вала и шатунов (детали, обеспеченные гарантией).

Отказы вкладышей и подшипников гарантией не обеспечиваются.

Настоящая гарантия начинается с истечения основной гарантии на двигатель и заканчивается через 3 года или 10 000 моточасов работы, считая с даты поставки двигателя первому пользователю либо с даты первой сдачи двигателя в долгосрочную аренду, в наем или временное пользование, либо с даты наработки двигателем 50 моточасов, в зависимости от того, что из трех условий наступит раньше.

Настоящие гарантии предоставляются всем владельцам в цепочке распределения, и действие гарантий продолжает распространяться на всех последующих владельцев до окончания гарантийных сроков.

Обязательства фирмы “Камминз”

В течение действия основной гарантии на двигатель

Фирма “Камминз” оплачивает все детали и трудозатраты, необходимые для ликвидации ущерба, причиненного двигателю в результате попадающего под гарантию отказа.

Фирма “Камминз” оплачивает моторное масло, антифриз, фильтры и другие расходные материалы для технического обслуживания, не подлежащие повторному использованию в связи с попадающим под гарантию отказом.

Фирма “Камминз” оплатит разумные затраты на проезд механиков до и от местонахождения оборудования, включая питание, дорогу и проживание в случаях, когда ремонт производится на месте отказа.

Фирма “Камминз” оплачивает в разумных пределах трудозатраты на снятие и повторную установку двигателя, вызванные необходимости устранения попадающего под гарантию отказа.

В течение действия продленной гарантии на главные части двигателя

Фирма “Камминз” оплачивает ремонт или, как вариант, замену дефектной, обеспеченной гарантией детали, а также другой, обеспеченной гарантией, детали, оказавшейся поврежденной вследствие попадающего под гарантию отказа дефектной, обеспеченной гарантией, детали.

Ответственность владельцев

В течение действия основной гарантии на двигатель

Владелец отвечает за стоимость моторного масла, антифриза, фильтров и других расходных материалов для технического обслуживания, предоставляемого во время гарантийных ремонтов, кроме случаев, когда они не подлежат повторному использованию вследствие попадающего под гарантию отказа.

В течение действия продленной гарантии на главные части двигателя

Владелец отвечает за стоимость всех трудозатрат на ремонт двигателя, в том числе на снятие и повторную установку двигателя. Если фирма "Камминз" принимает решение отремонтировать деталь вместо ее замены, то владелец не отвечает за трудозатраты, необходимые для ремонта детали.

Владелец отвечает за стоимость всех деталей, необходимых для ремонта, за исключением дефектной, обеспеченной гарантией детали, а также другой, обеспеченной гарантией детали, оказавшейся поврежденной вследствие попадающего под гарантию отказа дефектной, обеспеченной гарантией детали.

Владелец отвечает за стоимость моторного масла, антифриза, фильтров и других расходных материалов для технического обслуживания, замененных во время устранения попадающего под гарантию отказа.

В период действия основной гарантии на двигатель и продленной гарантии на главные части двигателя

Владелец отвечает за эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию фирмы "Камминз". Владелец также отвечает за предоставление доказательств того, что все рекомендации по техническому обслуживанию выполнялись.

До истечения соответствующей гарантии владелец должен уведомлять дистрибутора фирмы "Камминз", ее дилера или иногополномочного представителя фирмы "Камминз" о любом попадающем под гарантию отказе и обеспечить доступ таких служб к изделию для его ремонта. Адреса приведены в международном справочнике торговых и сервисных центров фирмы "Камминз".

Владелец отвечает за расходы на связь, питание, проживание и аналогичные затраты, понесенные в результате попадающего под гарантию отказа.

Владелец отвечает за не связанные с двигателем ремонты, затраты из-за простоев, повреждения груза, штрафы, все применимые налоги, все деловые расходы и прочие траты, вызванные попадающим под гарантию отказом.

Ограничения

Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы или поломки, возникающие по причинам, которые "Камминз" считает неправильным обращением или халатностью, включая, но не ограничиваясь только этим, следующее: работа без соответствующих охлаждающей жидкости или моторного масла; подача избыточного количества топлива; превышение допустимой частоты вращения; недостаточное обслуживание систем охлаждения, выпуска или смазочной; неправильное хранение, пуск,

Раздел W - Гарантийные обязательства Двигатели серии В

Международная гарантия на промышленные двигатели Страница W-21

прогрев, обкатка или останов; несанкционированная переделка двигателя. Фирма "Камминз" также не несет ответственности за отказы, причиной которых явились ненадлежащее масло или топливо или наличие воды, сора или иных загрязнений в топливе или масле.

Комплектующие, кроме механизмов сцеплений и фильтров, поставляемые фирмой "Камминз" как часть пожарного насоса или силовой установки (комплектные блоки) обеспечиваются гарантией со сроком действия основной гарантии на двигатель.

Стартеры, генераторы, насосы гидроусилителя рулевого управления и воздушные компрессоры иного производства, нежели фирмы "Камминз" на двигатели серий В или С, поставляемые не как часть комплектного блока, обеспечиваются гарантией со сроком действия шесть месяцев с даты поставки двигателя первому пользователю, либо с даты первой сдачи двигателя в долгосрочную аренду, в наем или временное пользование, либо с даты наработки двигателем 50 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

За исключением вышеупомянутых вспомогательных агрегатов, фирма "Камминз" не обеспечивает гарантией вспомогательные агрегаты, производимые другими компаниями. Эта категория включает в себя, но не ограничивается только этим: вентиляторы, компрессоры систем кондиционирования воздуха, механизмы сцепления, фильтры, трансмиссии, гидротрансформаторы, насосы гидроусилителя рулевого управления, приводы вентиляторов иного производства, нежели фирмы "Камминз" и воздухоочистители.

На блоки Cummins Compusaveдается отдельная гарантия.

До рассмотрения рекламации, связанной с чрезмерным расходом масла, владелец обязан представить соответствующую документацию, доказывающую, что расход превышает нормы, опубликованные фирмой "Камминз".

Отказы приводных ремней, поставляемых фирмой "Камминз", не обеспечиваются гарантией сверх первых 500 моточасов или одного года эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше.

Детали, используемые для устранения попадающего под гарантию отказа, могут быть новыми деталями производства "Камминз", восстановленными или отремонтированными деталями, одобренными фирмой "Камминз". Фирма "Камминз" не несет ответственности за отказы, вызванные применением деталей, не одобренных ею.

Новая деталь производства фирмы "Камминз" или, одобренная ею, восстановленная деталь, использованная для устранения попадающего под гарантию отказа, предполагает идентичность с деталью, которую она заменяет, и получает право на остаток настоящей гарантии.

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС ОБЕСПЕЧЕННЫХ ГАРАНТИЕЙ ДЕТАЛЕЙ.

Международная гарантия на промышленные двигатели
Страница W-22

Раздел W - Гарантийные обязательства
Двигатели серии В

ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФИРМОЙ "КАММИНЗ" В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ФИРМА "КАММИНЗ" НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ЛИБО ГАРАНТИЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В случае продаж на потребительском рынке в некоторых странах владелец имеет установленные законом права, которые не могут подвергаться влиянию или ограничиваться условиями настоящей гарантии.

Ни одно из положений настоящей гарантии не исключает и не ограничивает каких-либо договорных прав, которые владелец может иметь в отношении третьих сторон.

* США включают в себя: острова Самоа, Содружество Северных Марианских островов, остров Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова Соединенных Штатов.

Раздел L - Техническая литература

Содержание раздела

	Страница
Перечень публикаций	L-2
Адреса для заказа технической литературы	L-3
Service Publications Order Form	L-5

Перечень публикаций

Нижеперечисленные публикации на английском языке можно заказать, заполнив и отправив по почте "Service Publications Order Form".

Номер бюллетеня	Наименование
3666087	Troubleshooting and Repair Manual
3666017	B Series Engine Shop Manual
3810234	B Series Alternative Repair
3810326	4B Series Standard Repair Times
3810350	6B Series Standard Repair Times
3666025	Specifications Manual

3666087	Troubleshooting and Repair Manual
3666017	B Series Engine Shop Manual
3810234	B Series Alternative Repair
3810326	4B Series Standard Repair Times
3810350	6B Series Standard Repair Times
3666025	Specifications Manual

Адреса для заказа технической литературы

Регион	Адресат
Великобритания, Европа, Средний восток, Африка и Восточноевропейские страны	Дистрибуторы "Камминз" или Cummins Engine Co., Ltd. Royal Oak Way South Daventry Northants, NN11 5NU, England
Южная и Центральная Америка (исключая Бразилию и Мексику)	Cummins Americas, Inc. 16085 N.W. 52nd Avenue Hialeah, FL 33104
Бразилия и Мексика	Cummins Engine Co., Inc. International Parts Order Dept., MC 40931 Box 3005 Columbus, IN 47202-3005
Дальний Восток (исключая Австралию и Новую Зеландию)	Cummins Diesel Sales Corp. Literature Center 8 Tanjong Penjuru Jurong Industrial Estate Singapore

Информацию о ценах запрашивайте у местного дистрибутора "Камминз" или (для США) позвонив на фирму "Камминз" по телефону 1-800-DIESELS (1-800-343-7357).

ДЛЯ ЗАМЕТОК